



Guia de referência do instalador  
Série split R32



RXM20A5V1B  
RXM25A5V1B  
RXM35A5V1B  
RXM42A5V1B  
ARXM25A5V1B  
ARXM35A5V1B

# Índice

|          |                                                                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Acerca da documentação</b>                                                                                | <b>4</b>  |
| 1.1      | Acerca deste documento.....                                                                                  | 4         |
| 1.1.1    | Significados dos avisos e símbolos.....                                                                      | 5         |
| <b>2</b> | <b>Precauções de segurança gerais</b>                                                                        | <b>7</b>  |
| 2.1      | Para o instalador.....                                                                                       | 7         |
| 2.1.1    | Geral.....                                                                                                   | 7         |
| 2.1.2    | Local de instalação.....                                                                                     | 8         |
| 2.1.3    | Refrigerante — no caso de R410A ou R32.....                                                                  | 11        |
| 2.1.4    | Sistema elétrico.....                                                                                        | 13        |
| <b>3</b> | <b>Instruções específicas de segurança do instalador</b>                                                     | <b>16</b> |
| <b>4</b> | <b>Acerca da caixa</b>                                                                                       | <b>22</b> |
| 4.1      | Unidade de exterior.....                                                                                     | 22        |
| 4.1.1    | Para desembalar a unidade de exterior.....                                                                   | 22        |
| 4.1.2    | Manusear a unidade de exterior.....                                                                          | 22        |
| 4.1.3    | Para retirar os acessórios da unidade de exterior.....                                                       | 23        |
| <b>5</b> | <b>Acerca da unidade</b>                                                                                     | <b>24</b> |
| 5.1      | Identificação.....                                                                                           | 24        |
| 5.1.1    | Placa de identificação: Unidade de exterior.....                                                             | 24        |
| <b>6</b> | <b>Instalação da unidade</b>                                                                                 | <b>25</b> |
| 6.1      | Preparação do local de instalação.....                                                                       | 25        |
| 6.1.1    | Requisitos do local de instalação para a unidade de exterior.....                                            | 26        |
| 6.1.2    | Requisitos adicionais para o local de instalação da unidade de exterior em climas frios.....                 | 28        |
| 6.2      | Abertura da unidade.....                                                                                     | 29        |
| 6.2.1    | Sobre a abertura da unidade.....                                                                             | 29        |
| 6.2.2    | Para abrir a unidade de exterior.....                                                                        | 29        |
| 6.3      | Montagem da unidade de exterior.....                                                                         | 29        |
| 6.3.1    | Sobre a montagem da unidade de exterior.....                                                                 | 29        |
| 6.3.2    | Precauções durante a montagem da unidade de exterior.....                                                    | 30        |
| 6.3.3    | Disponibilizar a estrutura de instalação.....                                                                | 30        |
| 6.3.4    | Para instalar a unidade de exterior.....                                                                     | 31        |
| 6.3.5    | Disponibilizar a drenagem.....                                                                               | 31        |
| 6.3.6    | Para evitar que a unidade de exterior caia.....                                                              | 32        |
| <b>7</b> | <b>Instalação da tubagem</b>                                                                                 | <b>34</b> |
| 7.1      | Preparação da tubagem de refrigerante.....                                                                   | 34        |
| 7.1.1    | Requisitos da tubagem de refrigerante.....                                                                   | 34        |
| 7.1.2    | Isolamento do tubo de refrigeração.....                                                                      | 35        |
| 7.1.3    | Comprimento da tubagem de refrigerante e desnível.....                                                       | 35        |
| 7.2      | Ligação da tubagem do refrigerante.....                                                                      | 36        |
| 7.2.1    | Ligação da tubagem de refrigerante.....                                                                      | 36        |
| 7.2.2    | Cuidados na ligação da tubagem de refrigerante.....                                                          | 36        |
| 7.2.3    | Indicações na ligação da tubagem de refrigerante.....                                                        | 38        |
| 7.2.4    | Recomendações para dobragem da tubagem.....                                                                  | 38        |
| 7.2.5    | Para abocardar as extremidades dos tubos.....                                                                | 38        |
| 7.2.6    | Utilização da válvula de corte e da abertura de admissão.....                                                | 39        |
| 7.2.7    | Ligação da tubagem do refrigerante à unidade de exterior.....                                                | 41        |
| 7.3      | Verificação da tubagem do refrigerante.....                                                                  | 41        |
| 7.3.1    | Acerca da verificação da tubagem do refrigerante.....                                                        | 41        |
| 7.3.2    | Cuidados ao verificar a tubagem de refrigerante.....                                                         | 42        |
| 7.3.3    | Para verificar a existência de fugas.....                                                                    | 42        |
| 7.3.4    | Realização da secagem a vácuo.....                                                                           | 43        |
| <b>8</b> | <b>Carregamento de refrigerante</b>                                                                          | <b>45</b> |
| 8.1      | Carregamento do refrigerante.....                                                                            | 45        |
| 8.2      | O refrigerante.....                                                                                          | 46        |
| 8.3      | Cuidados ao carregar o refrigerante.....                                                                     | 47        |
| 8.4      | Determinação da quantidade adicional de refrigerante.....                                                    | 47        |
| 8.5      | Determinação da quantia de recarga completa.....                                                             | 47        |
| 8.6      | Carregar refrigerante adicional.....                                                                         | 47        |
| 8.7      | Para verificar se existem fugas nas juntas da tubagem de refrigerante depois de carregar o refrigerante..... | 48        |
| 8.8      | Afixação da etiqueta sobre gases fluorados de efeito de estufa.....                                          | 48        |

|           |                                                                                                             |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>9</b>  | <b>Instalação elétrica</b>                                                                                  | <b>50</b> |
| 9.1       | Sobre a ligação da instalação eléctrica.....                                                                | 50        |
| 9.1.1     | Precauções a ter quando fizer as ligações elétricas .....                                                   | 50        |
| 9.1.2     | Orientações para as ligações elétricas.....                                                                 | 51        |
| 9.1.3     | Especificações dos componentes das ligações elétricas padrão.....                                           | 53        |
| 9.2       | Ligar a instalação elétrica à unidade de exterior .....                                                     | 53        |
| <b>10</b> | <b>Concluir a instalação da unidade de exterior</b>                                                         | <b>55</b> |
| 10.1      | Para concluir a instalação da unidade de exterior .....                                                     | 55        |
| 10.2      | Fechar a unidade.....                                                                                       | 55        |
| 10.2.1    | Para fechar a unidade de exterior.....                                                                      | 55        |
| <b>11</b> | <b>Configuração</b>                                                                                         | <b>57</b> |
| 11.1      | Regulação da instalação.....                                                                                | 57        |
| 11.1.1    | Para definir o modo de instalação .....                                                                     | 57        |
| 11.2      | Função de poupança de electricidade em modo de espera.....                                                  | 58        |
| 11.2.1    | Acerca da função de poupança de electricidade em modo de espera.....                                        | 58        |
| 11.2.2    | LIGAR a função de poupança de electricidade em modo de espera .....                                         | 58        |
| <b>12</b> | <b>Ativação</b>                                                                                             | <b>59</b> |
| 12.1      | Cuidados com a entrada em serviço .....                                                                     | 59        |
| 12.2      | Lista de verificação antes da ativação .....                                                                | 60        |
| 12.3      | Lista de verificação durante a activação da unidade .....                                                   | 60        |
| 12.4      | Para efectuar um teste de funcionamento .....                                                               | 60        |
| 12.5      | Ligar a unidade de exterior .....                                                                           | 61        |
| <b>13</b> | <b>Fornecimento ao utilizador</b>                                                                           | <b>62</b> |
| <b>14</b> | <b>Manutenção e assistência</b>                                                                             | <b>63</b> |
| 14.1      | Visão geral: Manutenção e assistência .....                                                                 | 64        |
| 14.2      | Precauções de segurança de manutenção.....                                                                  | 64        |
| 14.3      | Lista de verificação para manutenção anual da unidade de exterior.....                                      | 64        |
| 14.4      | Acerca do compressor .....                                                                                  | 65        |
| <b>15</b> | <b>Resolução de problemas</b>                                                                               | <b>66</b> |
| 15.1      | Visão geral: Resolução de problemas.....                                                                    | 66        |
| 15.2      | Cuidados com a resolução de problemas .....                                                                 | 66        |
| 15.3      | Resolução de problemas com base nos sintomas.....                                                           | 66        |
| 15.3.1    | Sintoma: As unidades interiores caem, vibram ou fazem ruído .....                                           | 66        |
| 15.3.2    | Sintoma: A unidade NÃO está a aquecer ou a arrefecer conforme o esperado .....                              | 67        |
| 15.3.3    | Sintoma: Fuga de água .....                                                                                 | 67        |
| 15.3.4    | Sintoma: Fuga eléctrica .....                                                                               | 67        |
| 15.3.5    | Sintoma: A unidade NÃO funciona ou danos por queimadura .....                                               | 67        |
| 15.4      | Diagnóstico de avaria utilizando o LED na placa de circuito impresso da unidade de exterior.....            | 67        |
| <b>16</b> | <b>Eliminação de componentes</b>                                                                            | <b>69</b> |
| 16.1      | Visão geral: Eliminação de componentes.....                                                                 | 69        |
| 16.2      | Bombagem de descarga .....                                                                                  | 69        |
| 16.3      | Para iniciar e parar o arrefecimento forçado.....                                                           | 70        |
| 16.3.1    | Iniciar e parar a refrigeração forçada utilizando o interruptor de ligar/desligar da unidade interior ..... | 70        |
| 16.3.2    | Iniciar e parar a refrigeração forçada utilizando a interface de utilizador da unidade interior .....       | 70        |
| <b>17</b> | <b>Dados técnicos</b>                                                                                       | <b>71</b> |
| 17.1      | Esquema elétrico .....                                                                                      | 71        |
| 17.1.1    | Legenda unificada do esquema elétrico .....                                                                 | 71        |
| 17.2      | Diagrama das tubagens .....                                                                                 | 74        |
| 17.2.1    | Diagrama das tubagens: Unidade de exterior .....                                                            | 74        |
| <b>18</b> | <b>Glossário</b>                                                                                            | <b>76</b> |

# 1 Acerca da documentação

## 1.1 Acerca deste documento



### AVISO

Certifique-se de que a instalação, assistência técnica, manutenção, reparação e materiais aplicados cumprem as instruções da Daikin (incluindo todos os documentos listados no "Conjunto de documentação") e também a legislação aplicável, e que são realizadas apenas por pessoal qualificado. Na Europa e zonas onde se aplicam as normas IEC, a EN/IEC 60335-2-40 é a norma aplicável.



### INFORMAÇÕES

Certifique-se de que o utilizador possui a documentação impressa e peça-lhe que a guarde para referência futura.

### Público-alvo

Instaladores autorizados



### INFORMAÇÕES

Este documento descreve apenas as instruções de instalação específicas da unidade exterior. Para a instalação da unidade interior (montagem da unidade interior; ligação da tubagem de refrigerante à unidade interior; efetuação das ligações elétricas à unidade interior...), consulte o manual de instalação da unidade interior.

### Conjunto de documentação

Este documento faz parte de um conjunto de documentação. O conjunto completo é constituído por:

- **Medidas gerais de segurança:**
  - Instruções de segurança que DEVE ler antes de instalar
  - Formato: Papel (na caixa da unidade exterior)
- **Manual de instalação da unidade de exterior:**
  - Instruções de instalação
  - Formato: Papel (na caixa da unidade exterior)
- **Guia de referência do instalador:**
  - Preparação da instalação, dados de referência, ...
  - Formato: ficheiros digitais em <https://www.daikin.eu>. Utilize a função de pesquisa 🔍 para procurar o seu modelo.

As mais recentes revisões da documentação fornecida estão disponíveis no website Daikin regional e está disponível através do seu revendedor.

Digitalize o código QR abaixo para encontrar o conjunto completo de documentação e mais informações sobre o seu produto no website Daikin.



RXM-A



ARXM-A

As instruções foram escritas originalmente em inglês. Todas as versões noutras línguas são traduções da redacção original.

### Dados de engenharia

- Um **subconjunto** dos mais recentes dados técnicos está disponível no website regional Daikin (de acesso público).
- O **conjunto completo** dos dados técnicos mais recentes está disponível no Daikin Business Portal (autenticação necessária).

#### 1.1.1 Significados dos avisos e símbolos

|  |                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PERIGO</b><br>Indica uma situação que resulta em morte ou ferimentos graves.                                                                                          |
|  | <b>PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO</b><br>Indica uma situação que poderá resultar em eletrocussão.                                                                        |
|  | <b>PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA</b><br>Indica uma situação que pode resultar em queimaduras/escaldaduras devido a temperaturas extremamente quentes ou frias. |
|  | <b>PERIGO: RISCO DE EXPLOSÃO</b><br>Indica uma situação que pode resultar em explosão.                                                                                   |
|  | <b>AVISO</b><br>Indica uma situação que pode resultar em morte ou ferimentos graves.                                                                                     |
|  | <b>ADVERTÊNCIA: MATERIAL INFLAMÁVEL</b>                                                                                                                                  |
|  | <b>ADVERTÊNCIA: MATERIAL MODERADAMENTE INFLAMÁVEL</b><br>O refrigerante contido nesta unidade é ligeiramente inflamável.                                                 |
|  | <b>AVISO</b><br>Indica uma situação que pode resultar em ferimentos menores ou moderados.                                                                                |
|  | <b>AVISO</b><br>Indica uma situação que pode resultar em danos materiais ou no equipamento.                                                                              |
|  | <b>INFORMAÇÕES</b><br>Apresenta dicas úteis ou informações adicionais.                                                                                                   |

Símbolos utilizados na unidade:

| Símbolo | Explicação                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Antes da instalação, leia o manual de operações e instalação e a ficha de instruções sobre as ligações. |
|         | Antes de realizar as tarefas de manutenção e assistência, leia o manual de assistência.                 |

| Símbolo                                                                           | Explicação                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Para mais informações, consulte o guia de referência do instalador e do utilizador.                 |
|  | A unidade contém peças rotativas. Tenha cuidado quando efetuar a manutenção ou inspeção da unidade. |

Símbolos utilizados na documentação:

| Símbolo                                                                           | Explicação                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Indica o título de um figura ou uma referência a esta.<br><b>Exemplo:</b> "▲ 1-3 Título da figura" significa "Figura 3 no capítulo 1".  |
|  | Indica o título de uma tabela ou uma referência a esta.<br><b>Exemplo:</b> "■ 1-3 Título da tabela" significa "Tabela 3 no capítulo 1". |

## 2 Precauções de segurança gerais

### 2.1 Para o instalador

#### 2.1.1 Geral

Se NÃO tiver a certeza de como instalar ou utilizar a unidade, contacte o seu representante.



#### PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA

- NÃO toque nas tubagens de refrigerante, nas tubagens de água nem nas peças internas durante ou imediatamente após o funcionamento. Poderão estar demasiado quentes ou frias. Deixe passar algum tempo para que voltem à temperatura normal. Se TIVER de tocar-lhes, utilize luvas de proteção.
- NÃO entre em contacto com uma fuga de refrigerante.



#### AVISO

A instalação ou fixação inadequada de equipamento ou acessórios pode resultar em choque elétrico, curto-circuito, fugas, incêndio ou outros danos no equipamento. Utilize APENAS acessórios, equipamento opcional e peças sobressalentes feitas ou aprovadas por Daikin, salvo especificação em contrário.



#### AVISO

Certifique-se de que a instalação, os testes e os materiais aplicados cumprem a legislação aplicável (acima das instruções descritas na documentação da Daikin).



#### AVISO

Rasgue e deite fora os sacos plásticos de embalagem, para que não fiquem ao alcance de ninguém, em especial de crianças, as quais NÃO podem brincar com estes. **Consequência possível:** asfixia.



#### AVISO

Tome medidas adequadas de modo a evitar que a unidade possa ser utilizada como abrigo para animais pequenos. Se entrarem em contacto com os componentes elétricos, os animais pequenos podem provocar avarias, fumo ou um incêndio.



#### AVISO

Utilize equipamento de proteção pessoal adequado (luvas de proteção, óculos de segurança...) quando realizar tarefas de instalação, manutenção ou intervenções técnicas ao sistema.



#### AVISO

NÃO toque na entrada de ar nem nas aletas de alumínio da unidade.



#### AVISO

- NÃO coloque nenhum objeto nem equipamento em cima da unidade.
- NÃO trepe, não se sente nem se apoie na unidade.



### AVISO

Os trabalhos efetuados na unidade de exterior devem ser efetuados em tempo seco, para evitar entrada de água.

De acordo com a legislação aplicável, poderá ser necessário fornecer um livro de registos com o produto, contendo pelo menos: informações sobre manutenção, trabalho de reparação, resultados de testes, períodos de inactividade...

As seguintes informações também DEVERÃO ser fornecidas num local acessível no produto:

- Instruções para desligar o sistema em caso de emergência
- Nome e endereço de bombeiros, polícia e hospital
- Nome, endereço e contactos telefónicos (diurnos e nocturnos) para receber assistência

Na Europa, a EN378 fornece a orientação necessária deste livro de registos.

### 2.1.2 Local de instalação

- Proporcione espaço suficiente em redor da unidade para permitir intervenções técnicas e uma boa circulação de ar.
- Certifique-se de que o local de instalação suporta o peso e a vibração da unidade.
- Certifique-se de que a área é bem ventilada. NÃO bloqueie quaisquer aberturas de ventilação.
- Certifique-se de que a unidade está nivelada.

NÃO instale a unidade nos seguintes locais:

- Em atmosferas potencialmente explosivas.
- Em locais onde existam máquinas que emitam ondas electromagnéticas. As ondas eletromagnéticas podem interferir com o sistema de controle e causar mau funcionamento do equipamento.
- Em locais onde exista o risco de incêndio devido à fuga de gases inflamáveis (exemplo: diluente ou gasolina), fibra de carbono e pó inflamável.
- Em locais onde são produzidos gases corrosivos (exemplo: gás de ácido sulfúrico). A corrosão dos tubos de cobre ou dos componentes soldados pode provocar fugas de refrigerante.

### Instruções para o equipamento que utiliza refrigerante R32



A2L

### ADVERTÊNCIA: MATERIAL MODERADAMENTE INFLAMÁVEL

O refrigerante contido nesta unidade é ligeiramente inflamável.



### AVISO

- NÃO fure nem queime os componentes do ciclo do refrigerante.
- NÃO utilize materiais de limpeza nem meios para acelerar o processo de descongelamento que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
- Tenha em atenção que o refrigerante contido no sistema não tem odor.

**AVISO**

O aparelho deve ser armazenado de modo a evitar danos mecânicos, numa divisão bem ventilada, sem fontes de ignição em funcionamento contínuo (exemplo: chamas desprotegidas, um aparelho a gás ou um aquecedor elétrico em funcionamento), e o tamanho da divisão deve ser o especificado abaixo.

**AVISO**

Certifique-se de que a instalação, assistência técnica, manutenção e reparação cumprem as instruções da Daikin e a legislação aplicável (por exemplo, a regulamentação nacional do gás) e são realizadas APENAS por pessoal autorizado.

**AVISO**

Se uma ou mais divisões estiverem ligadas à unidade utilizando um sistema de condutas, certifique-se de que:

- não existem fontes de ignição operacionais (por exemplo: chamas desprotegidas, um aparelho a gás ou um aquecedor elétrico em operação) caso a área do piso seja inferior à área mínima do piso A (m<sup>2</sup>).
- não existem dispositivos auxiliares, que possam constituir uma potencial fonte de ignição, instalados nas condutas (por exemplo: superfícies quentes com uma temperatura acima dos 700°C e dispositivos de comutação elétrica);
- só são utilizados dispositivos auxiliares aprovados pelo fabricante nas condutas;
- a entrada e saída de ar estão ligadas diretamente à mesma divisão por condutas. NÃO utilize espaços como um teto falso como uma conduta para a entrada ou saída de ar.

**AVISO**

- Tome as devidas precauções para evitar vibração ou pulsação excessiva na tubagem de refrigeração.
- Proteja os dispositivos de proteção, as tubagens e os acessórios tanto quanto possível contra efeitos ambientais adversos.
- Proporcione espaço para expansão e contração de longos comprimentos da tubagem.
- Conceba e instale tubagens em sistemas de refrigeração de modo a minimizar a probabilidade de um choque hidráulico que danifique o sistema.
- Instale o equipamento interior e os tubos de forma segura e proteja-os contra a rutura accidental do equipamento ou dos tubos em eventos como a movimentação de móveis ou atividades de reconstrução.

**AVISO**

NÃO utilize potenciais fontes de ignição ao procurar ou detetar fugas de refrigerante.

**AVISO**

- NÃO reutilize juntas e juntas de cobre que já foram utilizadas.
- As juntas utilizadas na instalação entre componentes do sistema de refrigerante devem estar acessíveis para efeitos de manutenção.

### Requisitos de espaço para a instalação



#### AVISO

Caso os aparelhos contenham refrigerante R32, a área do piso da divisão em que os aparelhos são instalados, operados e armazenados DEVE ser maior do que a área mínima do piso definida na tabela por baixo de A (m²). Isto aplica-se a:

- Unidades interiores **sem** um sensor de fuga de refrigerante; no caso de unidades interiores **com** sensor de fuga de refrigerante, consulte o manual de instalação
- Unidades de exterior instaladas ou armazenadas em espaços interiores (por exemplo: jardim de Inverno, garagem, sala de máquinas)



#### AVISO

- A tubagem deve ser montada de forma segura e protegida contra danos físicos.
- Mantenha a instalação das tubagens a um nível mínimo.

### Determinar a área mínima do piso

- Determine a carga total de refrigerante no sistema (= carga de refrigerante de fábrica ① + ② quantidade adicional de refrigerante carregado).

Contains fluorinated greenhouse gases

**R32**

GWP: xxx

① =  kg

② =  kg

---

① + ② =  kg

$\frac{\text{GWP} \times \text{kg}}{1000} = \text{tCO}_2\text{eq}$

- Determine o gráfico ou a tabela que deve utilizar.
  - Para unidades interiores: A unidade é de montagem no teto, na parede ou no piso?
  - Para unidades de exterior instaladas ou armazenadas em espaços interiores, isto depende da altura de instalação:

| Se a altura de instalação for de... | Utilize o gráfico ou a tabela para... |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <1,8 m                              | Unidades de montagem no piso          |
| 1,8≤x<2,2 m                         | Unidades de montagem na parede        |
| ≥2,2 m                              | Unidades de montagem no teto          |

- Utilize o gráfico ou a tabela para determinar a área mínima do piso.



| Ceiling-mounted unit <sup>(a)</sup> |                             | Wall-mounted unit <sup>(b)</sup> |                             | Floor-standing unit <sup>(c)</sup> |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| m (kg)                              | $A_{min}$ (m <sup>2</sup> ) | m (kg)                           | $A_{min}$ (m <sup>2</sup> ) | m (kg)                             | $A_{min}$ (m <sup>2</sup> ) |
| ≤1.842                              | —                           | ≤1.842                           | —                           | ≤1.842                             | —                           |
| 1.843                               | 3.64                        | 1.843                            | 4.45                        | 1.843                              | 28.9                        |
| 2.0                                 | 3.95                        | 2.0                              | 4.83                        | 2.0                                | 34.0                        |
| 2.2                                 | 4.34                        | 2.2                              | 5.31                        | 2.2                                | 41.2                        |
| 2.4                                 | 4.74                        | 2.4                              | 5.79                        | 2.4                                | 49.0                        |
| 2.6                                 | 5.13                        | 2.6                              | 6.39                        | 2.6                                | 57.5                        |
| 2.8                                 | 5.53                        | 2.8                              | 7.41                        | 2.8                                | 66.7                        |
| 3.0                                 | 5.92                        | 3.0                              | 8.51                        | 3.0                                | 76.6                        |
| 3.2                                 | 6.48                        | 3.2                              | 9.68                        | 3.2                                | 87.2                        |
| 3.4                                 | 7.32                        | 3.4                              | 10.9                        | 3.4                                | 98.4                        |
| 3.6                                 | 8.20                        | 3.6                              | 12.3                        | 3.6                                | 110                         |
| 3.8                                 | 9.14                        | 3.8                              | 13.7                        | 3.8                                | 123                         |
| 4.0                                 | 10.1                        | 4.0                              | 15.1                        | 4.0                                | 136                         |
| 4.2                                 | 11.2                        | 4.2                              | 16.7                        | 4.2                                | 150                         |
| 4.4                                 | 12.3                        | 4.4                              | 18.3                        | 4.4                                | 165                         |
| 4.6                                 | 13.4                        | 4.6                              | 20.0                        | 4.6                                | 180                         |
| 4.8                                 | 14.6                        | 4.8                              | 21.8                        | 4.8                                | 196                         |
| 5.0                                 | 15.8                        | 5.0                              | 23.6                        | 5.0                                | 213                         |
| 5.2                                 | 17.1                        | 5.2                              | 25.6                        | 5.2                                | 230                         |
| 5.4                                 | 18.5                        | 5.4                              | 27.6                        | 5.4                                | 248                         |
| 5.6                                 | 19.9                        | 5.6                              | 29.7                        | 5.6                                | 267                         |
| 5.8                                 | 21.3                        | 5.8                              | 31.8                        | 5.8                                | 286                         |
| 6.0                                 | 22.8                        | 6.0                              | 34.0                        | 6.0                                | 306                         |
| 6.2                                 | 24.3                        | 6.2                              | 36.4                        | 6.2                                | 327                         |
| 6.4                                 | 25.9                        | 6.4                              | 38.7                        | 6.4                                | 349                         |
| 6.6                                 | 27.6                        | 6.6                              | 41.2                        | 6.6                                | 371                         |
| 6.8                                 | 29.3                        | 6.8                              | 43.7                        | 6.8                                | 394                         |
| 7.0                                 | 31.0                        | 7.0                              | 46.3                        | 7.0                                | 417                         |
| 7.2                                 | 32.8                        | 7.2                              | 49.0                        | 7.2                                | 441                         |
| 7.4                                 | 34.7                        | 7.4                              | 51.8                        | 7.4                                | 466                         |
| 7.6                                 | 36.6                        | 7.6                              | 54.6                        | 7.6                                | 492                         |
| 7.8                                 | 38.5                        | 7.8                              | 57.5                        | 7.8                                | 518                         |
| 8.0                                 | 40.5                        | 8.0                              | 60.5                        | 8.0                                | 545                         |
| 8.2                                 | 42.6                        | 8.2                              | 63.6                        | 8.2                                | 572                         |
| 8.4                                 | 44.7                        | 8.4                              | 66.7                        | 8.4                                | 601                         |
| 8.6                                 | 46.8                        | 8.6                              | 69.9                        | 8.6                                | 629                         |
| 8.8                                 | 49.0                        | 8.8                              | 73.2                        | 8.8                                | 659                         |
| 9.0                                 | 51.3                        | 9.0                              | 76.6                        | 9.0                                | 689                         |
| 9.2                                 | 53.6                        | 9.2                              | 80.0                        | 9.2                                | 720                         |
| 9.4                                 | 55.9                        | 9.4                              | 83.6                        | 9.4                                | 752                         |
| 9.55                                | 57.7                        | 9.55                             | 86.2                        | 9.55                               | 776                         |

- m** Carga total de refrigerante no sistema  
 **$A_{min}$**  Área mínima do piso  
**(a)** Ceiling-mounted unit (= Unidade de montagem no teto)  
**(b)** Wall-mounted unit (= Unidade de montagem na parede)  
**(c)** Floor-standing unit (= Unidade de montagem no piso)

### 2.1.3 Refrigerante — no caso de R410A ou R32

Se aplicável. Consulte o manual de instalação ou o guia de referência do instalador da sua aplicação para obter mais informações.



#### PERIGO: RISCO DE EXPLOÇÃO

**Bombagem – fuga de refrigerante.** Se pretender bombear o sistema e existir uma fuga no circuito de refrigerante:

- NÃO utilize a função de bombagem automática da bomba com a qual pode recolher todo o refrigerante do sistema para uma unidade de exterior.  
**Consequência possível:** Autocombustão e explosão do compressor devido à entrada de ar no compressor em funcionamento.
- Utilize um sistema de recuperação individual, de modo a que o compressor da unidade NÃO tenha de operar.



#### AVISO

Durante os testes, NUNCA pressurize o produto com uma pressão superior à pressão máxima admissível (como indicado na placa de identificação da unidade).



### AVISO

Tome as devidas precauções em caso de uma fuga de refrigerante. Se houver fugas de gás refrigerante, areje a área imediatamente. Possíveis riscos:

- Uma concentração excessiva de refrigerante, numa divisão fechada, pode originar carência de oxigénio.
- Pode verificar-se a produção de gás tóxico, se o gás refrigerante entrar em contacto com alguma chama.



### AVISO

Recolha SEMPRE o refrigerante. NÃO os liberte diretamente para o ambiente. Utilize a bomba de vácuo para evacuar a instalação.



### AVISO

Certifique-se de que não há oxigénio no sistema. O refrigerante APENAS pode ser carregado após efetuar o teste de fugas e a secagem por aspiração.

**Consequência possível:** Autocombustão e explosão do compressor devido à entrada de oxigénio no compressor em funcionamento.



### AVISO

- Para evitar uma avaria do compressor, NÃO carregue refrigerante para além da quantidade especificada.
- Quando for necessário abrir o sistema do refrigerante, DEVE tratar o refrigerante de acordo com a legislação aplicável.



### AVISO

Certifique-se de que a instalação da tubagem de refrigerante está em conformidade com a legislação aplicável. Na Europa, a EN378 é a norma aplicável.



### AVISO

Certifique-se de que a tubagem local e as ligações NÃO são sujeitas a esforço.



### AVISO

Após todas as tubagens terem sido conectadas, certifique-se de que não existem fugas de gás. Utilize azoto para realizar uma deteção de fugas de gás.

- Caso seja necessário efetuar uma recarga, consulte a placa de identificação ou a etiqueta de carga de refrigerante da unidade. Indica o tipo e quantidade de refrigerante.
- Quer a unidade seja carregada na fábrica com refrigerante ou não, em ambos os casos pode ser necessário carregar refrigerante adicional, dependendo do tamanho e do comprimento dos tubos do sistema.
- Utilize APENAS ferramentas exclusivas para o tipo de refrigerante utilizado no sistema, para assegurar a resistência de pressão e para evitar a entrada de materiais estranhos no sistema.
- Carregue o líquido refrigerante da seguinte forma:

| Se                                                                                                                   | Então                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se houver um tubo de sifão<br>(isto é, se o cilindro estiver marcado com "Sifão de enchimento de líquido instalado") | Carregue o cilindro com o mesmo na vertical direito.<br>         |
| Se NÃO houver um tubo de sifão                                                                                       | Carregue o cilindro com o mesmo virado de cabeça para baixo.<br> |

- Abra os cilindros do refrigerante lentamente.
- Carregue o refrigerante sob a forma líquida. Acrescentá-lo sob a forma gasosa poderá impedir o funcionamento normal.

**AVISO**

Quando o procedimento de carregamento de refrigerante for executado ou quando parar, feche imediatamente a válvula do depósito do refrigerante. Se a válvula NÃO for imediatamente fechada, a pressão restante poderá carregar refrigerante adicional. **Consequência possível:** Quantidade de refrigerante incorreta.

## 2.1.4 Sistema elétrico

**PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO**

- Tem de DESATIVAR todas as fontes de alimentação antes de remover a tampa da caixa de distribuição, de estabelecer as ligações elétricas ou de tocar nos componentes elétricos.
- Desligue a fonte de alimentação, mantenha-a desligada durante mais de 10 minutos e meça a tensão nos terminais dos condensadores do circuito principal ou dos componentes elétricos antes de efetuar intervenções técnicas. A tensão DEVE ser inferior a 50 V CC antes de poder tocar nos componentes elétricos. Para saber a localização dos terminais, consulte o esquema elétrico.
- NÃO toque nos componentes elétricos com as mãos molhadas.
- NÃO deixe a unidade sem supervisão quando a tampa de serviço estiver removida.

**AVISO**

Se NÃO for instalado de fábrica, deve ser instalado na cablagem fixa um interruptor geral ou outra forma de interrupção do circuito, com quebra de contacto em todos os pólos, proporcionando uma interrupção total em estado de sobretensão de categoria III.



### AVISO

- Utilize APENAS fios de cobre.
- Certifique-se de que as ligações elétricas estão em conformidade com a legislação aplicável.
- Todas as ligações de cabos em campo DEVEM ser realizadas de acordo com o esquema elétrico fornecido com o produto.
- NUNCA aperte molhos de cabos e certifique-se de que não entram em contacto com a tubagem nem com arestas afiadas. Certifique-se de que não é aplicada qualquer pressão externa às ligações dos terminais.
- Certifique-se de que instala a ligação à terra. NÃO efetue ligações à terra da unidade através de canalizações, acumuladores de sobretensão ou fios de terra da rede telefónica. Uma ligação à terra incompleta pode originar choques elétricos.
- Certifique-se de que utiliza um circuito de alimentação adequado. NUNCA utilize uma fonte de alimentação partilhada por outro aparelho elétrico.
- Certifique-se de que instala os disjuntores ou fusíveis necessários.
- Certifique-se de que instala um disjuntor de fugas para a terra. Caso contrário, podem verificar-se choques eléctricos ou um incêndio.
- Ao instalar o disjuntor de fugas para a terra, certifique-se de que este é compatível com o inversor (resistente a ruído elétrico de alta frequência), para que o disjuntor de fugas para a terra não dispare desnecessariamente.



### AVISO

- Depois de terminar o trabalho elétrico, confirme se todos os componentes elétricos e terminais dentro da caixa de distribuição estão ligados de forma segura.
- Certifique-se de que todas as tampas estão fechadas antes de colocar a unidade em funcionamento.



### AVISO

- Quando ligar o cabo de alimentação: ligue primeiro o fio de terra antes de efetuar as ligações condutoras de corrente (ativas).
- Ao desligar a alimentação: desligue primeiro os cabos condutores de corrente (ativos) antes de separar a ligação à terra.
- O comprimento dos condutores entre o encaixe de proteção contra tração mecânica do cabo de alimentação e a placa de bornes TEM DE ser tal que os condutores ativos (fases) fiquem esticados antes que o mesmo suceda ao condutor de terra, para a eventualidade de o cabo de alimentação ser puxado para fora do respetivo encaixe.

**AVISO**

Cuidados a ter quando estender a cablagem de alimentação:



- NÃO ligue cabos de diferentes espessuras à placa de bornes de alimentação (a folga nos cabos de alimentação pode causar calor anormal).
- Quando ligar cabos da mesma espessura, proceda conforme ilustrado na figura anterior.
- Para as ligações eléctricas, utilize a cablagem de alimentação designada e ligue firmemente e, em seguida, prenda de modo a evitar que seja exercida pressão externa na placa de bornes.
- Utilize uma chave de fendas adequada para apertar os parafusos do terminal. Uma chave de fendas com uma cabeça pequena irá danificar a cabeça e tornar o aperto correcto impossível.
- Se apertar os parafusos do terminal em demasia, pode parti-los.

Instale os cabos eléctricos a pelo menos 1 metro de distância de televisores ou rádios, para evitar interferências. Dependendo das ondas de rádio, uma distância de 1 metro pode NÃO ser suficiente.

**AVISO**

Aplicável APENAS se a fonte de alimentação for trifásica e se o compressor tiver um método de arranque ATIVAR/DESATIVAR.

Se existir a possibilidade de haver fase invertida após uma interrupção de energia eléctrica momentânea e a alimentação ATIVAR e DESATIVAR enquanto o produto estiver a funcionar, instale um circuito de protecção de fase invertida localmente. O funcionamento do produto em fase invertida poderá causar danos no compressor e em outras peças.

## 3 Instruções específicas de segurança do instalador

Observe sempre as seguintes instruções e regulamentos de segurança.

**Para manusear a unidade exterior (consulte "4.1.2 Manusear a unidade de exterior" [▶ 22])**



### AVISO

Para evitar lesões, NÃO toque na entrada de ar nem nas aletas de alumínio da unidade.



A2L

### ADVERTÊNCIA: MATERIAL MODERADAMENTE INFLAMÁVEL

O refrigerante contido nesta unidade é ligeiramente inflamável.

**Instalação da unidade (consulte "6 Instalação da unidade" [▶ 25])**



### AVISO

A instalação deve ser efectuada por um instalador, devendo a escolha de materiais e a instalação cumprir a legislação aplicável. Na Europa, a norma aplicável é a EN378.

**Local de instalação (consulte "6.1 Preparação do local de instalação" [▶ 25])**



### AVISO

- Verifique se o local de instalação pode suportar o peso da unidade. Uma instalação deficiente é perigosa. Também pode causar vibrações ou ruídos de funcionamento anormais.
- Preveja espaço suficiente para assistência técnica.
- NÃO instale a unidade de modo que esta esteja em contacto com o tecto ou a parede, pois isto pode causar vibrações.



### AVISO

O aparelho deve ser armazenado de modo a evitar danos mecânicos, numa divisão bem ventilada, sem fontes de ignição em operação contínua (aberto chamas desprotegidas, um aparelho a gás ou um aquecedor eléctrico em operação). A dimensão da divisão deve ser especificada nas medidas gerais de segurança.

**Abertura da unidade (consultar "6.2 Abertura da unidade" [▶ 29])**



### PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

NÃO deixe a unidade sem supervisão quando a tampa de manutenção estiver removida.



### PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA



### PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

**Instalação da tubagem (consulte "7 Instalação da tubagem" [▶ 34])****AVISO**

As tubagens e juntas de um sistema tipo split devem ser feitas com juntas permanentes quando no interior de um espaço ocupado, exceto as juntas que ligam diretamente as tubagens às unidades interiores.

**AVISO**

- Não efetuar brasagem ou soldagem no local, no caso de unidades com carga de refrigerante R32 durante o transporte.
- Durante a instalação do sistema de refrigeração, a união de componentes com, pelo menos, um componente carregado deve ser realizada tendo em consideração os seguintes requisitos: dentro de espaços ocupados, as juntas não permanentes não são permitidas para o refrigerante R32, exceto as juntas feitas no local que ligam a unidade interior diretamente à tubagem. As juntas feitas no local que ligam a tubagem diretamente às unidades interiores devem ser do tipo não permanente.

**AVISO**

Ligue bem a tubagem de refrigerante antes de ligar o compressor. Se a tubagem de refrigerante NÃO estiver ligada e se a válvula de corte estiver aberta quando o compressor for ligado, entrará ar, provocando uma pressão anormal no ciclo de refrigeração, o que poderá resultar em danos no equipamento e mesmo em ferimentos.

**AVISO**

- Um abocardamento incompleto pode causar uma fuga de gás refrigerante.
- NÃO reutilize extremidades abocardadas. Utilize extremidades abocardadas novas para evitar fugas de gás refrigerante.
- Utilize as porcas abocardadas que estão incluídas com a unidade. A utilização de outras porcas abocardadas poderá provocar fugas de gás refrigerante.

**AVISO**

NÃO abra as válvulas antes de concluir o abocardamento. Tal provocaria uma fuga de gás refrigerante.

**PERIGO: RISCO DE EXPLOÇÃO**

NÃO abra as válvulas de paragem antes da aspiração estar concluída.

**Carregar o refrigerante (consulte "8 Carregamento de refrigerante" [▶ 45])****AVISO**

- O refrigerante contido na unidade é ligeiramente inflamável, mas, normalmente, NÃO ocorrem fugas. Se houver fuga de refrigerante para o ar da divisão, o contacto com a chama de um maçarico, de um aquecedor ou de um fogão pode causar um incêndio ou produzir um gás perigoso.
- DESLIGUE todos os dispositivos de aquecimento por queima, ventile a divisão e contacte o fornecedor da unidade.
- NÃO volte a utilizar a unidade, até um técnico lhe assegurar que a zona onde se verificou a fuga foi reparada.



#### AVISO

- Utilize apenas refrigerante R32. As outras substâncias poderão provocar explosões e acidentes.
- O R32 contém gases fluorados de efeito de estufa. O seu valor potencial de aquecimento global (GWP) é 675. NÃO liberte estes gases para a atmosfera.
- Quando carregar com refrigerante, utilize SEMPRE luvas de proteção e óculos de segurança.



#### AVISO

NUNCA entre em contacto directo com uma fuga de refrigerante. Tal acto pode originar graves queimaduras de frio.

#### Instalação elétrica (consulte "9 Instalação elétrica" [► 50])



#### AVISO

- Todas as instalações elétricas DEVEM ser efetuadas por um electricista autorizado e DEVEM estar em conformidade com o regulamento nacional de cablagem.
- Estabeleça ligações elétricas às instalações elétricas fixas.
- Todos os componentes obtidos no local e todas as construções elétricas DEVEM estar em conformidade com a legislação aplicável.



#### AVISO

- Se na fonte de alimentação faltar ou estiver errada uma fase-N, o equipamento poderá ficar danificado.
- Estabeleça uma ligação à terra adequada. NÃO efetue ligações à terra da unidade através de canalizações, acumuladores de sobretensão ou fios de terra da rede telefónica. Uma ligação à terra incompleta pode originar choques elétricos.
- Instale os fusíveis ou disjuntores necessários.
- Fixe a instalação elétrica com braçadeiras de cabos, para que NÃO entre em contacto com a tubagem ou com arestas afiadas, particularmente no lado de alta pressão.
- NÃO utilize fios com fita adesiva, cabos de extensão nem ligações a partir de um sistema em estrela. Podem provocar sobreaquecimento, choques elétricos ou incêndios.
- NÃO instale um condensador de avanço de fase pois esta unidade está equipada com um inversor. Um condensador de avanço de fase irá diminuir o desempenho e pode provocar acidentes.



#### AVISO

Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para os cabos de alimentação.



#### AVISO

Utilize um disjuntor do tipo omnipolar, com corte de contactos de pelo menos 3 mm que proporcione uma interrupção total em estado de sobretensão de categoria III.



#### AVISO

Se o cabo de alimentação ficar danificado, DEVE ser substituído pelo fabricante, por um técnico de assistência ou por alguém com qualificação semelhante, para evitar acidentes.



#### AVISO

NÃO ligue a fonte de alimentação à unidade interior. Tal pode originar choques eléctricos ou um incêndio.



#### AVISO

- NÃO utilize peças eléctricas adquiridas localmente no interior do produto.
- NÃO ramifique a fonte de alimentação para a bomba de drenagem, etc., a partir da placa de bornes. Tal pode originar choques eléctricos ou um incêndio.



#### AVISO

Mantenha a cablagem de interligação afastada dos tubos de cobre sem isolamento térmico, pois esses tubos ficam muito quentes.

**Acabamento da instalação da unidade interior (consulte "10 Concluir a instalação da unidade de exterior" [▶ 55])**



#### PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

- Certifique-se de que o sistema está ligado à terra correctamente.
- Desligue a fonte de alimentação antes de efectuar intervenções técnicas.
- Monte a tampa da caixa de distribuição antes de ligar a fonte de alimentação.

**Configuração (consulte "11 Configuração" [▶ 57])**



#### AVISO

Antes de ligar ou desligar o conector, certifique-se de que a fonte de alimentação está DESLIGADA.

**Comissionamento (consulte "12 Ativação" [▶ 59])**



#### PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO



#### PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA



#### AVISO

**NÃO efetue o teste de funcionamento enquanto trabalha nas unidades interiores.**

O teste de funcionamento ativa NÃO SÓ a unidade de exterior, mas também a unidade interior que lhe está ligada. É perigoso trabalhar numa unidade interior durante um teste de funcionamento.



#### AVISO

NÃO introduza os dedos, paus ou outros objetos nas entradas e saídas de ar. NÃO retire a proteção da ventoinha. Se a ventoinha estiver em alta rotação, tal pode originar lesões.

#### Manutenção e serviço (consulte "14 Manutenção e assistência" [▶ 63])



##### PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO



##### PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA



##### PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

Todos os componentes eléctricos (incluindo os termístores) são alimentados pela fonte de alimentação. NÃO lhes toque com as mãos desprotegidas.



##### PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

Desligue a fonte de alimentação durante mais de 10 minutos e meça a tensão nos terminais dos condensadores do circuito principal ou dos componentes eléctricos, antes de efectuar intervenções técnicas. A tensão DEVE ser inferior a 50 V CC antes de poder tocar nos componentes eléctricos. Para saber a localização dos terminais, consulte o esquema eléctrico.



##### AVISO

- Antes de realizar qualquer actividade de manutenção ou reparação, desligue SEMPRE o disjuntor no painel de alimentação e retire os fusíveis ou abra os dispositivos de protecção da unidade.
- NÃO toque nos componentes activos durante 10 minutos após desligar a alimentação, devido ao perigo derivado das tensões elevadas.
- Tenha em atenção que algumas partes da caixa de componentes eléctricos se encontram quentes.
- Certifique-se de que NÃO entra em contacto com os condutores.
- NÃO enxagúe a unidade. Tal pode provocar choques eléctricos ou incêndios.

#### Acerca do compressor



##### PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

- Utilize este compressor apenas num sistema ligado à terra.
- Desligue a alimentação eléctrica antes de fazer a manutenção do compressor.
- Volte a colocar a tampa da caixa de distribuição e a tampa para assistência técnica após a manutenção.



##### AVISO

Utilize SEMPRE óculos e luvas de protecção.



##### PERIGO: RISCO DE EXPLOSÃO

- Utilize um corta-tubos para retirar o compressor.
- NÃO utilize o maçarico de soldar.
- Utilize apenas refrigerantes e lubrificantes aprovados.



##### PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA

NÃO toque no compressor com as mãos desprotegidas.

Resolução de problemas (consulte "15 Resolução de problemas" [▶ 66])



**PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO**



**PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA**



**AVISO**

- Ao realizar uma inspeção na caixa de distribuição da unidade, certifique-se SEMPRE de que a unidade está desligada da corrente elétrica. Desligue o respetivo disjuntor.
- Se algum dispositivo de segurança tiver sido ativado, pare a unidade e descubra porque é que esse dispositivo foi ativado antes de o reinicializar. NUNCA estabeleça um shunt em dispositivos de segurança nem altere os respetivos valores para um valor além da predefinição de fábrica. Se não conseguir encontrar a causa para o problema, contacte o seu representante.



**AVISO**

Evitar riscos devido a uma reinicialização acidental do corte térmico: esta aplicação NÃO deve ser alimentada através de um dispositivo de desativação externo, como um temporizador, nem ligada a um circuito que seja LIGADO e DESLIGADO regularmente pelo utilizário.



**PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO**

- Quando a unidade NÃO está a funcionar, os LED na placa de circuito impresso são DESLIGADOS para poupar energia.
- Mesmo quando os LED estão desligados, a placa de bornes e a placa de circuito impresso podem ser alimentadas.

## 4 Acerca da caixa

Tenha presente as seguintes informações:

- Quando da entrega, a unidade tem OBRIGATORIAMENTE de ser verificada quanto à existência de danos e à integridade. Quaisquer danos ou peças em falta têm OBRIGATORIAMENTE de ser imediatamente comunicados ao agente de reclamações da transportadora.
- Transporte a unidade embalada até ficar o mais próxima possível da posição de instalação final, para impedir danos no transporte.
- Prepare com antecedência o percurso pelo qual pretende trazer a unidade para a sua posição final de instalação.
- Quando estiver a manusear a unidade, tenha em conta os seguintes aspetos:




Frágil, manuseie a unidade com cuidado.



Mantenha a unidade na vertical para evitar danos.

### 4.1 Unidade de exterior

#### 4.1.1 Para desembalar a unidade de exterior




#### 4.1.2 Manusear a unidade de exterior



##### AVISO


Para evitar lesões, NÃO toque na entrada de ar nem nas aletas de alumínio da unidade.

Manuseie a unidade de exterior apenas conforme se segue:



- a** Encaixe de esgoto  
**b** Saco de acessórios

Certifique-se de que a unidade está colocada sobre uma superfície plana para evitar danos.




#### AVISO

- Coloque a unidade numa superfície plana.
- Certifique-se de que as aletas de alumínio na unidade estão direitas antes da instalação. Se não, endireite-as com um pente para aletas (fornecimento local).

#### 4.1.3 Para retirar os acessórios da unidade de exterior

- Levante a unidade de exterior.
- Retire os acessórios da parte inferior da embalagem.



- a** Medidas gerais de segurança  
**b** Manual de instalação da unidade exterior  
**c** Etiqueta sobre gases fluorados de efeito de estufa  
**d** Etiqueta multilingue sobre gases fluorados de efeito de estufa  
**e** Bujão de drenagem (localizado no fundo da embalagem)  
**f** Tampa de drenagem (1)  
**g** Tampa de drenagem (2)  
**h** Etiqueta de energia

## 5 Acerca da unidade



A2L

### ADVERTÊNCIA: MATERIAL MODERADAMENTE INFLAMÁVEL

O refrigerante contido nesta unidade é ligeiramente inflamável.

### 5.1 Identificação




#### AVISO

Quando instalar ou efetuar intervenções técnicas a várias unidades em simultâneo, certifique-se de que NÃO troca os painéis de assistência técnica entre os diferentes modelos.

#### 5.1.1 Placa de identificação: Unidade de exterior

Local



## 6 Instalação da unidade



### AVISO

A instalação deve ser efectuada por um instalador, devendo a escolha de materiais e a instalação cumprir a legislação aplicável. Na Europa, a norma aplicável é a EN378.

### Neste capítulo

|       |                                                                                              |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.1   | Preparação do local de instalação.....                                                       | 25 |
| 6.1.1 | Requisitos do local de instalação para a unidade de exterior.....                            | 26 |
| 6.1.2 | Requisitos adicionais para o local de instalação da unidade de exterior em climas frios..... | 28 |
| 6.2   | Abertura da unidade.....                                                                     | 29 |
| 6.2.1 | Sobre a abertura da unidade.....                                                             | 29 |
| 6.2.2 | Para abrir a unidade de exterior.....                                                        | 29 |
| 6.3   | Montagem da unidade de exterior.....                                                         | 29 |
| 6.3.1 | Sobre a montagem da unidade de exterior.....                                                 | 29 |
| 6.3.2 | Precauções durante a montagem da unidade de exterior.....                                    | 30 |
| 6.3.3 | Disponibilizar a estrutura de instalação.....                                                | 30 |
| 6.3.4 | Para instalar a unidade de exterior.....                                                     | 31 |
| 6.3.5 | Disponibilizar a drenagem.....                                                               | 31 |
| 6.3.6 | Para evitar que a unidade de exterior caia.....                                              | 32 |

### 6.1 Preparação do local de instalação

Escolha um local de instalação com espaço suficiente para transportar a unidade para dentro e para fora do local.

NÃO instale a unidade em locais habituais de trabalho. Em caso de trabalhos de construção (por ex., estaleiros de obras) onde se produz muito pó, É NECESSÁRIO cobrir a unidade.



### AVISO

- Verifique se o local de instalação pode suportar o peso da unidade. Uma instalação deficiente é perigosa. Também pode causar vibrações ou ruídos de funcionamento anormais.
- Preveja espaço suficiente para assistência técnica.
- NÃO instale a unidade de modo que esta esteja em contacto com o tecto ou a parede, pois isto pode causar vibrações.

- Escolha uma localização onde o ruído da operação ou o ar quente/frio descarregado da unidade não perturbará ninguém; a localização deve ser seleccionada de acordo com a legislação aplicável.
- Proporcione espaço suficiente em redor da unidade para permitir intervenções técnicas e uma boa circulação de ar.
- Evite áreas nas quais possa ocorrer a fuga de gás ou produtos inflamáveis.
- Instale as unidades, os cabos eléctricos e a cablagem de comunicação a pelo menos 3 m de distância de televisores ou rádios, para evitar interferências. Dependendo das ondas de rádio, uma distância de 3 m pode não ser suficiente.



### AVISO

NÃO coloque objetos por baixo da unidade interior e/ou de exterior que possam ficar molhados. Caso contrário, a condensação na unidade ou nos tubos de refrigerante, a sujidade no filtro de ar ou o entupimento do dreno podem provocar pingos de água, e os objetos por baixo da unidade podem ficar sujos ou danificados.



### AVISO

O aparelho deve ser armazenado de modo a evitar danos mecânicos, numa divisão bem ventilada, sem fontes de ignição em operação contínua (aberto chamas desprotegidas, um aparelho a gás ou um aquecedor eléctrico em operação). A dimensão da divisão deve ser especificada nas medidas gerais de segurança.

#### 6.1.1 Requisitos do local de instalação para a unidade de exterior




### INFORMAÇÕES

Ademais, leia os seguintes requisitos:

- "2 Precauções de segurança gerais" [▶ 7].
- "7.1.3 Comprimento da tubagem de refrigerante e desnível" [▶ 35].

Tenha em conta as seguintes recomendações de espaçamento:



### AVISO

A altura da parede no lado da tomada da unidade de exterior DEVE ser  $\leq 1200$  mm.



### AVISO


- NÃO empilhe as unidades umas noutras.
- NÃO pendure a unidade num tecto.

Ventos fortes ( $\geq 18$  km/h) que soprem contra a saída de ar da unidade de exterior provocam curto-circuitos (aspiração da descarga de ar). Isto pode provocar:

- deterioração da capacidade operacional;
- aceleração frequente do congelamento durante o processo de aquecimento;
- interrupção do funcionamento devido à diminuição da baixa pressão ou ao aumento da alta pressão;
- uma ventoinha partida (se um vento forte soprar continuamente na ventoinha, esta poderá rodar muito rápido até partir).

Recomenda-se que instale uma placa deflectora quando a saída de ar estiver exposta ao vento.

Recomenda-se que instale a unidade de exterior com a entrada de ar virada para a parede e NÃO directamente exposta ao vento.



- a Placa deflectora
- b Direção do vento predominante
- c Saída de ar

NÃO instale a unidade nos seguintes locais:

- Áreas sensíveis a sons (por exemplo, junto de um quarto), de modo a que o ruído de funcionamento não cause incómodos.

**Nota:** Se a intensidade sonora for medida em condições reais de instalação, o valor medido poderá ser superior ao nível de pressão sonora indicado em Espectro acústico no livro de dados devido ao ruído ambiente e aos reflexos sonoros.



#### INFORMAÇÕES

O nível de pressão sonora é inferior a 70 dBA.

- Locais com presença atmosférica de névoas de fluidos óleo-minerais ou vapores (de óleo ou outros). Os componentes plásticos podem deteriorar-se e cair ou provocar fugas de água.


NÃO se recomenda que instale a unidade nos locais seguintes, pois pode diminuir a vida útil da unidade:

- Onde existem grandes variações de tensão
- Dentro de veículos ou de navios
- Onde existirem vapores ácidos ou alcalinos

**Instalação perto do mar.** Certifique-se de que a unidade de exterior NÃO está diretamente exposta aos ventos marítimos. Isto serve para evitar corrosão causada pelos elevados níveis de sal no ar, os quais podem reduzir a vida útil da unidade.

Instale a unidade de exterior afastada de ventos marítimos diretos.


**Exemplo:** Por trás do edifício.



Se a unidade de exterior estiver exposta a ventos marítimos diretos, instale uma vedação contra vento.

- Altura da vedação contra vento  $\geq 1,5 \times$  altura da unidade de exterior

- Tenha em atenção os requisitos e espaço de serviço quando instalar a vedação contra vento.




A unidade exterior foi concebida apenas para instalação no exterior e para as temperaturas ambiente especificadas na tabela abaixo (salvo indicação em contrário no manual de funcionamento da unidade interior ligada).

| Arrefecimento | Aquecimento |
|---------------|-------------|
| -10~50°C BS   | -20~24°C BS |

6.1.2 Requisitos adicionais para o local de instalação da unidade de exterior em climas frios

Proteja a unidade de exterior contra a queda de neve directa e tenha o cuidado de garantir que a unidade de exterior NUNCA fica coberta de neve.



Recomenda-se que preveja pelo menos 150 mm de espaço livre por baixo da unidade (300 mm para áreas de elevada queda de neve). Adicionalmente, certifique-se de que a unidade é posicionada pelo menos 100 mm acima do nível máximo esperado de neve Consulte "[6.3 Montagem da unidade de exterior](#)" [▶ 29] para obter mais informações.

Em locais onde costuma cair bastante neve, é muito importante escolher um local de instalação onde a neve NÃO afecte o funcionamento da unidade. Se for previsível a queda de neve nas laterais, certifique-se de que a Serpentina do permutador de calor não será afectada. Se necessário, instale uma tampa ou abrigo contra a neve.

## 6.2 Abertura da unidade

### 6.2.1 Sobre a abertura da unidade

Em determinados momentos, tem de abrir a unidade. **Exemplo:**

- Ao fazer a ligação da tubagem de refrigerante
- Ao ligar a instalação eléctrica
- Ao efectuar a manutenção ou assistência da unidade



#### PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

NÃO deixe a unidade sem supervisão quando a tampa de manutenção estiver removida.


### 6.2.2 Para abrir a unidade de exterior



#### PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO



#### PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA



## 6.3 Montagem da unidade de exterior

### 6.3.1 Sobre a montagem da unidade de exterior

#### Quando

As unidades interior e de exterior devem ser montadas antes de a tubagem de refrigerante poder ser ligada.

#### Fluxo de trabalho adicional

Montar a unidade de exterior consiste, geralmente, nas seguintes etapas:

- 1 Disponibilizar a estrutura de instalação.
- 2 Instalar a unidade de exterior.
- 3 Proporcionar escoamento, consulte Disponibilizar a drenagem.
- 4 Proteger a unidade contra a neve e o vento ao instalar uma proteção contra a neve e placas defletoras. Consulte "6.1 Preparação do local de instalação" [▶ 25].

### 6.3.2 Precauções durante a montagem da unidade de exterior



#### INFORMAÇÕES

Leia também as precauções e requisitos, nos capítulos seguintes:

- "2 Precauções de segurança gerais" [▶ 7]
- "6.1 Preparação do local de instalação" [▶ 25]


### 6.3.3 Disponibilizar a estrutura de instalação

Verifique a resistência e o nivelamento do piso da instalação para que a unidade não provoque qualquer vibração ou ruído durante o seu funcionamento.

Utilize uma borracha de amortecimento (fornecimento local) nos casos em que a vibração possa ser transmitida à estrutura do edifício.


Fixe a unidade de forma segura através dos parafusos de base de acordo com o esquema da base.

Prepare 4 conjuntos de porcas, anilhas e parafusos de ancoragem M8 ou M10 (fornecimento local).



a 100 mm acima do nível de neve esperado

## 6.3.4 Para instalar a unidade de exterior



## 6.3.5 Disponibilizar a drenagem

- Certifique-se de que a água da condensação consegue ser adequadamente evacuada.
- Instale a unidade numa base para assegurar que existe uma drenagem adequada, de forma a evitar a acumulação de gelo.
- Prepare um canal de drenagem da água à volta da base para drenar as águas residuais longe da unidade.
- Evite que a água de drenagem passe pelo percurso, para que NÃO fique escorregadio em caso de temperaturas ambiente de congelamento.
- Se instalar a unidade numa estrutura, instale uma placa impermeável dentro de 150 mm da parte inferior da unidade, de modo a evitar a entrada de água na unidade e para evitar o gotejamento de água drenada (consulte a figura que se segue).

**AVISO**

Se a unidade for instalada num clima frio, tome medidas adequadas para que a condensação drenada NÃO POSSA congelar.


**AVISO**

Se os orifícios de drenagem ficarem tapados por uma base de instalação ou superfície de apoio, eleve os pés da unidade de exterior  $\leq 30$  mm colocando apoios adicionais para os pés.

**INFORMAÇÕES**

Para informações sobre as opções disponíveis, contacte o seu representante.

- 1 Utilize um bujão de drenagem.
- 2 Utilize uma mangueira de  $\varnothing 16$  mm (fornecimento local).



- a** Orifício de drenagem
- b** Estrutura inferior
- c** Bujão de drenagem
- d** Tubo flexível (fornecimento local)


### Fechar os orifícios de drenagem e ligar o encaixe de drenagem



#### AVISO


Em zonas frias, NÃO utilize encaixe, mangueira e tampas de drenagem (1, 2) na unidade de exterior. Tome medidas adequadas para que a condensação evacuada NÃO congele.

- 1** Instale as tampas de drenagem 1 e 2 (acessório). Certifique-se de que as bordas das tampas de drenagem tapam completamente os orifícios.



- a** Estrutura inferior
- b** Tampa de drenagem

- 2** Instale o encaixe de drenagem.




- a** Orifício de drenagem. Instale uma tampa de drenagem (2).
- b** Orifício de drenagem. Instale uma tampa de drenagem (1).
- c** Orifício de drenagem para o encaixe de drenagem

### 6.3.6 Para evitar que a unidade de exterior caia

Caso a unidade seja instalada em locais com ventos fortes que possam inclinar a mesma, tome as seguintes medidas:

- 1** Prepare 2 cabos conforme indicado na ilustração que se segue (fornecimento local).
- 2** Coloque os 2 cabos por cima da unidade de exterior.
- 3** Introduza uma placa de borracha entre os cabos e a unidade de exterior para evitar que os cabos riscuem a pintura (fornecimento local).
- 4** Ligue as extremidades dos cabos.
- 5** Aperte os cabos.



# 7 Instalação da tubagem

Neste capítulo

|       |                                                               |    |
|-------|---------------------------------------------------------------|----|
| 7.1   | Preparação da tubagem de refrigerante.....                    | 34 |
| 7.1.1 | Requisitos da tubagem de refrigerante.....                    | 34 |
| 7.1.2 | Isolamento do tubo de refrigeração.....                       | 35 |
| 7.1.3 | Comprimento da tubagem de refrigerante e desnível.....        | 35 |
| 7.2   | Ligação da tubagem do refrigerante.....                       | 36 |
| 7.2.1 | Ligação da tubagem de refrigerante.....                       | 36 |
| 7.2.2 | Cuidados na ligação da tubagem de refrigerante.....           | 36 |
| 7.2.3 | Indicações na ligação da tubagem de refrigerante.....         | 38 |
| 7.2.4 | Recomendações para dobragem da tubagem.....                   | 38 |
| 7.2.5 | Para abocardar as extremidades dos tubos.....                 | 38 |
| 7.2.6 | Utilização da válvula de corte e da abertura de admissão..... | 39 |
| 7.2.7 | Ligação da tubagem do refrigerante à unidade de exterior..... | 41 |
| 7.3   | Verificação da tubagem do refrigerante.....                   | 41 |
| 7.3.1 | Acerca da verificação da tubagem do refrigerante.....         | 41 |
| 7.3.2 | Cuidados ao verificar a tubagem de refrigerante.....          | 42 |
| 7.3.3 | Para verificar a existência de fugas.....                     | 42 |
| 7.3.4 | Realização da secagem a vácuo.....                            | 43 |

## 7.1 Preparação da tubagem de refrigerante

### 7.1.1 Requisitos da tubagem de refrigerante



#### AVISO

As tubagens e juntas de um sistema tipo split devem ser feitas com juntas permanentes quando no interior de um espaço ocupado, exceto as juntas que ligam diretamente as tubagens às unidades interiores.



#### AVISO

A tubagem e outros componentes sujeitos a pressão devem ser adequados para refrigerante. Utilize cobre desoxidado com ácido fosfórico, sem soldaduras, próprio para tubagens de refrigerante.



#### INFORMAÇÕES

Leia também as precauções e requisitos, nas "[2 Precauções de segurança gerais](#)" [7].

- A presença de materiais estranhos no interior dos tubos (incluindo óleos provenientes da produção) deve ser  $\leq 30$  mg/10 m.

### Diâmetro da tubagem de refrigerante

| Diâmetro exterior do tubo |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Tubagem de líquido        | Tubagem de gás     |
| Ø6,4 mm (1/4 pol.)        | Ø9,5 mm (3/8 pol.) |

### Material da tubagem de refrigerante

- **Material da tubagem:** cobre desoxidado com ácido fosfórico sem soldaduras
- **Ligações abocardadas:** Utilize apenas material recozido.
- **Grau de têmpera e espessura das tubagens:**

| Diâmetro exterior (Ø) | Grau de têmpera | Espessura (t) <sup>(a)</sup> |                                                                                     |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6,4 mm (1/4 pol.)     | Recozido (O)    | ≥0,8 mm                      |  |
| 9,5 mm (3/8 pol.)     | Recozido (O)    |                              |                                                                                     |

<sup>(a)</sup> Dependendo da legislação aplicável e da pressão máxima de trabalho da unidade (consulte "PS High" na placa de identificação da unidade), poderá ser necessária uma maior espessura da tubagem.

### 7.1.2 Isolamento do tubo de refrigeração

- Utilize espuma de polietileno como material de isolamento:
  - com uma taxa de transferência de calor entre 0,041 e 0,052 W/mK (0,035 e 0,045 kcal/mh°C)
  - com uma resistência térmica de pelo menos 120°C
- Espessura do isolamento:

| Diâmetro exterior do tubo (Ø <sub>p</sub> ) | Diâmetro interior do isolamento (Ø <sub>i</sub> ) | Espessura do isolamento (t) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| 6,4 mm (1/4 pol.)                           | 8~10 mm                                           | ≥10 mm                      |
| 9,5 mm (3/8 pol.)                           | 10~14 mm                                          | ≥13 mm                      |



Se a temperatura for superior a 30°C e a humidade relativa for superior a RH 80%, a espessura dos materiais isolantes deve ser de pelo menos 20 mm, para prevenir a condensação na superfície do isolamento.

### 7.1.3 Comprimento da tubagem de refrigerante e desnível

| Quais?                               | Distância    |           |
|--------------------------------------|--------------|-----------|
|                                      | Classe 20~35 | Classe 42 |
| Comprimento máximo permitido do tubo | 20 m         | 30 m      |
| Comprimento mínimo permitido do tubo | 1,5 m        | 1,5 m     |
| Desnível máximo permitido            | 15 m         | 20 m      |

## 7.2 Ligação da tubagem do refrigerante



### AVISO

- Não efetuar brasagem ou soldagem no local, no caso de unidades com carga de refrigerante R32 durante o transporte.
- Durante a instalação do sistema de refrigeração, a união de componentes com, pelo menos, um componente carregado deve ser realizada tendo em consideração os seguintes requisitos: dentro de espaços ocupados, as juntas não permanentes não são permitidas para o refrigerante R32, exceto as juntas feitas no local que ligam a unidade interior diretamente à tubagem. As juntas feitas no local que ligam a tubagem diretamente às unidades interiores devem ser do tipo não permanente.

### 7.2.1 Ligação da tubagem de refrigerante

#### Antes de fazer a ligação da tubagem de refrigerante,

certifique-se de que a unidade de exterior e a unidade interior estão montadas.

#### Fluxo de trabalho adicional

A ligação da tubagem de refrigerante implica:

- Ligar a tubagem de refrigerante à unidade interior
- Ligar a tubagem de refrigerante à unidade de exterior
- Isolamento da tubagem de refrigerante
- Tenha presentes as indicações para:
  - Dobragem de tubos
  - Abocardamento das extremidades do tubo
  - Utilização das válvulas de corte

### 7.2.2 Cuidados na ligação da tubagem de refrigerante



### INFORMAÇÕES

Leia também as medidas e os requisitos nos seguintes capítulos:

- "2 Precauções de segurança gerais" [▶ 7]
- "7.1 Preparação da tubagem de refrigerante" [▶ 34]



### PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA



### AVISO

- Utilize a porca abocardada fornecida com a unidade.
- Para evitar fugas de gás, aplique óleo de refrigeração APENAS no interior do abocardado. Utilize óleo de refrigeração para R32 (FW68DA).
- NÃO reutilize juntas.


**AVISO**

- NÃO utilize óleo mineral na parte abocardada.
- NÃO reutilize tubagens de instalações anteriores.
- NUNCA instale um secador nesta unidade R32 para garantir a sua vida útil. O material de secagem poderá dissolver-se e danificar o sistema.

**AVISO**

Tenha em conta as seguintes precauções para as tubagens de refrigerante:

- Evite tudo exceto o refrigerante designado para misturar no ciclo de refrigerante (ex.: ar).
- Utilize apenas o R32 quando adicionar refrigerante.
- Utilize apenas as ferramentas de instalação (ex.: conjunto do indicador do coletor) que são utilizadas exclusivamente para as instalações do R32, de modo a aguentar a pressão e evitar que materiais estranhos (ex.: óleos minerais e humidade) se misturem no sistema.
- Instale a tubagem de modo a que o abocardado NÃO fique sujeito à tensão mecânica.
- NÃO deixe os tubos sem supervisão na localização. Se a instalação NÃO for concluída no prazo de 1 dia, proteja a tubagem de acordo com a descrição da tabela que se segue, para evitar que entre sujidade, líquido ou pó na tubagem.
- Tenha cuidado quando passar os tubos de cobre pelas paredes (ver figura abaixo).
- Evitar o contacto do tubo com a parede para impedir a transmissão de vibrações e sons para a casa.



| Unidade             | Período de instalação        | Método de proteção                           |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Unidade de exterior | >1 mês                       | Estrangule o tubo                            |
|                     | <1 mês                       | Estrangule o tubo ou vede-o com fita adesiva |
| Unidade interior    | Independentemente do período |                                              |

**AVISO**

NÃO abra a válvula de paragem do refrigerante antes de verificar a tubagem de refrigerante. Quando for necessário carregar com mais refrigerante, recomendamos que abra a válvula de paragem do refrigerante depois de ter carregado.


**AVISO**

Ligue bem a tubagem de refrigerante antes de ligar o compressor. Se a tubagem de refrigerante NÃO estiver ligada e se a válvula de corte estiver aberta quando o compressor for ligado, entrará ar, provocando uma pressão anormal no ciclo de refrigeração, o que poderá resultar em danos no equipamento e mesmo em ferimentos.


### 7.2.3 Indicações na ligação da tubagem de refrigerante

Tenha as seguintes recomendações em conta quando ligar os tubos:

- Cubra a superfície interior do abocardado com óleo de refrigeração para R32 (FW68DA) quando apertar uma porca de alargamento. Aperte à mão 3 ou 4 voltas, antes de apertar com firmeza.



- Utilize SEMPRE 2 chaves em conjunto quando desapertar uma porca de alargamento.
- Utilize SEMPRE uma chave de bocas e uma chave dinamométrica em conjunto para apertar a porca de alargamento quando ligar a tubagem. Assim, evitará que a porca tenha fendas e fugas.



- a Chave dinamométrica
- b Chave inglesa
- c União de tubagem
- d Porca de alargamento

| Dimensões da tubagem (mm) | Binário de aperto (N•m) | Dimensões do abocardado (A) (mm) | Formato do abocardado (mm) |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Ø6,4                      | 15~17                   | 8,7~9,1                          |                            |
| Ø9,5                      | 33~39                   | 12,8~13,2                        |                            |

### 7.2.4 Recomendações para dobragem da tubagem

Efetue as dobras com um torcedor de tubos. Todas as curvas dos tubos devem ser tão suaves quanto possível (o raio de curvatura deve ser de 30~40 mm ou maior).


### 7.2.5 Para abocardar as extremidades dos tubos



#### AVISO

- Um abocardamento incompleto pode causar uma fuga de gás refrigerante.
- NÃO reutilize extremidades abocardadas. Utilize extremidades abocardadas novas para evitar fugas de gás refrigerante.
- Utilize as porcas abocardadas que estão incluídas com a unidade. A utilização de outras porcas abocardadas poderá provocar fugas de gás refrigerante.

- 1 Corte a extremidade do tubo com um corta-tubos.
- 2 Retire as rebarbas com a superfície de corte virada para baixo, de forma a que as lascas NÃO entrem no tubo.




- a** Corte exatamente em ângulos retos.  
**b** Retire as rebarbas.

- 3** Retire a porca abocardada da válvula de paragem e coloque a porca abocardada no tubo.  
**4** Abocardar o tubo. Defina a posição exata conforme é indicado na figura seguinte.



|   | Abocardador para o R32 (tipo de engate) | Abocardador convencional     |                                          |
|---|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
|   |                                         | Tipo de engate (tipo Ridgid) | Tipo de porca de orelhas (tipo Imperial) |
| A | 0~0,5 mm                                | 1,0~1,5 mm                   | 1,5~2,0 mm                               |

- 5** Verifique se o abocardamento é realizado corretamente.



- a** A superfície interior do abocardado NÃO deve ter qualquer falha.  
**b** A extremidade do tubo DEVE ficar abocardada por igual, formando um círculo perfeito.  
**c** Certifique-se de que a porca abocardada é instalada.

### 7.2.6 Utilização da válvula de corte e da abertura de admissão




#### AVISO

NÃO abra as válvulas antes de concluir o abocardamento. Tal provocaria uma fuga de gás refrigerante.

### Manuseamento da válvula de corte

Tenha em conta as seguintes recomendações:


- As válvulas de paragem vêm fechadas de fábrica.
- A figura seguinte apresenta os componentes da válvula de corte necessários para o manuseamento da válvula.



- a** Abertura de admissão e respectiva tampa  
**b** Haste da válvula  
**c** Ligação das tubagens locais  
**d** Tampa da haste


- Mantenha ambas as válvulas de paragem abertas durante o funcionamento.

- NÃO exerça demasiada pressão na haste da válvula. Se o fizer, pode partir o corpo da válvula.
- Certifique-se SEMPRE de que prende a válvula de corte com uma chave de bocas e, em seguida, desaperte ou aperte a porca abocardada com uma chave dinamométrica. NÃO coloque a chave de bocas na tampa da haste, pois pode provocar uma fuga de refrigerante.



a Chave inglesa  
b Chave dinamométrica


- Quando for esperada uma pressão de funcionamento baixa (por ex. ao ser efectuado o arrefecimento enquanto a temperatura do ar no exterior é baixa), vede bem a porca abocardada na válvula de paragem na linha do gás com um vedante de silício para evitar que congele.



■ Certifique-se de que o vedante de silicone não tem fendas.

### Para abrir/fechar a válvula de paragem

- 1 Retire o tampão da válvula de corte.
- 2 Introduza uma chave hexagonal (tubo de líquido: 4 mm, tubo de gás: 6 mm) na haste da válvula e rode-a:




No sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para abrir  
No sentido dos ponteiros do relógio para fechar

- 3 Quando NÃO for possível rodar mais a válvula de corte, pare.
- 4 Instale o tampão da válvula de corte.

**Resultado:** A válvula está neste momento aberta/fechada.

### Para manusear a tampa da haste

- A tampa da haste encontra-se vedada no local indicado pela seta. NÃO a danifique.



- Depois de mexer na válvula de corte, aperte a tampa da haste e verifique se existem fugas de refrigerante.

| Tampa da haste | Distância entre faces (mm) | Binário de aperto (N·m) |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Líquido        | 17                         | 14~17                   |

| Tampa da haste | Distância entre faces (mm) | Binário de aperto (N·m) |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Gás            | 19                         | 17~21                   |


#### Para manusear a tampa de serviço

- Utilize SEMPRE uma mangueira de carga equipada com um pino compressor, pois a abertura de admissão é uma válvula do tipo Schrader (como as dos pipos dos pneus).
- Depois de mexer na abertura de admissão, aperte a tampa da abertura de admissão e verifique se existem fugas de refrigerante.

| Item                       | Binário de aperto (N·m) |
|----------------------------|-------------------------|
| Tampa do orifício de saída | 11~14                   |

### 7.2.7 Ligação da tubagem do refrigerante à unidade de exterior

- Comprimento das tubagens.** As tubagens locais devem ser tão curtas quanto possível.
  - Protecção das tubagens.** Proteja as tubagens locais de danos físicos.
- Estabeleça a ligação do refrigerante líquido a partir da unidade de interior à válvula de paragem do líquido da unidade de exterior.



- a** Válvula de corte de líquido  
**b** Válvula de corte do gás  
**c** Abertura de admissão

- Estabeleça a ligação do gás refrigerante a partir da unidade interior à válvula de corte do gás da unidade de exterior.



#### AVISO

Recomenda-se que a tubagem do refrigerante entre a unidade de interior e de exterior seja instalada numa conduta ou que a tubagem de refrigerante seja envolvida em fita de acabamento.

## 7.3 Verificação da tubagem do refrigerante

### 7.3.1 Acerca da verificação da tubagem do refrigerante

As tubagens de refrigerante **interiores** da unidade de exterior foram testadas em fábrica quanto à existência de fugas. Só tem de verificar as tubagens de refrigerante **exteriores** da unidade de exterior.

#### Antes de verificar a tubagem de refrigerante,

certifique-se de que as tubagens de refrigerante estão ligadas entre a unidade interior e a unidade de exterior.

### Fluxo de trabalho adicional

A verificação das tubagens de refrigerante, geralmente, consiste nas seguintes etapas:

- 1 Verificar se há fugas na tubagem de refrigerante.
- 2 Efectuar uma secagem a vácuo, para remover toda a humidade, ar e azoto da tubagem de refrigerante.

Se houver qualquer vestígio de humidade nas tubagens do refrigerante (por exemplo, devido à entrada de água na tubagem), proceda à secagem a vácuo que se descreve de seguida, até que toda a humidade tenha sido retirada.

#### 7.3.2 Cuidados ao verificar a tubagem de refrigerante



##### INFORMAÇÕES

Leia também as medidas e os requisitos nos seguintes capítulos:

- "2 Precauções de segurança gerais" [▶ 7]
- "7.1 Preparação da tubagem de refrigerante" [▶ 34]



##### AVISO

Utilize uma bomba de vácuo de 2 fases, com uma válvula de não-retorno, que consiga aspirar até  $-100,7$  kPa ( $-1,007$  bar) (5 Torr absoluta) de pressão no manómetro. Certifique-se de que o óleo da bomba não flui na direcção inversa, para dentro do sistema, quando a bomba estiver parada.



##### AVISO

Utilize esta bomba de vácuo exclusivamente para o R32. Utilizar a mesma bomba para outros refrigerantes pode danificar a bomba e a unidade.



##### AVISO

- Ligue a bomba de vácuo ao orifício de serviço da válvula de paragem do gás.
- Certifique-se de que a válvula de paragem do gás e a válvula de paragem de líquido estão firmemente fechadas antes de efectuar o teste de fugas ou a secagem por aspiração.

#### 7.3.3 Para verificar a existência de fugas



##### AVISO

NÃO exceda a pressão de funcionamento máxima da unidade (consulte "PS High" na placa de especificações da unidade).

- 1 Carregue o sistema com azoto até uma pressão no leitor de pelo menos 200 kPa (2 bar). Recomenda-se a pressurização a 3000 kPa (30 bar) para detectar pequenas fugas.
- 2 Verifique a existência de fugas ao aplicar uma solução de teste de bolhas em todas as ligações.

**AVISO**

Utilize SEMPRE uma solução adequada, que denuncie a formação de bolhas, obtida no seu revendedor.

NUNCA utilize água com sabão:

- A água com sabão pode causar fissuras nos componentes, como porcas de alargamento ou tampas das válvulas de corte.
- A água com sabão pode conter sal, que absorve a humidade, congelando posteriormente quando as tubagens ficarem frias.
- A água com sabão contém amónio, que pode levar à corrosão da junta alargada (entre a porca de alargamento de latão e abocardado de cobre).


### 3 Retire todo o gás de azoto.

#### 7.3.4 Realização da secagem a vácuo

**PERIGO: RISCO DE EXPLOÇÃO**

NÃO abra as válvulas de paragem antes da aspiração estar concluída.

Ligue a bomba de vácuo e o coletor da seguinte forma:



- a Manómetro de pressão baixa
- b Manómetros
- c Manómetro de pressão alta
- d Válvula de baixa pressão (Lo)
- e Válvula de alta pressão (Hi)
- f Mangueras de carregamento
- g Bomba de vácuo
- h Tampas de válvulas
- i Abertura de admissão
- j Válvula de corte do gás
- k Válvula de corte de líquido

- 1 Aspire o sistema até que a pressão no colector indique  $-0,1$  MPa ( $-1$  bar).
- 2 Deixe assim durante 4-5 minutos e verifique a pressão:

| Se a pressão... | Então...                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Não muda        | Não existe humidade no sistema. Este procedimento está concluído. |
| Aumenta         | Existe humidade no sistema. Avance para o passo seguinte.         |

- 3 Aspire o sistema durante pelo menos 2 horas, até alcançar uma pressão no colector de  $-0,1$  MPa ( $-1$  bar).
- 4 Depois de desligar a bomba, verifique a pressão durante pelo menos 1 hora.

- 5 Se NÃO alcançar o vácuo alvo ou NÃO CONSEGUIR manter o vácuo durante 1 hora, faça o seguinte:
- Verifique novamente se existem fugas.
  - Efectue novamente a secagem por aspiração.



### AVISO

Certifique-se de que abre as válvulas de corte após instalar a tubagem de refrigerante e efectuar uma secagem a vácuo. Executar o sistema com as válvulas de corte fechadas poderá danificar o compressor.



### INFORMAÇÕES

Após abrir a válvula de paragem, é possível que a pressão na tubagem do refrigerante NÃO aumente. Isto poderá ser provocado, por exemplo, pelo facto de a válvula de expansão no circuito da unidade de exterior estar fechada, mas NÃO representa qualquer problema para o funcionamento correcto da unidade.

## 8 Carregamento de refrigerante

### Neste capítulo

|     |                                                                                                              |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 8.1 | Carregamento do refrigerante .....                                                                           | 45 |
| 8.2 | O refrigerante .....                                                                                         | 46 |
| 8.3 | Cuidados ao carregar o refrigerante .....                                                                    | 47 |
| 8.4 | Determinação da quantidade adicional de refrigerante .....                                                   | 47 |
| 8.5 | Determinação da quantia de recarga completa .....                                                            | 47 |
| 8.6 | Carregar refrigerante adicional .....                                                                        | 47 |
| 8.7 | Para verificar se existem fugas nas juntas da tubagem de refrigerante depois de carregar o refrigerante..... | 48 |
| 8.8 | Afixação da etiqueta sobre gases fluorados de efeito de estufa.....                                          | 48 |

### 8.1 Carregamento do refrigerante

A unidade de exterior vem abastecida de fábrica com refrigerante. Contudo, em alguns casos pode ser necessário o seguinte:

| O quê                                   | Quando                                                                                                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carregar refrigerante adicional         | quando o comprimento total da tubagem de líquido é maior do que o especificado (ver posteriormente).               |
| Recarregar completamente o refrigerante | <b>Exemplo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ao transferir o sistema.</li> <li>Após uma fuga.</li> </ul> |

#### Carregar refrigerante adicional

Antes de carregar refrigerante adicional, certifique-se de que a tubagem de refrigerante **exterior** da unidade de exterior foi verificada (teste de fugas, secagem a vácuo).



#### INFORMAÇÕES

Antes de carregar o refrigerante poderá ser necessário fazer umas ligações eléctricas, dependendo das unidades e/ou das condições de instalação.

Fluxo de trabalho típico – Carregar refrigerante adicional, geralmente, consiste nas seguintes etapas:

- 1 Determinar se e quanto é preciso carregar mais refrigerante.
- 2 Carregar refrigerante adicional, se necessário.
- 3 Preencher a etiqueta de gases de efeito de estufa fluorados, e fixar a mesma no interior da unidade exterior.

#### Recarregar completamente o refrigerante

Antes de recarregar completamente o refrigerante, certifique-se de que os passos seguintes são realizados:

- 1 Todo o refrigerante é recuperado do sistema.
- 2 A tubagem de refrigerante **exterior** da unidade de exterior foi verificada (teste de fugas, secagem a vácuo).
- 3 Foi efectuada uma secagem a vácuo na tubagem de refrigerante **interior** da unidade de exterior.



### AVISO

Antes de recarregar totalmente, efetue também a secagem a vácuo na tubagem **interna** de refrigerante da unidade de exterior.

Fluxo de trabalho típico – Carregar completamente refrigerante adicional, geralmente, consiste nas seguintes etapas:

- 1 Determinar a quantidade de refrigerante que é preciso carregar mais.
- 2 Carregar o refrigerante.
- 3 Preencher a etiqueta de gases de efeito de estufa fluorados, e fixar a mesma no interior da unidade exterior.

## 8.2 O refrigerante

Este produto contém gases fluorados com efeito estufa. NÃO ventile gases para a atmosfera.

Tipo de refrigerante: R32

Valor potencial de aquecimento global (GWP): 675

Pode ser necessário efetuar inspeções periódicas para detetar fugas de refrigerante, consoante a legislação aplicável. Consulte o seu instalador, para mais informações.



A2L

### ADVERTÊNCIA: MATERIAL MODERADAMENTE INFLAMÁVEL

O refrigerante contido nesta unidade é ligeiramente inflamável.



### AVISO

- O refrigerante contido na unidade é ligeiramente inflamável, mas, normalmente, NÃO ocorrem fugas. Se houver fuga de refrigerante para o ar da divisão, o contacto com a chama de um maçarico, de um aquecedor ou de um fogão pode causar um incêndio ou produzir um gás perigoso.
- DESLIGUE todos os dispositivos de aquecimento por queima, ventile a divisão e contacte o fornecedor da unidade.
- NÃO volte a utilizar a unidade, até um técnico lhe assegurar que a zona onde se verificou a fuga foi reparada.



### AVISO

O aparelho deve ser armazenado de modo a evitar danos mecânicos, numa divisão bem ventilada, sem fontes de ignição em operação contínua (aberto chamas desprotegidas, um aparelho a gás ou um aquecedor eléctrico em operação). A dimensão da divisão deve ser especificada nas medidas gerais de segurança.



### AVISO

- NÃO fure nem queime os componentes do ciclo do refrigerante.
- NÃO utilize materiais de limpeza nem meios para acelerar o processo de descongelamento que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
- Tenha em atenção que o refrigerante contido no sistema não tem odor.

**AVISO**

NUNCA entre em contacto directo com uma fuga de refrigerante. Tal acto pode originar graves queimaduras de frio.

### 8.3 Cuidados ao carregar o refrigerante

**INFORMAÇÕES**

Leia também as medidas e os requisitos nos seguintes capítulos:

- "2 Precauções de segurança gerais" [▶ 7]
- "7.1 Preparação da tubagem de refrigerante" [▶ 34]

### 8.4 Determinação da quantidade adicional de refrigerante

| Se o comprimento total da tubagem de líquido for... | Então...                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ≤10 m                                               | NÃO acrescente mais refrigerante.                                                                                                                                       |
| >10 m                                               | $R = (\text{comprimento total (m) da tubagem de líquido} - 10 \text{ m}) \times 0,020$<br>$R = \text{Carregamento adicional (kg) (arredondado em unidades de 0,01 kg)}$ |

**INFORMAÇÕES**

O comprimento da tubagem é uma vez o comprimento da tubagem de líquido.

### 8.5 Determinação da quantia de recarga completa

**INFORMAÇÕES**

Se for necessária uma recarga completa, a carga total de refrigerante é: a carga de refrigerante de fábrica (consulte a placa de especificações da unidade) + a quantia adicional determinada.

### 8.6 Carregar refrigerante adicional

**AVISO**

- Utilize apenas refrigerante R32. As outras substâncias poderão provocar explosões e acidentes.
- O R32 contém gases fluorados de efeito de estufa. O seu valor potencial de aquecimento global (GWP) é 675. NÃO liberte estes gases para a atmosfera.
- Quando carregar com refrigerante, utilize SEMPRE luvas de proteção e óculos de segurança.

**AVISO**

Para evitar falhas no compressor, NÃO carregue mais refrigerante do que o especificado.

**Pré-requisito:** Antes de adicionar, certifique-se de que a tubagem de refrigerante está ligada e foi verificada (teste de fugas e secagem a vácuo).

- 1 Ligue o cilindro do refrigerante ao orifício de serviço.
- 2 Carregue com a quantia adicional de refrigerante.
- 3 Abra a válvula de paragem do gás.

Se for necessário bombear em caso de desmantelamento ou transferência do sistema, consulte "[16.2 Bombagem de descarga](#)" [▶ 69] para obter mais detalhes.

## 8.7 Para verificar se existem fugas nas juntas da tubagem de refrigerante depois de carregar o refrigerante

- 1 Realizar os testes de fugas consulte "[7.3 Verificação da tubagem do refrigerante](#)" [▶ 41].
- 2 Carregar o refrigerante.
- 3 Verifique se existem fugas de refrigerante após o carregamento (ver abaixo).

### Teste de estanquidade de juntas de refrigerante fabricadas no campo em espaços interiores

- 1 Utilize um método de teste de fugas com uma sensibilidade mínima de 5 g de refrigerante/ano. Teste as fugas utilizando uma pressão de, pelo menos, 0,25 vezes a pressão máxima de funcionamento (consulte "PS High" na placa de identificação da unidade).

### Se for detetada uma fuga

- 1 Recupere o refrigerante, repare a junta e repita o teste.

## 8.8 Afixação da etiqueta sobre gases fluorados de efeito de estufa

- 1 Preencha a etiqueta da seguinte forma:

The diagram shows a label template with the following fields and labels:

- a**: Label with text "Contains fluorinated greenhouse gases"
- b**: Field for refrigerant type (RXXX) and GWP (XXX)
- c**: Field for factory charge (1 = [ ] kg)
- d**: Field for additional charge (2 = [ ] kg)
- e**: Field for total charge (1 + 2 = [ ] kg) and GWP calculation (GWP x kg / 1000 = [ ] tCO<sub>2</sub>eq)
- f**: Field for GWP (GWP = [ ])

- a Se uma etiqueta multilíngue sobre gases fluorados com efeito de estufa for fornecida com a unidade (ver acessórios), destaque o texto com o idioma aplicável e cole-o por cima de **a**.
- b Carga de refrigerante de fábrica: consulte a placa de especificações da unidade
- c Quantidade adicional de refrigerante carregado
- d Carga total de refrigerante
- e **Quantidade de gases fluorados com efeito de estufa** da carga total de refrigerante expressa em toneladas de equivalente CO<sub>2</sub>.
- f GWP = Potencial de aquecimento global

**AVISO**

A legislação aplicável sobre **gases de efeito de estufa fluorados** requer que a carga de refrigerante da unidade seja indicada em peso e em equivalente CO<sub>2</sub>.

**Fórmula para calcular a quantidade em toneladas de equivalente CO<sub>2</sub>:** Valor GWP do refrigerante × carga total de refrigerante [em kg] / 1000

Utilize o valor GWP indicado na etiqueta de carga de refrigerante.

- 2 Fixe a etiqueta no interior da unidade exterior perto das válvulas de corte de gás e líquido.

# 9 Instalação elétrica

Neste capítulo

|       |                                                                     |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 9.1   | Sobre a ligação da instalação eléctrica .....                       | 50 |
| 9.1.1 | Precauções a ter quando fizer as ligações eléctricas .....          | 50 |
| 9.1.2 | Orientações para as ligações eléctricas .....                       | 51 |
| 9.1.3 | Especificações dos componentes das ligações eléctricas padrão ..... | 53 |
| 9.2   | Ligar a instalação eléctrica à unidade de exterior .....            | 53 |

## 9.1 Sobre a ligação da instalação eléctrica

### Antes de ligar a instalação eléctrica

Certifique-se de que a tubagem de refrigerante está ligada e foi verificada.

### Fluxo de trabalho adicional

Fazer as ligações eléctricas consiste, geralmente, nas seguintes etapas:

- 1 Certificar-se de que a alimentação eléctrica do sistema respeita os especificações eléctricas das unidades.
- 2 Efetuar a instalação eléctrica à unidade de exterior.
- 3 Efetuar a instalação eléctrica à unidade interior.
- 4 Ligar o fornecimento de alimentação principal.

### 9.1.1 Precauções a ter quando fizer as ligações eléctricas



#### PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO



#### PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

Todos os componentes eléctricos (incluindo os termístores) são alimentados pela fonte de alimentação. NÃO lhes toque com as mãos desprotegidas.



#### AVISO

- Todas as instalações eléctricas DEVEM ser efetuadas por um eletricista autorizado e DEVEM estar em conformidade com o regulamento nacional de cablagem.
- Estabeleça ligações eléctricas às instalações eléctricas fixas.
- Todos os componentes obtidos no local e todas as construções eléctricas DEVEM estar em conformidade com a legislação aplicável.



#### AVISO

Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para os cabos de alimentação.



#### INFORMAÇÕES

Leia também as precauções e requisitos, nas "2 Precauções de segurança gerais" [▶ 7].

**INFORMAÇÕES**

Consulte também "9.1.3 Especificações dos componentes das ligações elétricas padrão" [p. 53].

**AVISO**

- Se na fonte de alimentação faltar ou estiver errada uma fase-N, o equipamento poderá ficar danificado.
- Estabeleça uma ligação à terra adequada. NÃO efetue ligações à terra da unidade através de canalizações, acumuladores de sobretensão ou fios de terra da rede telefónica. Uma ligação à terra incompleta pode originar choques eléctricos.
- Instale os fusíveis ou disjuntores necessários.
- Fixe a instalação elétrica com braçadeiras de cabos, para que NÃO entre em contacto com a tubagem ou com arestas afiadas, particularmente no lado de alta pressão.
- NÃO utilize fios com fita adesiva, cabos de extensão nem ligações a partir de um sistema em estrela. Podem provocar sobreaquecimento, choques eléctricos ou incêndios.
- NÃO instale um condensador de avanço de fase pois esta unidade está equipada com um inversor. Um condensador de avanço de fase irá diminuir o desempenho e pode provocar acidentes.

**AVISO**

Utilize um disjuntor do tipo onipolar, com corte de contactos de pelo menos 3 mm que proporcione uma interrupção total em estado de sobretensão de categoria III.

**AVISO**

Se o cabo de alimentação ficar danificado, DEVE ser substituído pelo fabricante, por um técnico de assistência ou por alguém com qualificação semelhante, para evitar acidentes.

**AVISO**

NÃO ligue a fonte de alimentação à unidade interior. Tal pode originar choques eléctricos ou um incêndio.

**AVISO**

- NÃO utilize peças eléctricas adquiridas localmente no interior do produto.
- NÃO ramifique a fonte de alimentação para a bomba de drenagem, etc., a partir da placa de bornes. Tal pode originar choques eléctricos ou um incêndio.

**AVISO**

Mantenha a cablagem de interligação afastada dos tubos de cobre sem isolamento térmico, pois esses tubos ficam muito quentes.

## 9.1.2 Orientações para as ligações elétricas


**AVISO**

Recomendamos a utilização de cabos (unifilares) sólidos. Se forem utilizados fios encalhados, torcer ligeiramente os fios para consolidar a extremidade do condutor para a utilização direta na braçadeira do terminal ou para inserção num terminal redondo ao estilo de engaste.

### Para preparar fio condutor torcido para a instalação


#### Método 1: Condutor de torção

- 1 Descarte o isolamento (20 mm) dos fios.
- 2 Torça ligeiramente a extremidade do condutor para criar uma ligação "tipo sólida".



#### Método 2: Utilizar terminais de engaste redondo

- 1 Tirar o isolamento dos fios e torcer ligeiramente a extremidade de cada fio.
- 2 Instale um terminal de engaste redondo na extremidade do fio. Coloque o terminal de engaste redondo no fio até à parte coberta e aperte o terminal com a ferramenta adequada.




### Utilize os métodos seguintes para instalar os fios:

| Tipo de fio                                                                                          | Método de instalação                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cabo elétrico unifilar<br>Ou<br>Fio condutor torcido<br>entrançado para uma<br>ligação "tipo sólido" | <p><b>a</b> Cabo frisado (unifilar ou fio condutor torcido entrançado)</p> <p><b>b</b> Parafuso</p> <p><b>c</b> Anilha plana</p> |
| Fio condutor torcido com terminal de engaste redondo                                                 | <p><b>a</b> Terminal</p> <p><b>b</b> Parafuso</p> <p><b>c</b> Anilha plana</p> <p>✓ Permitido</p> <p>✗ NÃO permitido</p>         |

**Binários de aperto**

| Item       | Binário de aperto (N•m) |
|------------|-------------------------|
| M4 (X1M)   | 1,5~1,6                 |
| M4 (terra) | 1,4~1,5                 |

- O cabo de ligação à terra entre a braçadeira e o terminal deve ser mais comprido do que os outros cabos.




## 9.1.3 Especificações dos componentes das ligações elétricas padrão

| Fonte de alimentação                                              |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensão                                                            | 220~240 V                                                                                                                                                                           |
| Frequência                                                        | 50 Hz                                                                                                                                                                               |
| Fase                                                              | 1~                                                                                                                                                                                  |
| Atual                                                             | RXM20: 9,2 A<br>ARXM25 / RXM25: 10,1 A<br>ARXM35 / RXM35: 10,2 A<br>RXM42: 11,6 A                                                                                                   |
| Componentes                                                       |                                                                                                                                                                                     |
| Cabo da fonte de alimentação                                      | DEVE cumprir com as regulações nacionais de cablagem<br><br>Cabo elétrico de 3 condutores<br>Tamanho do fio com base na corrente, mas não inferior a 2,5 mm <sup>2</sup>            |
| Cabo de interligação (interior↔exterior)                          | Utilizar apenas fio harmonizado que proporcione isolamento duplo e seja adequado para a tensão aplicável<br><br>Cabo elétrico de 4 condutores<br>Tamanho mínimo 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Disjuntor recomendado                                             | RXM20: 10 A<br>ARXM25+35, RXM25~42: 13 A                                                                                                                                            |
| Disjuntor de fugas para a terra/um disjuntor de corrente residual | DEVE cumprir com as regulações nacionais de cablagem                                                                                                                                |

## 9.2 Ligar a instalação elétrica à unidade de exterior


- 1 Retire a tampa de serviço. Consulte ["6.2.2 Para abrir a unidade de exterior"](#) [▶ 29].
- 2 Descarte o isolamento (20 mm) dos fios.




- a Descarte a extremidade do fio até este ponto
- b Uma extensão descarnada excessiva pode provocar choque elétrico ou fugas

**3** Abra a braçadeira.

**4** Ligue o cabo de interligação e a fonte de alimentação conforme se segue:



- a Cabo de interligação
- b Cabo da fonte de alimentação
- c Disjuntor (fusível fornecido no campo com classificação de 16 A)
- d Dispositivo de corrente residual
- e Fonte de alimentação
- f Ligação à terra



**5** Aperte bem os parafusos dos terminais. Recomendamos a utilização de uma chave de estrela.

# 10 Concluir a instalação da unidade de exterior

## 10.1 Para concluir a instalação da unidade de exterior



### PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO


- Certifique-se de que o sistema está ligado à terra correctamente.
- Desligue a fonte de alimentação antes de efectuar intervenções técnicas.
- Monte a tampa da caixa de distribuição antes de ligar a fonte de alimentação.



### AVISO

Recomenda-se que a tubagem do refrigerante entre a unidade de interior e de exterior seja instalada numa conduta ou que a tubagem de refrigerante seja envolvida em fita de acabamento.

- 1 Isole e fixe a tubagem de refrigerante e os cabos da seguinte forma:



- a Tubo de gás
- b Isolamento do tubo de gás
- c Cabo de interligação
- d Ligações elétricas locais (se aplicável)
- e Tubo de líquido
- f Isolamento do tubo de líquidos
- g Fita de acabamento

- 2 Para as unidades RXM20~35 e ARXM em combinação com as unidades FTXM, ATXM ou FVXM, certifique-se de que ativa a função "Poupança de eletricidade em modo de espera". Consulte "[11.2 Função de poupança de electricidade em modo de espera](#)" [► 58] para ver o procedimento de configuração.
- 3 Instale a tampa para assistência técnica.


## 10.2 Fechar a unidade

### 10.2.1 Para fechar a unidade de exterior



### AVISO

Quando fechar a tampa da unidade de exterior, certifique-se de que o binário de aperto NÃO excede 1,3 N•m.



# 11 Configuração

## 11.1 Regulação da instalação


Utilize esta função para arrefecimento face a temperaturas exteriores baixas. Esta função foi concebida para instalações como equipamentos de salas de informática. NUNCA utilize numa residência ou num escritório com pessoas dentro da divisão.

### 11.1.1 Para definir o modo de instalação

Ao cortar o jumper J7 na placa de circuito impresso, a gama de funcionamento será alargada para  $-15^{\circ}\text{C}$ . O modo de instalações irá parar se a temperatura exterior descer abaixo de  $-20^{\circ}\text{C}$  e retomar quando a temperatura subir novamente.

#### Para cortar o jumper J7

- 1 Retire a placa superior da unidade de exterior.
- 2 Retire a placa frontal.
- 3 Retire a tampa contra gotejamento (componentes elétricos).
- 4 Corte o jumper J7 na placa de circuito impresso da unidade de exterior.



#### INFORMAÇÕES

- A unidade interior poderá produzir ruídos intermitentes quando a ventoinha da unidade de exterior se LIGA e/ou DESLIGA.
- NÃO coloque humidificadores ou outros itens que possam provocar humidade nas divisões quando utilizar o modo de instalações.
- Cortar o jumper J7 regula a ventoinha da unidade interior para a velocidade mais elevada.
- NÃO utilize esta regulação em residências ou escritórios com pessoas.

## 11.2 Função de poupança de electricidade em modo de espera

### 11.2.1 Acerca da função de poupança de electricidade em modo de espera

Este modo desliga a fonte de alimentação da unidade de exterior e regula a unidade interior para o modo de poupança em espera, para reduzir o consumo energético da unidade.

Este modo só é aplicável às unidades exteriores ARXM e RXM em combinação com unidades interiores FTXM, ATXM e FVXM.

Para RXM42, esta função está ativada por defeito de fábrica. Para ativar esta função para as unidades RXM20~35 e ARXM, consulte "[11.2.2 LIGAR a função de poupança de eletricidade em modo de espera](#)" [▶ 58].



#### INFORMAÇÕES

A função de poupança de electricidade em modo de espera APENAS pode ser utilizada para as unidades descritas acima.



#### AVISO

Antes de ligar ou desligar o conector, certifique-se de que a fonte de alimentação está DESLIGADA.




#### INFORMAÇÕES

O conector selectivo para poupança de electricidade em modo de espera é necessário se for ligada uma unidade interior diferente da aplicável.

### 11.2.2 LIGAR a função de poupança de eletricidade em modo de espera

**Pré-requisito:** A fonte de alimentação principal DEVE estar DESLIGADA.

- 1 Retire a tampa para assistência técnica.
- 2 Desligue o conector seletivo para poupança de eletricidade em modo de espera.



- 3 LIGUE a fonte de alimentação principal.

## 12 Ativação



### AVISO

**Lista de verificação geral para ativação.** Além das instruções de ativação incluídas neste capítulo, está disponível também uma lista de verificação geral para ativação no Daikin Business Portal (requer autenticação).

A lista de verificação geral para ativação complementa as instruções deste capítulo e pode ser utilizada como guia e modelo de relatório durante a ativação e a entrega ao utilizador.

### Neste capítulo

|      |                                                           |    |
|------|-----------------------------------------------------------|----|
| 12.1 | Cuidados com a entrada em serviço .....                   | 59 |
| 12.2 | Lista de verificação antes da ativação .....              | 60 |
| 12.3 | Lista de verificação durante a activação da unidade ..... | 60 |
| 12.4 | Para efectuar um teste de funcionamento .....             | 60 |
| 12.5 | Ligar a unidade de exterior .....                         | 61 |

### 12.1 Cuidados com a entrada em serviço



### PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO



### PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA



### AVISO

**NÃO efetue o teste de funcionamento enquanto trabalha nas unidades interiores.**

O teste de funcionamento ativa NÃO SÓ a unidade de exterior, mas também a unidade interior que lhe está ligada. É perigoso trabalhar numa unidade interior durante um teste de funcionamento.



### AVISO

NÃO introduza os dedos, paus ou outros objetos nas entradas e saídas de ar. NÃO retire a proteção da ventoinha. Se a ventoinha estiver em alta rotação, tal pode originar lesões.



### AVISO

Ligue a alimentação elétrica 6 horas antes do funcionamento para fornecer energia ao aquecedor do cárter e proteger o compressor.

Durante o teste de funcionamento, a unidade exterior e as unidades interiores irão iniciar-se. Certifique-se de que foram concluídos os preparativos em todas as unidades interiores (tubagens adquiridas localmente, ligações elétricas, purga de ar, etc). Consulte o manual de instalação das unidades interiores, para mais informações.

## 12.2 Lista de verificação antes da ativação

- 1 Após a instalação da unidade, verifique os itens abaixo listados.
- 2 Feche a unidade.
- 3 Ligar a unidade.

|                          |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | A <b>unidade de interior</b> está montada adequadamente.                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | A <b>unidade de exterior</b> está montada adequadamente.                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | O sistema está corretamente ligado à terra e os terminais de ligação à terra estão apertados.                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | A <b>tensão da fonte de alimentação</b> corresponde à tensão indicada na placa de especificações da unidade.                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | NÃO existem <b>ligações soltas</b> nem componentes eléctricos danificados na caixa de distribuição.                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | NÃO existem <b>componentes danificados</b> nem <b>tubos estrangulados</b> dentro das unidades de interior e de exterior.                                                           |
| <input type="checkbox"/> | NÃO existem <b>fugas de refrigerante</b> .                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | Os <b>tubos de refrigerante</b> (gás e líquido) têm isolamento térmico.                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> | O tamanho correcto dos tubos está instalado e os <b>tubos</b> estão adequadamente isolados.                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | As <b>válvulas de paragem</b> (gás e líquido) na unidade de exterior estão totalmente abertas.                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | <b>Drenagem</b><br>Certifique-se de que a drenagem flui sem problemas.<br><b>Consequência possível:</b> Pode pingar água da condensação.                                           |
| <input type="checkbox"/> | A unidade interior recebe os sinais da <b>interface de utilizador</b> .                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> | Os fios especificados são utilizados para o <b>cabo de interligação</b> .                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | Os <b>fusíveis, disjuntores</b> ou os dispositivos de protecção instalados localmente são instalados em conformidade com este documento e NÃO foram ignorados.                     |
| <input type="checkbox"/> | Para as unidades RXM20~35 e ARXM em combinação com as unidades FTXM, ATXM e FVXM, certifique-se de que a função de <b>poupança de eletricidade em modo de espera</b> está ativada. |

## 12.3 Lista de verificação durante a activação da unidade

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Para efetuar uma <b>purga de ar</b> .           |
| <input type="checkbox"/> | Para efetuar um <b>teste de funcionamento</b> . |

## 12.4 Para efectuar um teste de funcionamento



### INFORMAÇÕES

Se ocorrer um erro na unidade durante o comissionamento, consulte o manual de serviço para saber mais sobre as diretrizes de resolução de problemas detalhadas.

**Pré-requisito:** A alimentação elétrica DEVE encontrar-se no intervalo especificado.

**Pré-requisito:** O teste de funcionamento pode ser realizado no modo de refrigeração ou de aquecimento.

**Pré-requisito:** Consulte o manual de operações da unidade interior para definir a temperatura, modo de funcionamento...

- 1** No modo de refrigeração, selecione a temperatura programável mais baixa. No modo de aquecimento, selecione a temperatura programável mais alta. Se necessário, é possível desativar o teste de funcionamento.
- 2** Quando o teste de funcionamento estiver concluído, regule a temperatura para um nível normal. No modo de refrigeração: 26~28°C, no modo de aquecimento: 20~24°C.
- 3** Certifique-se de que todas as funções e peças estão a funcionar corretamente.
- 4** O funcionamento do sistema é interrompido 3 minutos depois de a unidade ser desligada.



#### INFORMAÇÕES

- Mesmo quando está desligada, a unidade consome electricidade.
- Quando a energia é reposta após uma falha de energia, o modo anteriormente seleccionado é retomado.

## 12.5 Ligar a unidade de exterior

Consulte o manual de instalação da unidade de interior para se informar acerca da configuração e ativação do sistema.

## 13 Fornecimento ao utilizador

Assim que o teste de funcionamento esteja concluído e a unidade funcione adequadamente, certifique-se de que o utilizador tem os seguintes aspetos esclarecidos:

- Certifique-se de que o utilizador possui a documentação impressa e peça-lhe que a guarde para referência futura. Informe o utilizador de que poderá aceder à documentação completa no URL referido anteriormente neste manual.
- Explique ao utilizador como operar o sistema adequadamente e o que fazer em caso de problemas.
- Mostre ao utilizador o que fazer para a manutenção da unidade.
- Explique as dicas de poupança de energia ao utilizador conforme descrito no manual de operação.

# 14 Manutenção e assistência



## AVISO

**Lista de verificação da manutenção/inspecção geral.** Para além das instruções de manutenção deste capítulo, também está disponível uma lista de verificação da manutenção/inspecção geral no Daikin Business Portal (autenticação necessária).

A lista de verificação da manutenção/inspecção geral é complementar às instruções deste capítulo e pode ser utilizada como linha de orientação e modelo para relatórios durante a manutenção.



## AVISO

A manutenção DEVE ser realizada obrigatoriamente por um técnico de assistência ou um instalador autorizado.

Recomenda-se que realize a manutenção, pelo menos, uma vez por ano. No entanto, a legislação aplicável poderá exigir intervalos de manutenção mais curtos.



## AVISO


A legislação aplicável relativa a **gases fluorados com efeito de estufa** exige que a carga de refrigerante da unidade esteja indicada em termos de peso e de equivalente de CO<sub>2</sub>.

**Fórmula para calcular a quantidade em toneladas de equivalente de CO<sub>2</sub>:** o valor GWP (potencial de aquecimento global) do refrigerante × carga total de refrigerante [em kg]/1000



## PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

Desligue a fonte de alimentação durante mais de 10 minutos e meça a tensão nos terminais dos condensadores do circuito principal ou dos componentes eléctricos, antes de efectuar intervenções técnicas. A tensão DEVE ser inferior a 50 V CC antes de poder tocar nos componentes eléctricos. Para saber a localização dos terminais, consulte o esquema eléctrico.



- a X30A – fio condutor do compressor
- b X70A – fio condutor do motor da ventoinha
- c X80A – fio condutor da válvula solenoide de inversão
- d LED
- e X90A – fio condutor do termistor
- f X21A – fio condutor da válvula de expansão eletrónica
- g X40A – fio condutor do relé térmico de sobrecarga
- h DB1 – ponte de díodos
- i Multímetro (gama de tensão CC)

Os seguintes símbolos podem ocorrer na unidade interior:

| Símbolo                                                                           | Explicação                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Meça a tensão nos terminais dos condensadores do circuito principal ou dos componentes elétricos, antes de efetuar intervenções técnicas. |

## 14.1 Visão geral: Manutenção e assistência

Este capítulo contém informações sobre:

- Precauções de segurança de manutenção
- a manutenção anual da unidade de exterior

## 14.2 Precauções de segurança de manutenção



### PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO



### PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA



### AVISO

- Antes de realizar qualquer actividade de manutenção ou reparação, desligue SEMPRE o disjuntor no painel de alimentação e retire os fusíveis ou abra os dispositivos de protecção da unidade.
- NÃO toque nos componentes activos durante 10 minutos após desligar a alimentação, devido ao perigo derivado das tensões elevadas.
- Tenha em atenção que algumas partes da caixa de componentes eléctricos se encontram quentes.
- Certifique-se de que NÃO entra em contacto com os condutores.
- NÃO enxagúe a unidade. Tal pode provocar choques eléctricos ou incêndios.



### AVISO: Risco de descarga electrostática

Antes de realizar qualquer trabalho de manutenção ou assistência, toque numa peça metálica da unidade para eliminar a electricidade estática e para proteger a PCB.

## 14.3 Lista de verificação para manutenção anual da unidade de exterior

Verifique o seguinte, pelo menos, uma vez por ano:

- Permutador de calor

O permutador de calor da unidade de exterior pode ficar obstruído devido ao pó, sujidade, folhas, etc. Recomenda-se uma limpeza anual do permutador de calor. Um permutador de calor obstruído pode levar a baixas pressões ou a altas pressões, provocando um desempenho pior.

## 14.4 Acerca do compressor

Ao fazer a manutenção do compressor, lembre-se das seguintes precauções:



### PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

- Utilize este compressor apenas num sistema ligado à terra.
- Desligue a alimentação eléctrica antes de fazer a manutenção do compressor.
- Volte a colocar a tampa da caixa de distribuição e a tampa para assistência técnica após a manutenção.



### AVISO

Utilize SEMPRE óculos e luvas de proteção.



### PERIGO: RISCO DE EXPLOSÃO

- Utilize um corta-tubos para retirar o compressor.
- NÃO utilize o maçarico de soldar.
- Utilize apenas refrigerantes e lubrificantes aprovados.



### PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA

NÃO toque no compressor com as mãos desprotegidas.

# 15 Resolução de problemas

## 15.1 Visão geral: Resolução de problemas

Este capítulo descreve o que tem de fazer em caso de problemas.

Contém informações sobre como solucionar problemas com base nos sintomas.

### Antes de resolver problemas

Efetue uma inspeção visual completa da unidade, procurando defeitos óbvios como ligações soltas ou deficiências da cablagem.

## 15.2 Cuidados com a resolução de problemas



**PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO**



**PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA**



### AVISO

- Ao realizar uma inspeção na caixa de distribuição da unidade, certifique-se SEMPRE de que a unidade está desligada da corrente elétrica. Desligue o respetivo disjuntor.
- Se algum dispositivo de segurança tiver sido ativado, pare a unidade e descubra porque é que esse dispositivo foi ativado antes de o reinicializar. NUNCA estabeleça um shunt em dispositivos de segurança nem altere os respetivos valores para um valor além da predefinição de fábrica. Se não conseguir encontrar a causa para o problema, contacte o seu representante.



### AVISO

Evitar riscos devido a uma reinicialização acidental do corte térmico: esta aplicação NÃO deve ser alimentada através de um dispositivo de desativação externo, como um temporizador, nem ligada a um circuito que seja LIGADO e DESLIGADO regularmente pelo utilitário.

## 15.3 Resolução de problemas com base nos sintomas

### 15.3.1 Sintoma: As unidades interiores caem, vibram ou fazem ruído

| Causas possíveis                                           | Medidas de correção                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| As unidades interiores NÃO estão instaladas com segurança. | Instale firmemente as unidades interiores. |

## 15.3.2 Sintoma: A unidade NÃO está a aquecer ou a arrefecer conforme o esperado

| Causas possíveis                   | Acção correctiva                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ligação errada dos fios eléctricos | Ligue os fios eléctricos correctamente. |
| Fuga de gás                        | Verifique se existe fuga de gás.        |

## 15.3.3 Sintoma: Fuga de água

| Causas possíveis                                                                                                  | Medidas de correção                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isolamento térmico incompleto (tubagem de gás e de líquido, parte interior da extensão da mangueira de drenagem). | Certifique-se de que o isolamento térmico da tubagem e a mangueira de drenagem estão completos. |
| Drenagem ligada incorretamente.                                                                                   | Instale bem a drenagem.                                                                         |

## 15.3.4 Sintoma: Fuga eléctrica

| Causas possíveis                                | Medidas de correção                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| A unidade NÃO está corretamente ligada à terra. | Verifique e corrija a ligação à terra. |

## 15.3.5 Sintoma: A unidade NÃO funciona ou danos por queimadura

| Causas possíveis                                                            | Medidas de correção             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| As ligações eléctricas NÃO foram efetuadas de acordo com as especificações. | Corrija as ligações eléctricas. |

## 15.4 Diagnóstico de avaria utilizando o LED na placa de circuito impresso da unidade de exterior

| O LED está...                                                                       |              | Diagnóstico                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Intermitente | Normal.<br>▪ Verifique a unidade interior.                                                                                                                                                                                                |
|  | LIGADA       | ▪ Desligue e volte a ligar a alimentação eléctrica e, em seguida, verifique o LED após aproximadamente 3 minutos.<br>Se o LED estiver novamente ligado, significa que a placa de circuito impresso da unidade de exterior tem uma avaria. |

| O LED está... |           | Diagnóstico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ●             | DESLIGADA | <ol style="list-style-type: none"><li>1 Tensão de alimentação (para poupança de energia).</li><li>2 Falha na alimentação elétrica.</li><li>3 Desligue e volte a ligar a alimentação elétrica e, em seguida, verifique o LED após aproximadamente 3 minutos.</li></ol> <p>Se o LED estiver novamente LIGADO, significa que a placa de circuito impresso da unidade de exterior tem uma avaria.</p> |

**PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO**

- Quando a unidade NÃO está a funcionar, os LED na placa de circuito impresso são DESLIGADOS para poupar energia.
- Mesmo quando os LED estão desligados, a placa de bornes e a placa de circuito impresso podem ser alimentadas.

# 16 Eliminação de componentes



## AVISO

NÃO tente desmontar pessoalmente o sistema: a desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante, do óleo e de outros componentes DEVEM ser efetuados de acordo com a legislação aplicável. As unidades DEVEM ser processadas numa estação de tratamento especializada, para reutilização, reciclagem e/ou recuperação.

## 16.1 Visão geral: Eliminação de componentes

### Fluxo de trabalho adicional

A eliminação do sistema, geralmente, consiste nas seguintes etapas:

- 1 Bombagem de descarga do sistema.
- 2 Levar o sistema para uma estação de tratamento especializada.



## INFORMAÇÕES

Para obter mais informações, consulte o manual de assistência.

## 16.2 Bombagem de descarga

**Exemplo:** Para proteger o ambiente, efetue a bombagem quando transferir ou eliminar a unidade.



## PERIGO: RISCO DE EXPLOÇÃO

**Bombagem – fuga de refrigerante.** Se pretender bombear o sistema e existir uma fuga no circuito de refrigerante:

- NÃO utilize a função de bombagem automática da bomba com a qual pode recolher todo o refrigerante do sistema para uma unidade de exterior.  
**Consequência possível:** Autocombustão e explosão do compressor devido à entrada de ar no compressor em funcionamento.
- Utilize um sistema de recuperação individual, de modo a que o compressor da unidade NÃO tenha de operar.




## AVISO

Durante a operação de bombagem, pare o compressor antes de retirar a tubagem do refrigerante. Se o compressor ainda estiver a funcionar e a válvula de paragem estiver aberta durante a bombagem, o ar será sugado para o interior do sistema. Poderão ocorrer avarias do compressor ou danos no sistema devido à pressão anormal no ciclo do refrigerante.

A operação de bombagem irá extrair todo o refrigerante do sistema para a unidade de exterior.

- 1 Remova a tampa da válvula de corte do líquido e da válvula de corte do gás.
- 2 Efectue a operação de refrigeração forçada. Consulte "[16.3 Para iniciar e parar o arrefecimento forçado](#)" [► 70].
- 3 Decorridos 5 a 10 minutos (apenas após 1 ou 2 minutos no caso de temperaturas ambiente muito baixas (<-10°C)), feche a válvula de corte do líquido com uma chave hexagonal.

- 4 Verifique no colector se foi alcançado o vácuo.
- 5 Decorridos mais 2-3 minutos, feche a válvula de corte do gás e pare a refrigeração forçada.



- a Válvula de corte do gás  
b Direcção do fecho  
c Chave hexagonal  
d Tampa da válvula  
e Válvula de corte de líquido

### 16.3 Para iniciar e parar o arrefecimento forçado

Existem 2 métodos de realizar a refrigeração forçada.

- **Método 1.** Utilizando o interruptor ON/OFF da unidade interior (caso a unidade interior tenha um).
- **Método 2.** Utilizando a interface de utilizador da unidade interior.

#### 16.3.1 Iniciar e parar a refrigeração forçada utilizando o interruptor de ligar/desligar da unidade interior

- 1 Prima o interruptor ON/OFF durante pelo menos 5 segundos.

**Resultado:** O funcionamento é iniciado.



#### INFORMAÇÕES

A refrigeração forçada pára automaticamente decorridos 15 minutos.

- 2 Para interromper o funcionamento mais cedo, prima o interruptor ON/OFF.

#### 16.3.2 Iniciar e parar a refrigeração forçada utilizando a interface de utilizador da unidade interior

- 1 Regule o modo de funcionamento para **refrigeração**. Consulte “Efectuar um teste de funcionamento” no manual de instalação da unidade interior.

**Nota:** A refrigeração forçada pára automaticamente decorridos cerca de 30 minutos.

- 2 Para interromper o funcionamento mais cedo, prima o interruptor ON/OFF.



#### INFORMAÇÕES

Caso seja utilizada a refrigeração forçada e a temperatura exterior for  $<-10^{\circ}\text{C}$ , o dispositivo de segurança pode impedir o funcionamento. Aqueça o termistor da temperatura exterior na unidade de exterior até  $\geq-10^{\circ}\text{C}$ . **Resultado:** O funcionamento é iniciado.

# 17 Dados técnicos


- Um **subconjunto** dos mais recentes dados técnicos está disponível no website regional Daikin (de acesso público).
- O **conjunto completo** dos dados técnicos mais recentes está disponível no Daikin Business Portal (autenticação necessária).

## 17.1 Esquema elétrico

**O esquema eléctrico é fornecido com a unidade, e está localizado no interior da unidade de exterior (parte de baixo da placa superior).**

### 17.1.1 Legenda unificada do esquema elétrico

Para peças aplicadas e numeração, consulte o esquema elétrico na unidade. A numeração das peças utiliza numeração árabe por ordem crescente para cada peça e é representada na visão geral abaixo pelo símbolo "\*" no código da peça.

| Símbolo                                                                             | Significado                      | Símbolo                                                                               | Significado                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | Disjuntor                        |    | Ligação à terra de proteção             |
|    |                                  |                                                                                       |                                         |
|   |                                  |                                                                                       |                                         |
|  | Ligação                          |  | Ligação de proteção de terra (parafuso) |
|  | Conector                         |  | Retificador                             |
|  | Ligação à terra                  |  | Conector do relé                        |
|  | Ligações eléctricas locais       |  | Conector de curto-circuito              |
|  | Fusível                          |  | Borne                                   |
|  | Unidade interior                 |  | Placa de terminal                       |
|  | Unidade exterior                 |  | Braçadeira                              |
|  | Dispositivo de corrente residual |  | Aquecedor                               |

| Símbolo | Cor       | Símbolo  | Cor            |
|---------|-----------|----------|----------------|
| BLK     | Preto     | ORG      | Cor de laranja |
| BLU     | Azul      | PNK      | Cor de rosa    |
| BRN     | Castanho  | PRP, PPL | Roxo           |
| GRN     | Verde     | RED      | Vermelho       |
| GRY     | Cinzentos | WHT      | Branco         |
| SKY BLU | Azul céu  | YLW      | Amarelo        |

| Símbolo | Significado                |
|---------|----------------------------|
| A*P     | Placa de circuito impresso |

| Símbolo                                                                                      | Significado                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| BS*                                                                                          | Botão LIGAR/DESLIGAR, interruptor de funcionamento |
| BZ, H*O                                                                                      | Alarme                                             |
| C*                                                                                           | Condensador                                        |
| AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE             | Ligação, conector                                  |
| D*, V*D                                                                                      | Díodo                                              |
| DB*                                                                                          | Ponte de díodos                                    |
| DS*                                                                                          | Interruptor DIP                                    |
| E*H                                                                                          | Aquecedor                                          |
| FU*, F*U, (consulte as características na placa de circuito impresso no interior da unidade) | Fusível                                            |
| FG*                                                                                          | Conector (ligação à terra da estrutura)            |
| H*                                                                                           | Arnês                                              |
| H*P, LED*, V*L                                                                               | Lâmpada piloto, díodo emissor de luz               |
| HAP                                                                                          | Díodo emissor de luz (monitor de serviço - verde)  |
| HIGH VOLTAGE                                                                                 | Tensões elevadas                                   |
| IES                                                                                          | Sensor visual inteligente                          |
| IPM*                                                                                         | Módulo de alimentação inteligente                  |
| K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M                                                                     | Relé magnético                                     |
| L                                                                                            | Energizado                                         |
| L*                                                                                           | Bobina                                             |
| L*R                                                                                          | Reator                                             |
| M*                                                                                           | Motor de passo                                     |
| M*C                                                                                          | Motor do compressor                                |
| M*F                                                                                          | Motor do ventilador                                |
| M*P                                                                                          | Motor da bomba de drenagem                         |
| M*S                                                                                          | Motor de oscilação                                 |
| MR*, MRCW*, MRM*, MRN*                                                                       | Relé magnético                                     |
| N                                                                                            | Neutro                                             |
| n=*, N=*                                                                                     | Número de passagens pelo núcleo de ferrite         |
| PAM                                                                                          | Modulação por amplitude de impulso                 |
| PCB*                                                                                         | Placa de circuito impresso                         |
| PM*                                                                                          | Módulo de alimentação                              |
| PS                                                                                           | Fonte de alimentação de comutação                  |

| Símbolo     | Significado                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| PTC*        | Termístor PTC                                                                    |
| Q*          | Transístor bipolar com porta isolada (IGBT)                                      |
| Q*C         | Disjuntor                                                                        |
| Q*DI, KLM   | Disjuntor de fugas à terra                                                       |
| Q*L         | Proteção de sobrecarga                                                           |
| Q*M         | Interruptor térmico                                                              |
| Q*R         | Dispositivo de corrente residual                                                 |
| R*          | Resistência                                                                      |
| R*T         | Termístor                                                                        |
| RC          | Recetor                                                                          |
| S*C         | Interruptor de limite                                                            |
| S*L         | Interruptor de boia                                                              |
| S*NG        | Deteção de fugas de refrigerante                                                 |
| S*NPH       | Sensor de pressão (alta)                                                         |
| S*NPL       | Sensor de pressão (baixa)                                                        |
| S*PH, HPS*  | Pressóstato (alta pressão)                                                       |
| S*PL        | Pressóstato (baixa pressão)                                                      |
| S*T         | Termóstato                                                                       |
| S*RH        | Sensor de humidade                                                               |
| S*W, SW*    | Interruptor de operação                                                          |
| SA*, F1S    | Descarregador de sobretensão                                                     |
| SR*, WLU    | Recetor de sinal                                                                 |
| SS*         | Interruptor-seletor                                                              |
| SHEET METAL | Placa de bornes fixa                                                             |
| T*R         | Transformador                                                                    |
| TC, TRC     | Transmissor                                                                      |
| V*, R*V     | Varistor                                                                         |
| V*R         | Ponte do díodo, módulo de potência do transístor bipolar de porta isolada (IGBT) |
| WRC         | Controlo remoto sem fios                                                         |
| X*          | Borne                                                                            |
| X*M         | Placa de bornes (bloco)                                                          |
| Y*E         | Serpentina da válvula de expansão eletrónica                                     |
| Y*R, Y*S    | Serpentina da válvula solenoide de inversão                                      |
| Z*C         | Núcleo de ferrite                                                                |


| Símbolo | Significado     |
|---------|-----------------|
| ZF, Z*F | Filtro de ruído |

17.2 Diagrama das tubagens

17.2.1 Diagrama das tubagens: Unidade de exterior

Categorias PED de equipamento:

- Interruptor de alta pressão: categoria IV,
- Compressor: categoria II;
- Outros equipamentos: arte. 4§3.



| Legenda do diagrama da tubagem |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
|                                | Válvula de corte de líquido    |
|                                | Válvula de corte do gás        |
|                                | Refnet                         |
|                                | Silenciador                    |
|                                | Silenciador com filtro         |
|                                | Válvula de expansão eletrónica |

| Legenda do diagrama da tubagem                                                    |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Filtro                                             |
|  | Ventoinha com hélices                              |
|  | Pressóstato de alta pressão (reposição automática) |
|  | Termístor                                          |
|  | Tubo capilar                                       |
|  | Válvula de 4 vias                                  |
|  | Acumulador                                         |
|  | Compressor                                         |
|  | Permutador de calor                                |
|  | Distribuidor                                       |
|  | Fluxo de refrigerante: Refrigeração                |
|  | Fluxo de refrigerante: Aquecimento                 |
| <b>A</b>                                                                          | Líquido de tubagem local 6,4 CuT                   |
| <b>B</b>                                                                          | Gás de tubagem local 9,5 CuT                       |

## 18 Glossário

**Representante**

Distribuidor de vendas para o produto.

**Instalador autorizado**

Pessoa com competências técnicas, qualificada para instalar o produto.

**Utilizador**

Pessoa detentora do produto e/ou que o utiliza.

**Legislação aplicável**

Todas as diretivas e leis, e todos os regulamentos e/ou códigos, a nível internacional, europeu, nacional e local, que são relevantes e aplicáveis a um certo produto ou domínio.

**Empresa de manutenção**

Empresa certificada, que pode efetuar ou coordenar a prestação de intervenções técnicas sobre o produto.

**Manual de instalação**

Manual de instruções especificado para um certo produto ou instalação, que explica como instalá-lo, configurá-lo e fazer-lhe a manutenção.

**Manual de operações**

Manual de instruções especificado para um certo produto ou instalação, que explica a forma de utilização.

**Instruções de manutenção**

Manual de instruções especificado para um certo produto ou instalação, que explica (quando tal é relevante) como instalar, configurar, utilizar e/ou efetuar a manutenção desse produto ou instalação.

**Acessórios**


Etiquetas, manuais, fichas informativas e equipamentos que acompanham o produto e que precisam ser instalados de acordo com as instruções da documentação que o acompanha.

**Equipamento opcional**

Equipamento fabricado ou aprovado pela Daikin que pode ser combinado com o produto de acordo com as instruções na documentação que acompanha.

**Fornecimento local**

Equipamento NÃO fabricado pela Daikin que pode ser combinado com o produto de acordo com as instruções na documentação que acompanha.







**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: [www.daikin.com.tr](http://www.daikin.com.tr)

Copyright 2023 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P718129-3B 2023.11