




Guia para instalação e utilização

# Aparelho de ar condicionado com sistema VRV



FXNA20A2VEB  
FXNA25A2VEB  
FXNA32A2VEB  
FXNA40A2VEB  
FXNA50A2VEB  
FXNA63A2VEB

# Índice

1

Acerca da documentação

4

1.1

Acerca deste documento

4

2

Precauções de segurança gerais

6

2.1

Acerca da documentação

6

2.1.1

Significados dos avisos e símbolos

6

2.2

Para o instalador

7

2.2.1

Geral

7

2.2.2

Local de instalação

8

2.2.3

Refrigerante — no caso de R410A ou R32

9

2.2.4

Sistema elétrico

10

3

Instruções específicas de segurança do instalador

13

3.1

Instruções para o equipamento que utiliza refrigerante R32

16

3.1.1

Requisitos de espaço para a instalação

17

Para o utilizador

18

4

Instruções de segurança do utilizador

19

4.1

Geral

19

4.2

Instruções para um funcionamento seguro

20

5

O sistema

26

5.1

Projeto do sistema

26

5.2

Requisitos de informação dos ventilo-convetores

27

6

Interface de utilizador

28

7

Antes da utilização

29

8

Funcionamento

30

8.1

Intervalo de operação

30

8.2

Sobre os modos de funcionamento

30

8.2.1

Modos básicos de operação

30

8.2.2

Modos de operação de aquecimento especiais

31

8.3

Operação do sistema

31

9

Poupança de energia e funcionamento otimizado

32

10

Manutenção e assistência técnica

33

10.1

Precauções de manutenção e assistência técnica

33

10.2

Limpeza do filtro de ar e da saída de ar

34

10.2.1

Limpeza do filtro de ar

34

10.2.2

Para limpar a saída de ar

35

10.3

Manutenção antes de um longo período sem funcionar

35

10.4

Manutenção após um longo período sem funcionar

35

10.5

O refrigerante

35

10.5.1

Sobre o sensor de fuga de refrigerante

36

11

Resolução de problemas

38

11.1

Sintomas que NÃO são avarias do sistema

39

11.1.1

Sintoma: O sistema não funciona

40

11.1.2

Sintoma: Sai uma névoa branca da unidade (interior)

40

11.1.3

Sintoma: Sai uma névoa branca da unidade (interior ou de exterior)

40

11.1.4

Sintoma: A interface de utilizador indica "U4" ou "U5" e apaga-se, mas volta a ativar-se ao fim de alguns minutos

40

11.1.5

Sintoma: Ruído no aparelho de ar condicionado (unidade interior)

40

11.1.6

Sintoma: Ruído no aparelho de ar condicionado (unidade interior e de exterior)

40

11.1.7

Sintoma: Sai pó da unidade

41

11.1.8

Sintoma: As unidades libertam cheiros

41

12

Mudança de local de instalação

42

13

Eliminação de componentes

43

Para o instalador

44

|           |                                                              |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>14</b> | <b>Acerca da caixa</b>                                       | <b>45</b> |
| 14.1      | Unidade de interior                                          | 45        |
| 14.1.1    | Desempacotamento e manuseamento da unidade                   | 45        |
| 14.1.2    | Para retirar os acessórios da unidade de interior            | 45        |
| <b>15</b> | <b>Acerca das unidades e das opções</b>                      | <b>47</b> |
| 15.1      | Identificação                                                | 47        |
| 15.1.1    | Placa de identificação: Unidade de interior                  | 47        |
| 15.2      | Acerca da unidade interior                                   | 47        |
| 15.3      | Projeto do sistema                                           | 48        |
| 15.4      | Combinação de unidades e opções                              | 48        |
| 15.4.1    | Opções possíveis para a unidade de interior                  | 48        |
| <b>16</b> | <b>Instalação da unidade</b>                                 | <b>50</b> |
| 16.1      | Preparação do local de instalação                            | 50        |
| 16.1.1    | Requisitos do local de instalação para a unidade de interior | 50        |
| 16.2      | Montagem da unidade de interior                              | 52        |
| 16.2.1    | Recomendações ao instalar a unidade interior                 | 52        |
| 16.2.2    | Recomendações ao instalar a conduta                          | 57        |
| 16.2.3    | Recomendações ao instalar a tubagem de drenagem              | 59        |
| <b>17</b> | <b>Instalação da tubagem</b>                                 | <b>62</b> |
| 17.1      | Preparação da tubagem de refrigerante                        | 62        |
| 17.1.1    | Requisitos da tubagem de refrigerante                        | 62        |
| 17.1.2    | Isolamento do tubo de refrigeração                           | 63        |
| 17.2      | Ligação da tubagem do refrigerante                           | 63        |
| 17.2.1    | Ligação da tubagem de refrigerante                           | 63        |
| 17.2.2    | Cuidados na ligação da tubagem de refrigerante               | 64        |
| 17.2.3    | Indicações na ligação da tubagem de refrigerante             | 65        |
| 17.2.4    | Recomendações para dobragem da tubagem                       | 66        |
| 17.2.5    | Para abocardar as extremidades dos tubos                     | 66        |
| 17.2.6    | Ligação da tubagem de refrigerante à unidade interior        | 67        |
| <b>18</b> | <b>Instalação elétrica</b>                                   | <b>68</b> |
| 18.1      | Sobre a ligação da instalação elétrica                       | 68        |
| 18.1.1    | Precauções a ter quando fizer as ligações elétricas          | 68        |
| 18.1.2    | Orientações para as ligações elétricas                       | 69        |
| 18.1.3    | Especificações dos componentes das ligações elétricas padrão | 70        |
| 18.2      | Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior        | 71        |
| <b>19</b> | <b>Ativação</b>                                              | <b>74</b> |
| 19.1      | Descrição geral: Ativação                                    | 74        |
| 19.2      | Precauções na ativação                                       | 74        |
| 19.3      | Lista de verificação antes da ativação                       | 75        |
| 19.4      | Efetuar um teste de funcionamento                            | 76        |
| <b>20</b> | <b>Configuração</b>                                          | <b>77</b> |
| 20.1      | Regulação local                                              | 77        |
| <b>21</b> | <b>Fornecimento ao utilizador</b>                            | <b>81</b> |
| <b>22</b> | <b>Resolução de problemas</b>                                | <b>82</b> |
| 22.1      | Resolução de problemas com base em códigos de erro           | 82        |
| 22.1.1    | Códigos de erro: Descrição geral                             | 82        |
| <b>23</b> | <b>Eliminação de componentes</b>                             | <b>84</b> |
| <b>24</b> | <b>Dados técnicos</b>                                        | <b>85</b> |
| 24.1      | Esquema elétrico                                             | 85        |
| 24.1.1    | Legenda unificada do esquema elétrico                        | 85        |
| <b>25</b> | <b>Glossário</b>                                             | <b>88</b> |

# 1 Acerca da documentação

## 1.1 Acerca deste documento



### AVISO

Certifique-se de que a instalação, assistência técnica, manutenção, reparação e materiais aplicados cumprem as instruções da Daikin (incluindo todos os documentos listados no "Conjunto de documentação") e também a legislação aplicável, e que são realizadas apenas por pessoal qualificado. Na Europa e zonas onde se aplicam as normas IEC, a EN/IEC 60335-2-40 é a norma aplicável.

### Público-alvo

Instaladores autorizados e utilizadores finais



### INFORMAÇÕES

Este aparelho deve ser utilizado por utilizadores especializados ou com formação em lojas, indústrias ligeiras e em quintas, ou para utilização comercial por pessoas não qualificadas.

### Conjunto de documentação

Este documento faz parte de um conjunto de documentação. O conjunto completo é constituído por:

- **Medidas gerais de segurança:**
  - Instruções de segurança - ler antes de instalar
  - Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)
- **Manual de instalação e operação da unidade interior:**
  - Instruções de instalação e operação
  - Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)
- **Guia para instalação e utilização:**
  - Preparação da instalação, boas práticas, dados de referência, etc.
  - Instruções passo-a-passo pormenorizadas e informações de fundo para utilização básica e avançada
  - Formato: ficheiros digitais em <https://www.daikin.eu>. Utilize a função de pesquisa 🔍 para procurar o seu modelo.

As mais recentes revisões da documentação fornecida estão disponíveis no website Daikin regional e está disponível através do seu revendedor.

Digitalize o código QR abaixo para encontrar o conjunto completo de documentação e mais informações sobre o seu produto no website da Daikin.



As instruções foram escritas originalmente em inglês. Todas as versões noutras línguas são traduções da redacção original.

### Dados técnicos de engenharia

- Um **subconjunto** dos mais recentes dados técnicos está disponível no website regional Daikin (de acesso público).

- O **conjunto completo** dos dados técnicos mais recentes está disponível no Daikin Business Portal (autenticação necessária).

## 2 Precauções de segurança gerais

### 2.1 Acerca da documentação

- As instruções foram escritas originalmente em inglês. Todas as versões noutras línguas são traduções da redação original.
- As precauções descritas neste documento dizem respeito a tópicos muito importantes, siga-os rigorosamente.
- A instalação do sistema e todas as atividades descritas no manual de instalação e no guia de referência do instalador DEVEM ser realizadas por um instalador autorizado.

#### 2.1.1 Significados dos avisos e símbolos



##### **PERIGO**

Indica uma situação que resulta em morte ou ferimentos graves.



##### **PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO**

Indica uma situação que poderá resultar em eletrocussão.



##### **PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA**

Indica uma situação que pode resultar em queimaduras/escaldaduras devido a temperaturas extremamente quentes ou frias.



##### **PERIGO: RISCO DE EXPLOSÃO**

Indica uma situação que pode resultar em explosão.



##### **AVISO**

Indica uma situação que pode resultar em morte ou ferimentos graves.



##### **ADVERTÊNCIA: MATERIAL INFLAMÁVEL**



##### **AVISO**

Indica uma situação que pode resultar em ferimentos menores ou moderados.



##### **AVISO**

Indica uma situação que pode resultar em danos materiais ou no equipamento.



##### **INFORMAÇÕES**

Apresenta dicas úteis ou informações adicionais.

Símbolos utilizados na unidade:

| Símbolo                                                                           | Explicação                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Antes da instalação, leia o manual de operações e instalação e a ficha de instruções sobre as ligações. |
|  | Antes de realizar as tarefas de manutenção e assistência, leia o manual de assistência.                 |
|  | Para mais informações, consulte o guia de referência do instalador e do utilizador.                     |
|  | A unidade contém peças rotativas. Tenha cuidado quando efetuar a manutenção ou inspeção da unidade.     |

Símbolos utilizados na documentação:

| Símbolo                                                                           | Explicação                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Indica o título de uma figura ou uma referência a esta.<br><b>Exemplo:</b> "▲ 1-3 Título da figura" significa "Figura 3 no capítulo 1". |
|  | Indica o título de uma tabela ou uma referência a esta.<br><b>Exemplo:</b> "■ 1-3 Título da tabela" significa "Tabela 3 no capítulo 1". |

## 2.2 Para o instalador

### 2.2.1 Geral

Se NÃO tiver a certeza de como instalar ou utilizar a unidade, contacte o seu representante.



#### PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA

- NÃO toque nas tubagens de refrigerante, nas tubagens de água nem nas peças internas durante ou imediatamente após o funcionamento. Poderão estar demasiado quentes ou frias. Deixe passar algum tempo para que voltem à temperatura normal. Se TIVER de tocar-lhes, utilize luvas de proteção.
- NÃO entre em contacto com uma fuga de refrigerante.



#### AVISO

A instalação ou fixação inadequada de equipamento ou acessórios pode resultar em choque elétrico, curto-circuito, fugas, incêndio ou outros danos no equipamento. Utilize APENAS acessórios, equipamento opcional e peças sobressalentes feitas ou aprovadas por Daikin, salvo especificação em contrário.



#### AVISO

Certifique-se de que a instalação, os testes e os materiais aplicados cumprem a legislação aplicável (acima das instruções descritas na documentação da Daikin).



#### AVISO

Rasgue e deite fora os sacos plásticos de embalagem, para que não fiquem ao alcance de ninguém, em especial de crianças. **Consequência possível:** asfixia.



### AVISO

Tome medidas adequadas de modo a evitar que a unidade possa ser utilizada como abrigo para animais pequenos. Se entrarem em contacto com os componentes elétricos, os animais pequenos podem provocar avarias, fumo ou um incêndio.



### AVISO

Utilize equipamento de proteção pessoal adequado (luvas de proteção, óculos de segurança...) quando realizar tarefas de instalação, manutenção ou intervenções técnicas ao sistema.



### AVISO

NÃO toque na entrada de ar nem nas aletas de alumínio da unidade.



### AVISO

- NÃO coloque nenhum objeto nem equipamento em cima da unidade.
- NÃO trepe, não se sente nem se apoie na unidade.

De acordo com a legislação aplicável, poderá ser necessário fornecer um livro de registos com o produto, contendo pelo menos: informações sobre manutenção, trabalho de reparação, resultados de testes, períodos de inatividade...

As seguintes informações também DEVERÃO ser fornecidas num local acessível no produto:

- Instruções para desligar o sistema em caso de emergência
- Nome e endereço de bombeiros, polícia e hospital
- Nome, endereço e contactos telefónicos (diurnos e nocturnos) para receber assistência

Na Europa, a EN378 fornece a orientação necessária deste livro de registos.

### 2.2.2 Local de instalação

- Proporcione espaço suficiente em redor da unidade para permitir intervenções técnicas e uma boa circulação de ar.
- Certifique-se de que o local de instalação suporta o peso e a vibração da unidade.
- Certifique-se de que a área é bem ventilada. NÃO bloqueie quaisquer aberturas de ventilação.
- Certifique-se de que a unidade está nivelada.

NÃO instale a unidade nos seguintes locais:

- Em atmosferas potencialmente explosivas.
- Em locais onde existam máquinas que emitam ondas electromagnéticas. As ondas eletromagnéticas podem interferir com o sistema de controle e causar mau funcionamento do equipamento.
- Em locais onde exista o risco de incêndio devido à fuga de gases inflamáveis (exemplo: diluente ou gasolina), fibra de carbono e pó inflamável.
- Em locais onde são produzidos gases corrosivos (exemplo: gás de ácido sulfúrico). A corrosão dos tubos de cobre ou dos componentes soldados pode provocar fugas de refrigerante.

## 2.2.3 Refrigerante — no caso de R410A ou R32

Se aplicável. Consulte o manual de instalação ou o guia de referência do instalador da sua aplicação para obter mais informações.

**PERIGO: RISCO DE EXPLOÇÃO**

**Bombagem – fuga de refrigerante.** Se pretender bombear o sistema e existir uma fuga no circuito de refrigerante:

- NÃO utilize a função de bombagem automática da bomba com a qual pode recolher todo o refrigerante do sistema para uma unidade de exterior.  
**Consequência possível:** Autocombustão e explosão do compressor devido à entrada de ar no compressor em funcionamento.
- Utilize um sistema de recuperação individual, de modo a que o compressor da unidade NÃO tenha de operar.

**AVISO**

Durante os testes, NUNCA pressurize o produto com uma pressão superior à pressão máxima admissível (como indicado na placa de identificação da unidade).

**AVISO**

Tome as devidas precauções em caso de uma fuga de refrigerante. Se houver fugas de gás refrigerante, areje a área imediatamente. Possíveis riscos:

- Uma concentração excessiva de refrigerante, numa divisão fechada, pode originar carência de oxigénio.
- Pode verificar-se a produção de gás tóxico, se o gás refrigerante entrar em contacto com alguma chama.

**AVISO**

Recolha SEMPRE o refrigerante. NÃO os liberte diretamente para o ambiente. Utilize a bomba de vácuo para evacuar a instalação.

**AVISO**

Certifique-se de que não há oxigénio no sistema. O refrigerante APENAS pode ser carregado após efetuar o teste de fugas e a secagem por aspiração.

**Consequência possível:** Autocombustão e explosão do compressor devido à entrada de oxigénio no compressor em funcionamento.

**AVISO**

- Para evitar uma avaria do compressor, NÃO carregue refrigerante para além da quantidade especificada.
- Quando for necessário abrir o sistema do refrigerante, DEVE tratar o refrigerante de acordo com a legislação aplicável.

**AVISO**

Certifique-se de que a instalação da tubagem de refrigerante está em conformidade com a legislação aplicável. Na Europa, a EN378 é a norma aplicável.

**AVISO**

Certifique-se de que a tubagem local e as ligações NÃO são sujeitas a esforço.



### AVISO

Após todas as tubagens terem sido conectadas, certifique-se de que não existem fugas de gás. Utilize azoto para realizar uma deteção de fugas de gás.

- Caso seja necessário efetuar uma recarga, consulte a placa de identificação ou a etiqueta de carga de refrigerante da unidade. Indica o tipo e quantidade de refrigerante.
- Quer a unidade seja carregada na fábrica com refrigerante ou não, em ambos os casos pode ser necessário carregar refrigerante adicional, dependendo do tamanho e do comprimento dos tubos do sistema.
- Utilize APENAS ferramentas exclusivas para o tipo de refrigerante utilizado no sistema, para assegurar a resistência de pressão e para evitar a entrada de materiais estranhos no sistema.
- Carregue o líquido refrigerante da seguinte forma:

| Se                                                                                                                   | Então                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se houver um tubo de sifão<br>(isto é, se o cilindro estiver marcado com "Sifão de enchimento de líquido instalado") | Carregue o cilindro com o mesmo na vertical direito.<br>           |
| Se NÃO houver um tubo de sifão                                                                                       | Carregue o cilindro com o mesmo virado de cabeça para baixo.<br> |

- Abra os cilindros do refrigerante lentamente.
- Carregue o refrigerante sob a forma líquida. Acrescentá-lo sob a forma gasosa poderá impedir o funcionamento normal.



### AVISO

Quando o procedimento de carregamento de refrigerante for executado ou quando parar, feche imediatamente a válvula do depósito do refrigerante. Se a válvula NÃO for imediatamente fechada, a pressão restante poderá carregar refrigerante adicional. **Consequência possível:** Quantidade de refrigerante incorreta.

### 2.2.4 Sistema elétrico



### PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

- Tem de DESATIVAR todas as fontes de alimentação antes de remover a tampa da caixa de distribuição, de estabelecer as ligações elétricas ou de tocar nos componentes elétricos.
- Desligue a fonte de alimentação, mantenha-a desligada durante mais de 10 minutos e meça a tensão nos terminais dos condensadores do circuito principal ou dos componentes elétricos antes de efetuar intervenções técnicas. A tensão DEVE ser inferior a 50 V CC antes de poder tocar nos componentes elétricos. Para saber a localização dos terminais, consulte o esquema elétrico.
- NÃO toque nos componentes elétricos com as mãos molhadas.
- NÃO deixe a unidade sem supervisão quando a tampa de serviço estiver removida.

**AVISO**

Se NÃO for instalado de fábrica, deve ser instalado na cablagem fixa um interruptor geral ou outra forma de interrupção do circuito, com quebra de contacto em todos os pólos, proporcionando uma interrupção total em estado de sobretensão de categoria III.

**AVISO**

- Utilize APENAS fios de cobre.
- Certifique-se de que a cablagem local está em conformidade com os regulamentos nacionais relativos à cablagem.
- Todas as ligações elétricas locais DEVEM ser estabelecidas de acordo com o esquema elétrico fornecido com o produto.
- NUNCA aperte molhos de cabos e certifique-se de que NÃO entram em contacto com a tubagem nem com arestas afiadas. Certifique-se de que não é aplicada qualquer pressão externa às ligações dos terminais.
- Certifique-se de que instala a ligação à terra. NÃO efetue ligações à terra da unidade através de canalizações, acumuladores de sobretensão ou fios de terra da rede telefónica. Uma ligação à terra incompleta pode originar choques elétricos.
- Certifique-se de que utiliza um circuito de alimentação adequado. NUNCA utilize uma fonte de alimentação partilhada por outro aparelho elétrico.
- Certifique-se de que instala os disjuntores ou fusíveis necessários.
- Certifique-se de que instala um disjuntor de fugas para a terra. Caso contrário, podem verificar-se choques elétricos ou um incêndio.
- Ao instalar o disjuntor de fugas para a terra, certifique-se de que este é compatível com o inversor (resistente a ruído elétrico de alta frequência), para que o disjuntor de fugas para a terra não dispare desnecessariamente.

**AVISO**

- Depois de terminar o trabalho elétrico, confirme se todos os componentes elétricos e terminais dentro da caixa de distribuição estão ligados de forma segura.
- Certifique-se de que todas as tampas estão fechadas antes de colocar a unidade em funcionamento.

**AVISO**

- Quando ligar o cabo de alimentação: ligue primeiro o fio de terra antes de efetuar as ligações condutoras de corrente (ativas).
- Ao desligar a alimentação: desligue primeiro os cabos condutores de corrente (ativos) antes de separar a ligação à terra.
- O comprimento dos condutores entre o encaixe de proteção contra tração mecânica do cabo de alimentação e a placa de bornes TEM DE ser tal que os condutores ativos (fases) fiquem esticados antes que o mesmo suceda ao condutor de terra, para a eventualidade de o cabo de alimentação ser puxado para fora do respetivo encaixe.



### AVISO

Cuidados a ter quando estender a cablagem de alimentação:



- NÃO ligue cabos de diferentes espessuras à placa de bornes de alimentação (a folga nos cabos de alimentação pode causar calor anormal).
- Quando ligar cabos da mesma espessura, proceda conforme ilustrado na figura anterior.
- Para as ligações eléctricas, utilize a cablagem de alimentação designada e ligue firmemente e, em seguida, prenda de modo a evitar que seja exercida pressão externa na placa de bornes.
- Utilize uma chave de fendas adequada para apertar os parafusos do terminal. Uma chave de fendas com uma cabeça pequena irá danificar a cabeça e tornar o aperto correcto impossível.
- Se apertar os parafusos do terminal em demasia, pode parti-los.

Instale os cabos eléctricos a pelo menos 1 metro de distância de televisores ou rádios, para evitar interferências. Dependendo das ondas de rádio, uma distância de 1 metro pode NÃO ser suficiente.



### AVISO

Aplicável APENAS se a fonte de alimentação for trifásica e se o compressor tiver um método de arranque ATIVAR/DESATIVAR.

Se existir a possibilidade de haver fase invertida após uma interrupção de energia eléctrica momentânea e a alimentação ATIVAR e DESATIVAR enquanto o produto estiver a funcionar, instale um circuito de proteção de fase invertida localmente. O funcionamento do produto em fase invertida poderá causar danos no compressor e em outras peças.

## 3 Instruções específicas de segurança do instalador

Observe sempre as seguintes instruções e regulamentos de segurança.

### Geral



#### AVISO

Certifique-se de que a instalação, assistência técnica, manutenção, reparação e materiais aplicados cumprem as instruções da Daikin (incluindo todos os documentos listados no "Conjunto de documentação") e também a legislação aplicável, e que são realizadas apenas por pessoal qualificado. Na Europa e zonas onde se aplicam as normas IEC, a EN/IEC 60335-2-40 é a norma aplicável.

### Instalação da unidade (consulte "16 Instalação da unidade" [▶ 50])

Para requisitos adicionais do site de instalação, leia também "3.1 Instruções para o equipamento que utiliza refrigerante R32" [▶ 16].



#### AVISO

O aparelho deve ser armazenado numa divisão sem fontes de ignição em operação contínua (exemplo: chamas desprotegidas, um aparelho a gás ou um aquecedor elétrico em funcionamento).



#### AVISO

Aparelho elétrico NÃO destinado ao público em geral; a instalar numa área segura, protegida contra acessos fáceis.

Esta unidade, tanto interior como exterior, é adequada para instalação num ambiente comercial ou de indústria ligeira.



#### AVISO

Mantenha todas as aberturas de ventilação necessárias livres de obstruções.

### Instalação da conduta (consulte "16.2.2 Recomendações ao instalar a conduta" [▶ 57])



#### AVISO

NÃO instale fontes de ignição em funcionamento (exemplo: chamas abertas, um aparelho a gás em funcionamento ou um aquecedor elétrico em funcionamento) no trabalho da conduta.



#### AVISO

- Certifique-se de que a instalação da conduta **NÃO** excede o intervalo de regulação da pressão estática externa da unidade. Consulte a ficha de especificações técnicas do seu modelo para ver o intervalo de regulação.
- Certifique-se de que instala a conduta flexível, para que as vibrações **NÃO** sejam transmitidas às tubagens ou ao teto. Utilize um material que absorve o som (isolamento acústico) para revestir a conduta e aplique borrachas antivibráticas nos varões roscados de suspensão.
- Ao soldar, certifique-se de que **NÃO** salpica solda sobre o depósito de drenagem ou sobre o filtro de ar.
- Caso a tubagem de metal atravesse uma rede metálica, uma rede de arame ou uma chapa metálica da estrutura de madeira, proceda ao isolamento elétrico entre a tubagem e a parede.
- Instale a grelha de saída numa posição em que o fluxo de ar não entre em contacto direto com as pessoas.
- **NÃO** utilize ventoinhas de apoio na conduta. Utilize a função para ajustar automaticamente a definição da velocidade da ventoinha (consulte "20 Configuração" [▶ 77]).

#### Instalação de tubagem de refrigerante (consulte "17 Instalação da tubagem" [▶ 62])



#### AVISO

A tubagem **DEVE** ser instalada de acordo com as instruções dadas em "17 Instalação da tubagem" [▶ 62]. Só podem ser utilizadas juntas mecânicas (por exemplo, ligações soldadas+abocardadas) que estejam em conformidade com a última versão da ISO14903.



#### AVISO

- Quando os conectores **mecânicos** forem reutilizados em espaços interiores, troque as peças de vedação.
- Quando as **juntas alargadas** forem reutilizadas em espaços interiores, refaça a parte alargada.



#### AVISO

Instale a tubagem de refrigerante ou os componentes numa posição em que seja improvável a sua exposição a qualquer substância que possa corroer os componentes que contêm refrigerante, a menos que os componentes sejam fabricados de materiais naturalmente resistentes à corrosão ou estejam adequadamente protegidos da potencial corrosão.

#### Instalação elétrica (consulte "18 Instalação elétrica" [▶ 68])



#### AVISO

Utilize **SEMPRE** um cabo multicondutor para os cabos de alimentação.



#### AVISO

- Todas as instalações elétricas **DEVEM** ser efetuadas por um electricista autorizado e **DEVEM** estar em conformidade com o regulamento nacional de cablagem.
- Estabeleça ligações elétricas às instalações elétricas fixas.
- Todos os componentes obtidos no local e todas as construções elétricas **DEVEM** estar em conformidade com a legislação aplicável.

**AVISO**

- Se na fonte de alimentação faltar ou estiver errada uma fase-N, o equipamento poderá ficar danificado.
- Estabeleça uma ligação à terra adequada. NÃO efetue ligações à terra da unidade através de canalizações, acumuladores de sobretensão ou fios de terra da rede telefónica. Uma ligação à terra incompleta pode originar choques elétricos.
- Instale os fusíveis ou disjuntores necessários.
- Fixe a instalação elétrica com braçadeiras de cabos, para que NÃO entre em contacto com a tubagem ou com arestas afiadas, particularmente no lado de alta pressão.
- NÃO utilize fios com fita adesiva, cabos de extensão nem ligações a partir de um sistema em estrela. Podem provocar sobreaquecimento, choques elétricos ou incêndios.
- NÃO instale um condensador de avanço de fase pois esta unidade está equipada com um inversor. Um condensador de avanço de fase irá diminuir o desempenho e pode provocar acidentes.

**AVISO**

Se NÃO for instalado de fábrica, TEM de ser instalado na cablagem fixa um interruptor geral ou outra forma de interrupção do circuito, com quebra de contacto em todos os polos, proporcionando uma interrupção total em estado de sobretensão de categoria III.

**AVISO**

Se o cabo de alimentação ficar danificado, DEVE ser substituído pelo fabricante, por um técnico de assistência ou por alguém com qualificação semelhante, para evitar acidentes.

**AVISO**

- Cada unidade interior tem que ser ligada a uma interface de utilizador separada. Apenas um controlo remoto compatível com o sistema de segurança pode ser utilizado como interface do utilizador. Consulte a ficha de dados técnica de compatibilidade do controlo remoto (por exemplo, BRC1H52/82\*).
- A interface do utilizador deve ser colocada na mesma sala que a unidade de interior. Para obter detalhes, consulte o manual de instalação e operação da interface do utilizador.


**AVISO**

No caso de ser utilizado fio blindado, ligue a blindagem apenas ao lado da unidade exterior.

### Configuração (consulte "20 Configuração" [▶ 77])

**AVISO**

No caso do refrigerante R32, as ligações dos terminais T1/T2 são APENAS para entrada de alarme de incêndio. O alarme de incêndio tem maior prioridade do que a segurança do R32 e desliga todo o sistema.



um sinal de entrada de alarme de incêndio (contacto livre de potência)

## 3.1 Instruções para o equipamento que utiliza refrigerante R32



A2L

### ADVERTÊNCIA: MATERIAL MODERADAMENTE INFLAMÁVEL

O refrigerante contido nesta unidade é ligeiramente inflamável.



### AVISO

- NÃO fure nem queime os componentes do ciclo do refrigerante.
- NÃO utilize materiais de limpeza nem meios para acelerar o processo de descongelamento que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
- Tenha em atenção que o refrigerante contido no sistema não tem odor.



### AVISO

O aparelho deve ser armazenado de modo a evitar danos mecânicos, numa divisão bem ventilada, sem fontes de ignição em funcionamento contínuo (exemplo: chamas desprotegidas, um aparelho a gás ou um aquecedor elétrico em funcionamento), e o tamanho da divisão deve ser o especificado abaixo.



### AVISO

Certifique-se de que a instalação, assistência técnica, manutenção e reparação cumprem as instruções da Daikin e a legislação aplicável (por exemplo, a regulamentação nacional do gás) e são realizadas APENAS por pessoal autorizado.



### AVISO

- Tome as devidas precauções para evitar vibração ou pulsação excessiva na tubagem de refrigeração.
- Proteja os dispositivos de proteção, as tubagens e os acessórios tanto quanto possível contra efeitos ambientais adversos.
- Proporcione espaço para expansão e contração de longos comprimentos da tubagem.
- Conceba e instale tubagens em sistemas de refrigeração de modo a minimizar a probabilidade de um choque hidráulico que danifique o sistema.
- Instale o equipamento interior e os tubos de forma segura e proteja-os contra a rutura accidental do equipamento ou dos tubos em eventos como a movimentação de móveis ou atividades de reconstrução.



### AVISO

Se uma ou mais divisões estiverem ligadas à unidade utilizando um sistema de condutas, certifique-se de que:

- não existem fontes de ignição operacionais (por exemplo: chamas desprotegidas, um aparelho a gás ou um aquecedor elétrico em operação) caso a área do piso seja inferior à área mínima do piso A (m<sup>2</sup>).
- não existem dispositivos auxiliares, que possam constituir uma potencial fonte de ignição, instalados nas condutas (por exemplo: superfícies quentes com uma temperatura acima dos 700°C e dispositivos de comutação elétrica);
- só são utilizados dispositivos auxiliares aprovados pelo fabricante nas condutas;
- a entrada e saída de ar estão ligadas diretamente à mesma divisão por condutas. NÃO utilize espaços como um teto falso como uma conduta para a entrada ou saída de ar.

**AVISO**

- Um abocardamento incompleto pode causar uma fuga de gás refrigerante.
- NÃO reutilize extremidades abocardadas. Utilize extremidades abocardadas novas para evitar fugas de gás refrigerante.
- Utilize as porcas abocardadas que estão incluídas com a unidade. A utilização de outras porcas abocardadas poderá provocar fugas de gás refrigerante.

**AVISO**

NÃO utilize potenciais fontes de ignição ao procurar ou detetar fugas de refrigerante.

**AVISO**

- NÃO reutilize juntas e juntas de cobre que já foram utilizadas.
- As juntas utilizadas na instalação entre componentes do sistema de refrigerante devem estar acessíveis para efeitos de manutenção.

**AVISO**

A estanquidade das juntas de refrigerante fabricadas no campo em espaços interiores deve ser testada. O método de teste deve ter uma sensibilidade de 5 gramas por ano de refrigerante ou melhor sob uma pressão de pelo menos 0,25 vezes a pressão máxima permissível. Não devem ser detetadas fugas.

### 3.1.1 Requisitos de espaço para a instalação

**AVISO**

A carga total de refrigerante e/ou carga que pode ser libertada  $m_{rl}$  no sistema não pode exceder os requisitos de área mínima de piso da menor divisão que é servida. Para conhecer os requisitos mínimos de área útil para unidades interiores, vá para <https://www.daikin.eu> e procure a versão mais recente do manual de instalação e funcionamento da unidade exterior ligada.

**AVISO**

- A tubagem deve ser montada de forma segura e protegida contra danos físicos.
- Mantenha a instalação das tubagens a um nível mínimo.

Para o utilizador

## 4 Instruções de segurança do utilizador

Observe sempre as seguintes instruções e regulamentos de segurança.

### 4.1 Geral



#### AVISO

Se NÃO tiver a certeza de como utilizar a unidade, contacte o seu instalador.



#### AVISO

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou sem experiência e conhecimentos, desde que sob supervisão ou que tenham recebido instruções relativas ao uso do equipamento em segurança e que compreendam os perigos associados.

As crianças NÃO DEVEM brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção realizada pelo utilizador NÃO DEVEM ser levadas a cabo por crianças sem supervisão.



#### AVISO

Para evitar choques elétricos ou incêndios:

- NÃO enxague a unidade.
- NÃO utilize a unidade com as mãos molhadas.
- Não coloque quaisquer objetos com água em cima da unidade.



#### AVISO

- NÃO coloque nenhum objeto nem equipamento em cima da unidade.
- NÃO trepe, não se sente nem se apoie na unidade.

- As unidades estão marcadas com o símbolo seguinte:



Isto significa que os produtos elétricos e eletrónicos NÃO podem ser misturados com o lixo doméstico indiferenciado. NÃO tente desmontar pessoalmente o sistema: a desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante, do óleo e de outros componentes TÊM de ser efetuados por um instalador autorizado e cumprir com a legislação aplicável.

As unidades DEVEM ser processadas numa estação de tratamento especializada, para reutilização, reciclagem e/ou recuperação. Ao certificar-se de que este produto é eliminado corretamente, está a contribuir para evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana. Para mais informações, contacte o seu instalador ou autoridade local.

- As baterias estão marcadas com o símbolo seguinte:



Isto significa que as baterias NÃO podem ser misturadas com o lixo doméstico indiferenciado. Se um símbolo químico estiver impresso por baixo do símbolo, significa que a bateria contém um metal pesado acima de uma determinada concentração.

Possíveis símbolos de produtos químicos: Pb: chumbo (>0,004%).

As baterias inutilizadas TÊM de ser tratadas em instalações de tratamento especializadas para reutilização. Ao certificar-se de que as baterias inutilizadas são eliminadas corretamente, está a contribuir para evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

### 4.2 Instruções para um funcionamento seguro



#### AVISO

- NÃO modifique, desmonte, retire nem volte a instalar a unidade, nem lhe efetue reparações por iniciativa própria: desmontagem ou instalação incorretas podem causar choques elétricos ou um incêndio. Contacte o seu revendedor.
- Caso se verifique uma fuga acidental de refrigerante, certifique-se de que não se produzem chamas vivas. O refrigerante em si é completamente seguro, não tóxico e ligeiramente inflamável. Contudo, pode dar origem a um gás tóxico, caso se dê uma fuga num compartimento onde haja emissões gasosas procedentes de termo-ventiladores, fogões a gás, etc. Antes de voltar a utilizar a unidade, solicite sempre a pessoal técnico qualificado a confirmação de que a origem da fuga foi reparada ou corrigida.

**AVISO**

A unidade está equipada com um sistema de deteção de fugas para segurança. Para ser eficaz, a unidade deve ser sempre alimentada eletricamente após a instalação, exceto durante a manutenção.

**AVISO**

- NUNCA toque nos componentes internos do controlo remoto.
- NÃO retire o painel frontal. Alguns dos componentes internos são perigosos ao toque, além de poder haver problemas de funcionamento. Para verificar e ajustar os componentes internos, contacte o nosso representante.

**AVISO**

Esta unidade contém componentes quentes e sob tensão elétrica.

**AVISO**

Antes de utilizar a unidade, certifique-se de que a instalação foi efetuada corretamente por um instalador.

**AVISO**

A exposição ao fluxo de ar por longos períodos não é benéfica para a saúde.

**AVISO**

Para evitar faltas de oxigénio, ventile adequadamente a divisão, se for utilizado um equipamento com queimador em conjunto com o sistema.

**AVISO**

NÃO utilize o sistema após aplicação de inseticidas aerotransportados na divisão. Os produtos químicos podem ficar acumulados na unidade e colocar em perigo a saúde de pessoas particularmente sensíveis a esses produtos.

**AVISO**

NUNCA exponha diretamente ao fluxo de ar crianças pequenas, plantas nem animais.



### AVISO

NÃO coloque frascos de aerossóis inflamáveis perto do ar condicionado, NEM utilize aerossóis perto da unidade. Tal pode originar um incêndio.



### AVISO

Mantenha todas as aberturas de ventilação necessárias livres de obstruções.



### AVISO

Se o cabo de alimentação ficar danificado, DEVE ser substituído pelo fabricante, por um técnico de assistência ou por alguém com qualificação semelhante, para evitar acidentes.



### AVISO

NÃO instale fontes de ignição em funcionamento (exemplo: chamas abertas, um aparelho a gás em funcionamento ou um aquecedor elétrico em funcionamento) no trabalho da conduta.

**Manutenção e serviço (consulte "10 Manutenção e assistência técnica" [▶ 33])**



### AVISO: Preste atenção à ventoinha!

É perigoso inspecionar a unidade com a ventoinha a trabalhar.

Certifique-se de que DESLIGADA o interruptor principal, antes de executar qualquer tarefa de manutenção.



### AVISO

NÃO introduza os dedos, paus ou outros objetos nas entradas e saídas de ar. Se a ventoinha estiver em alta rotação, tal pode originar lesões.



### AVISO

Quando um fusível derrete, NUNCA o troque por um de outra amperagem, nem improvise com fios. A utilização de um arame ou de um fio de cobre pode provocar uma avaria na unidade ou um incêndio.

**AVISO**

Após um longo período de utilização, verifique o estado da base da unidade e respetivos apoios. Caso estejam danificados, a unidade pode tombar, podendo ferir alguém.

**AVISO**

Antes de aceder a dispositivos terminais, certifique-se de que desliga toda a alimentação elétrica.

**PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO**

Para limpar o ar condicionado ou o filtro de ar, certifique-se de parar o funcionamento e DESLIGADA todas as fontes de alimentação. Caso contrário, pode ocorrer um ferimento ou choque elétrico.

**AVISO**

Tenha cuidado com as escadas quando trabalhar em locais altos.

**PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO**

Desligue a fonte de alimentação durante mais de 10 minutos e meça a tensão nos terminais dos condensadores do circuito principal ou dos componentes elétricos, antes de efetuar intervenções técnicas. A tensão DEVE ser inferior a 50 V CC antes de poder tocar nos componentes elétricos. Para a localização dos terminais, consulte a etiqueta de aviso para as pessoas que realizam o serviço e a manutenção.

**AVISO**

Desligue a unidade antes de limpar o filtro de ar e a saída de ar.

**AVISO**

NÃO deixe entrar água na unidade interior. **Consequência possível:** Choques elétricos ou incêndios.

Sobre o refrigerante (consulte "10.5 O refrigerante" [▶ 35])



A2L

**ADVERTÊNCIA: MATERIAL MODERADAMENTE INFLAMÁVEL**

O refrigerante contido nesta unidade é ligeiramente inflamável.



**AVISO**

- NÃO fure nem queime os componentes do ciclo do refrigerante.
- NÃO utilize materiais de limpeza nem meios para acelerar o processo de descongelamento que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
- Tenha em atenção que o refrigerante contido no sistema não tem odor.



**AVISO**

- O refrigerante contido na unidade é ligeiramente inflamável, mas, normalmente, NÃO ocorrem fugas. Se houver fuga de refrigerante para o ar da divisão, o contacto com a chama de um maçarico, de um aquecedor ou de um fogão pode causar um incêndio ou produzir um gás perigoso.
- DESLIGUE todos os dispositivos de aquecimento por queima, ventile a divisão e contacte o fornecedor da unidade.
- NÃO volte a utilizar a unidade, até um técnico lhe assegurar que a zona onde se verificou a fuga foi reparada.



**AVISO**

O aparelho deve ser armazenado numa divisão sem fontes de ignição em operação contínua (exemplo: chamas desprotegidas, um aparelho a gás ou um aquecedor elétrico em funcionamento).



**AVISO**

O sensor de fuga de refrigerante R32 deve ser substituído após cada deteção ou no final da sua vida útil. Apenas as pessoas autorizadas podem substituir o sensor.

**AVISO**

Ao substituir o sensor de fuga de refrigerante R32, substitua-o pelo sensor especificado pelo fabricante (consulte a lista de peças sobresselentes).

**Resolução de problemas (consulte "11 Resolução de problemas" [▶ 38])**

**AVISO**

**Pare o funcionamento e DESLIGADA a alimentação perante uma situação anormal (cheiro a queimado, etc.).**

Se deixar a unidade a trabalhar em tais circunstâncias, podem ocorrer avarias, choques elétricos ou um incêndio. Contacte o seu revendedor.

## 5 O sistema



### AVISO

- NÃO modifique, desmonte, retire nem volte a instalar a unidade, nem lhe efetue reparações por iniciativa própria: desmontagem ou instalação incorretas podem causar choques elétricos ou um incêndio. Contacte o seu revendedor.
- Caso se verifique uma fuga acidental de refrigerante, certifique-se de que não se produzem chamas vivas. O refrigerante em si é completamente seguro, não tóxico e ligeiramente inflamável. Contudo, pode dar origem a um gás tóxico, caso se dê uma fuga num compartimento onde haja emissões gasosas procedentes de termo-ventiladores, fogões a gás, etc. Antes de voltar a utilizar a unidade, solicite sempre a pessoal técnico qualificado a confirmação de que a origem da fuga foi reparada ou corrigida.



### AVISO

A unidade está equipada com um sistema de deteção de fugas de refrigerante para segurança.

Para que seja eficaz, a unidade DEVE estar sempre ligada à alimentação elétrica após a instalação, exceto durante curtos períodos de assistência técnica.



### AVISO

NÃO utilize o sistema para outros fins. Para evitar deterioração de qualidade, NÃO use a unidade para arrefecimento de instrumentos de precisão, produtos alimentares, plantas, animais nem obras de arte.



### AVISO

Para modificações ou expansões futuras do sistema:


Nos dados técnicos de engenharia, apresenta-se uma visão geral das combinações admissíveis (para expansões futuras do sistema), que deve ser consultada. Contacte o instalador, para receber mais informações e aconselhamento profissional.

### 5.1 Projeto do sistema



### INFORMAÇÕES

A figura seguinte é um exemplo e pode NÃO corresponder totalmente à disposição do seu sistema.



- a Unidade interior  
b Unidade exterior

## 5.2 Requisitos de informação dos ventilo-convetores

| Item                                                                                                                                | Símbolo                | Valor | Unidade |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|---------|
| Capacidade de refrigeração (sensível)                                                                                               | $P_{\text{nominal,c}}$ | A     | kW      |
| Capacidade de refrigeração (latente)                                                                                                | $P_{\text{nominal,c}}$ | B     | kW      |
| Capacidade de aquecimento                                                                                                           | $P_{\text{nominal,h}}$ | C     | kW      |
| Alimentação de potência elétrica total                                                                                              | $P_{\text{elec}}$      | D     | kW      |
| Nível de potência sonora (refrigeração)                                                                                             | $L_{\text{WA}}$        | E     | dB(A)   |
| Nível de potência sonora (aquecimento)                                                                                              | $L_{\text{WA}}$        | F     | dB(A)   |
| Informações de contacto:<br>DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o. U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň<br>Skvrňany, Czech Republic |                        |       |         |

|             | A   | B   | C   | D     | E                               | S                               |
|-------------|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|---------------------------------|
| FXNA20A2VEB | 1,5 | 0,7 | 2,5 | 0,051 | H: 49,<br>M: 47,5,<br>L: 46     | H: 50,5,<br>M: 49,<br>L: 47,5   |
| FXNA25A2VEB | 2   | 0,8 | 3,2 | 0,051 | H: 51,<br>M: 49,5,<br>L: 48     | H: 52,<br>M: 50,5,<br>L: 49     |
| FXNA32A2VEB | 2,5 | 1,1 | 4   | 0,051 | H: 52,5,<br>M: 51,<br>L: 49,5   | H: 54,<br>M: 52,5,<br>L: 51     |
| FXNA40A2VEB | 3,1 | 1,4 | 5   | 0,069 | H: 51,5,<br>M: 49,5,<br>L: 47,5 | H: 52,5,<br>M: 50,2,<br>L: 48,5 |
| FXNA50A2VEB | 3,9 | 1,7 | 6,3 | 0,087 | H: 55,5,<br>M: 53,5,<br>L: 51,5 | H: 57,5,<br>M: 55,5,<br>L: 53,5 |
| FXNA63A2VEB | 4,9 | 2,2 | 8   | 0,108 | H: 54,5,<br>M: 52,5,<br>L: 50,5 | H: 55,5,<br>M: 53,5,<br>L: 51,5 |

## 6 Interface de utilizador



### AVISO

- NUNCA toque nos componentes internos do controlo remoto.
- NÃO retire o painel frontal. Alguns dos componentes internos são perigosos ao toque, além de poder haver problemas de funcionamento. Para verificar e ajustar os componentes internos, contacte o nosso representante.



### AVISO

NÃO limpe o painel do controlo remoto com benzina, diluente, panos de limpeza embebidos em químicos, etc. O painel pode ficar descolorado e com aspeto desagradável. Se ficar muito sujo, embeba um pano em água com detergente neutro, mas torça-o bem antes de limpar o painel. Depois, seque-o com outro pano.



### AVISO

NUNCA pressione os botões da interface do utilizador com um objeto pesado ou afiado. A interface do utilizador pode ficar danificada.



### AVISO

NUNCA puxe nem torça o fio elétrico da interface do utilizador. Pode originar uma avaria na unidade.

Este manual de operações oferece uma visão geral (não exaustiva) das principais funcionalidades do sistema.

Para obter mais informações sobre a interface de utilizador, consulte o manual de operação da interface de utilizador instalada.

## 7 Antes da utilização

**AVISO**

Consulte as "[4 Instruções de segurança do utilizador](#)" [▶ 19] para conhecer todas as instruções de segurança relacionadas.

Este manual de operação destina-se aos sistemas com controlo padronizado que se indicam de seguida. Antes de iniciar a utilização, contacte o seu revendedor relativamente ao funcionamento que corresponde ao seu tipo de sistema e marca. Se a instalação tiver um sistema de controlo personalizado, contacte o seu revendedor para obter mais informações acerca da utilização adaptada ao seu sistema.

## 8 Funcionamento

### 8.1 Intervalo de operação



#### INFORMAÇÕES

Para os limites de operação consulte os dados técnicos da unidade de exterior ligada.

### 8.2 Sobre os modos de funcionamento



#### INFORMAÇÕES

Dependendo do sistema instalado, alguns modos de operação não estarão disponíveis.

- O nível do fluxo de ar pode ajustar-se automaticamente, dependendo da temperatura ambiente; mas também pode suceder a ventoinha parar imediatamente. Não se trata de uma avaria.
- Se o fornecimento de alimentação principal for desligado durante o funcionamento, este reinicia-se automaticamente, quando voltar a ser ligado.
- **Ponto de regulação.** Temperatura alvo para os modos de refrigeração, aquecimento e funcionamento automático.
- **Recuo.** A função que mantém a temperatura ambiente numa gama específica quando o sistema é desligado (pelo utilizador, pela função de programação ou pelo temporizador desligado).

#### 8.2.1 Modos básicos de operação

A unidade interior pode funcionar em vários modos de funcionamento.

| Ícone | Modo de funcionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>Refrigeração.</b> Neste modo, a refrigeração será ativada conforme as necessidades determinadas pelo ponto de regulação ou pelo recuo.                                                                                                                                                                                                                   |
|       | <b>Aquecimento.</b> Neste modo, o aquecimento será ativado conforme as necessidades determinadas pelo ponto de regulação ou pelo recuo.                                                                                                                                                                                                                     |
|       | <b>Apenas ventilação.</b> Neste modo, o ar circula sem aquecimento ou refrigeração.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | <b>Desumidificação.</b> Neste modo, a humidade do ar baixa, verificando-se apenas uma pequena diminuição da temperatura.<br>A temperatura e a velocidade da ventoinha são controladas automaticamente, não sendo possível controlá-las com o controlo remoto.<br>A operação de desumidificação não funciona, se a temperatura ambiente for demasiado baixa. |

| Ícone                                                                                                                                                                  | Modo de funcionamento                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | <b>Automático.</b> No modo automático, a unidade interior alterna automaticamente entre o modo de aquecimento e de refrigeração, conforme determinado pelo ponto de regulação. |

### 8.2.2 Modos de operação de aquecimento especiais

| Funcionamento                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descongela-<br/>mento</b> | <p>Para evitar uma perda da capacidade de aquecimento devido à acumulação de gelo na unidade de exterior, o sistema comuta automaticamente para o modo de descongelamento.</p> <p>Durante o modo de descongelamento, a ventoinha da unidade interior para de funcionar e é apresentado o seguinte ícone no ecrã inicial:</p>  <p>O sistema retoma o funcionamento normal decorridos 6 a 8 minutos.</p> |
| <b>Arranque a quente</b>     | <p>Durante o arranque a quente, a ventoinha da unidade interior para de funcionar e é apresentado o seguinte ícone no ecrã inicial:</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 8.3 Operação do sistema



### INFORMAÇÕES

Para definir o modo de operação ou outros ajustes, consulte o guia de referência ou o manual de operação da interface do utilizador.

## 9 Poupança de energia e funcionamento otimizado



### AVISO

NUNCA exponha diretamente ao fluxo de ar crianças pequenas, plantas nem animais.



### AVISO

NÃO colocar objetos que NÃO devem ficar molhados por baixo da unidade. A condensação na unidade ou nos tubos de refrigerante ou o bloqueio do dreno pode causar gotejamento. **Consequência possível:** Os objetos debaixo da unidade podem ficar sujos ou danificados.



### AVISO

NÃO coloque frascos de aerossóis inflamáveis perto do ar condicionado, NEM utilize aerossóis perto da unidade. Tal pode originar um incêndio.



### AVISO

Mantenha todas as aberturas de ventilação necessárias livres de obstruções.

Respeite os cuidados que se seguem, para assegurar um funcionamento adequado do sistema.

- Evite a entrada direta da luz solar no compartimento durante o funcionamento em refrigeração, recorrendo a cortinas ou persianas.
- Certifique-se de que a área é bem ventilada. NÃO bloqueie quaisquer aberturas de ventilação.
- Assegure uma ventilação frequente. O uso prolongado requer particular atenção às questões de ventilação.
- Mantenha as portas e as janelas fechadas. Se as portas e as janelas permanecerem abertas, o ar sai do compartimento, causando uma diminuição do efeito de refrigeração ou de aquecimento.
- Tenha cuidado para NÃO refrigerar ou aquecer demasiado. Para poupar energia, mantenha a regulação da temperatura num nível moderado.
- NUNCA coloque objetos junto à entrada de ar ou à saída de ar da unidade. Se o fizer poderá provocar um efeito de aquecimento/refrigeração reduzido ou interromper o funcionamento.
- Quando o visor indicar  (necessidade de limpeza do filtro de ar), limpe os filtros (consulte "10.2.1 Limpeza do filtro de ar" [▶ 34]).
- Pode dar-se condensação, se a humidade for superior a 80%, ou se o dreno ficar entupido.
- Ajuste adequadamente a temperatura do compartimento para obter um ambiente confortável. Evite um aquecimento ou arrefecimento excessivos. Tenha em atenção que pode levar algum tempo até que a temperatura ambiente alcance a temperatura regulada. Considere a utilização das opções do temporizador.
- Ajuste a direção do fluxo de ar para evitar a acumulação de ar frio no solo ou de ar quente junto ao teto. (Para cima durante a refrigeração ou desumidificação para o teto, e para baixo durante o aquecimento.)
- Evite que o fluxo de ar atinja diretamente as pessoas presentes na divisão.

# 10 Manutenção e assistência técnica

## 10.1 Precauções de manutenção e assistência técnica



**AVISO**

Consulte as "4 Instruções de segurança do utilizador" [▶ 19] para conhecer todas as instruções de segurança relacionadas.



**AVISO**

NUNCA tome a iniciativa de inspecionar ou proceder à manutenção da unidade. Peça a um técnico qualificado para desempenhar esta tarefa. Contudo, como utilizador final, pode limpar o filtro de ar e a saída de ar.



**AVISO**

A manutenção DEVE ser realizada obrigatoriamente por um técnico de assistência ou um instalador autorizado.

Recomenda-se que realize a manutenção, pelo menos, uma vez por ano. No entanto, a legislação aplicável poderá exigir intervalos de manutenção mais curtos.



**AVISO**

NÃO limpe o painel do controlo remoto com benzina, diluente, panos de limpeza embebidos em químicos, etc. O painel pode ficar descolorado e com aspeto desagradável. Se ficar muito sujo, embeba um pano em água com detergente neutro, mas torça-o bem antes de limpar o painel. Depois, seque-o com outro pano.



**AVISO**

Ao limpar o permutador de calor, certifique-se de remover os componentes eletrónicos acima dele. A água e os detergentes podem deteriorar o isolamento dos componentes eletrónicos, originando o respetivo desgaste.


Os seguintes símbolos podem ocorrer na unidade interior:

| Símbolo | Explicação                                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Meça a tensão nos terminais dos condensadores do circuito principal ou dos componentes elétricos, antes de efetuar intervenções técnicas. |



**PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO**

Desligue a fonte de alimentação durante mais de 10 minutos e meça a tensão nos terminais dos condensadores do circuito principal ou dos componentes elétricos, antes de efetuar intervenções técnicas. A tensão DEVE ser inferior a 50 V CC antes de poder tocar nos componentes elétricos. Para a localização dos terminais, consulte a etiqueta de aviso para as pessoas que realizam o serviço e a manutenção.



A1P Placa de circuito impresso principal  
a Multímetro

## 10.2 Limpeza do filtro de ar e da saída de ar

**AVISO**

Desligue a unidade antes de limpar o filtro de ar e a saída de ar.

**AVISO**

- NÃO utilize gasolina, benzina, diluente, pó de polir ou inseticidas líquidos. **Consequência possível:** Descoloração e deformação.
- NÃO utilize água nem ar a uma temperatura de 50°C ou superior. **Consequência possível:** Descoloração e deformação.

### 10.2.1 Limpeza do filtro de ar


**Quando limpar o filtro de ar:**

- Regra geral: Limpar a cada 6 meses. Se o ar da divisão estiver extremamente contaminado, aumente a frequência da limpeza.
- Consoante as regulações, a interface de utilizador pode apresentar a notificação "**Limpar filtro**". Limpe o filtro de ar quando a notificação for apresentada.
- Se for impossível limpar a sujidade, troque o filtro de ar (= equipamento opcional).


**Como limpar o filtro de ar:**

- 1 Desligue a alimentação elétrica.
- 2 **Retire o filtro de ar.** Empurre os ganchos e puxe o filtro conforme indicado na figura abaixo. (2 ganchos para as classes 20, 25 e 32 ou 3 ganchos para as classes 40, 50 e 63)


sucção frontal



sucção inferior




- 3 **Limpe o filtro de ar.** Utilize um aspirador ou lave com água. Se o filtro de ar estiver muito sujo, utilize uma escova suave e um detergente neutro.




- 4 **Seque o filtro de ar à sombra.**
- 5 **Volte a fixar a grelha de sucção.** Pendure o filtro por trás da aleta e prenda o filtro à unidade principal, empurrando para baixo os ganchos.

sucção frontal



sucção inferior



- 6 Ligue a alimentação elétrica.
- 7 Para eliminar os ecrãs de aviso, consulte o guia de referência da interface de utilizador.

### 10.2.2 Para limpar a saída de ar



#### AVISO

NÃO deixe entrar água na unidade interior. **Consequência possível:** Choques elétricos ou incêndios.

Limpe com um pano macio. Caso seja difícil remover as manchas, use água ou um detergente neutro.

## 10.3 Manutenção antes de um longo período sem funcionar

Por exemplo, no final de estação.

- Deixe as unidades interiores a trabalhar durante meio dia, apenas com a ventoinha a funcionar, para lhes secar o interior.
- Limpe os filtros de ar e as coberturas das unidades interiores (consulte "[10.2 Limpeza do filtro de ar e da saída de ar](#)" [▶ 34]).
- Retire as pilhas da interface de utilizador (se aplicável).

## 10.4 Manutenção após um longo período sem funcionar

Por exemplo, no início de estação.

- Inspeccione e desobstrua as entradas e saídas de ar das unidades interiores e de exterior.
- Limpe o filtro de ar e a caixa da unidade interior (ver "[10.2 Limpeza do filtro de ar e da saída de ar](#)" [▶ 34]).
- Coloque as pilhas na interface de utilizador (se aplicável).

## 10.5 O refrigerante

Este produto contém gases fluorados com efeito estufa. NÃO ventile gases para a atmosfera.

Tipo de refrigerante: R32

Valor potencial de aquecimento global (GWP): 675

Pode ser necessário efetuar inspeções periódicas para detetar fugas de refrigerante, consoante a legislação aplicável. Consulte o seu instalador, para mais informações.

**A2L****ADVERTÊNCIA: MATERIAL MODERADAMENTE INFLAMÁVEL**

O refrigerante contido nesta unidade é ligeiramente inflamável.

**AVISO**

- O refrigerante contido na unidade é ligeiramente inflamável, mas, normalmente, NÃO ocorrem fugas. Se houver fuga de refrigerante para o ar da divisão, o contacto com a chama de um maçarico, de um aquecedor ou de um fogão pode causar um incêndio ou produzir um gás perigoso.
- DESLIGUE todos os dispositivos de aquecimento por queima, ventile a divisão e contacte o fornecedor da unidade.
- NÃO volte a utilizar a unidade, até um técnico lhe assegurar que a zona onde se verificou a fuga foi reparada.

**AVISO**

O aparelho deve ser armazenado numa divisão sem fontes de ignição em operação contínua (exemplo: chamas desprotegidas, um aparelho a gás ou um aquecedor elétrico em funcionamento).

**AVISO**

- NÃO fure nem queime os componentes do ciclo do refrigerante.
- NÃO utilize materiais de limpeza nem meios para acelerar o processo de descongelamento que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
- Tenha em atenção que o refrigerante contido no sistema não tem odor.

**AVISO**

A legislação aplicável relativa a **gases fluorados com efeito de estufa** exige que a carga de refrigerante da unidade esteja indicada em termos de peso e de equivalente de CO<sub>2</sub>.

**Fórmula para calcular a quantidade em toneladas de equivalente de CO<sub>2</sub>:** o valor GWP (potencial de aquecimento global) do refrigerante × carga total de refrigerante [em kg]/1000

Contacte o seu instalador para obter mais informações.

### 10.5.1 Sobre o sensor de fuga de refrigerante

**AVISO**

O sensor de fuga de refrigerante R32 deve ser substituído após cada deteção ou no final da sua vida útil. Apenas as pessoas autorizadas podem substituir o sensor.

**AVISO**

O sensor de fuga de refrigerante R32 é um detetor de semiconductor que pode detetar incorretamente outras substâncias que não o refrigerante R32. Evite utilizar substâncias químicas (por exemplo, solventes orgânicos, spray para cabelo, tinta) em concentrações elevadas, na proximidade imediata da unidade de interior, pois isso pode causar a deteção errada do sensor de fuga de refrigerante R32.

**AVISO**

A funcionalidade das medidas de segurança é verificada periodicamente de forma automática. Em caso de avaria, será exibido um código de erro na interface do utilizador.

**INFORMAÇÕES**

O sensor tem uma vida útil de 10 anos. A interface do utilizador exibe o erro "**CH-05**" 6 meses antes do fim da vida útil do sensor e o erro "**CH-02**" após o fim da vida útil do sensor. Para mais informações, consulte o guia de referência da interface do utilizador e contacte o seu revendedor.

**AVISO**

Ao substituir o sensor de fuga de refrigerante R32, substitua-o pelo sensor especificado pelo fabricante (consulte a lista de peças sobresselentes).

**Em caso de deteção quando a unidade está a funcionar**

- 1 A interface do utilizador apresenta o erro "**A0-11**" e emite um som de alarme. O indicador de estado fica intermitente.
- 2 Contacte o seu revendedor imediatamente. Para obter mais informações, consulte o manual de instalação da unidade de exterior.

**Em caso de deteção quando a unidade está no modo inativo**

Quando a deteção ocorre quando a unidade estiver em modo inativo, a unidade efetua uma "verificação de deteção falsa".

**Verificação de deteção falsa**

- 1 A ventoinha começa a funcionar na regulação mais baixa.
- 2 A interface do utilizador apresenta o erro "**A0-13**" e emite um som de alarme. O indicador de estado fica intermitente.
- 3 O sensor verifica se ocorreu uma fuga ou falha de deteção de refrigerante.
  - Não foi detetada nenhuma fuga de refrigerante. **Resultado:** O sistema retoma o funcionamento normal após aproximadamente 2 minutos.
  - Fugas de refrigerante detetadas. **Resultado:**
    - 1 A interface do utilizador apresenta o erro "**A0-11**" e emite um som de alarme. O indicador de estado fica intermitente.
    - 2 Contacte o seu revendedor imediatamente. Para obter mais informações, consulte o manual de instalação da unidade de exterior.

**INFORMAÇÕES**

O fluxo de ar mínimo durante o funcionamento normal ou durante a deteção de fugas de refrigerante é sempre  $>240 \text{ m}^3/\text{h}$ .

**INFORMAÇÕES**

Para parar o alarme da interface do utilizador, consulte o guia de referência da interface do utilizador.

# 11 Resolução de problemas

Se ocorrer um dos seguintes problemas, tome as medidas infra indicadas e contacte o nosso representante.



**AVISO**

**Pare o funcionamento e DESLIGADA a alimentação perante uma situação anormal (cheiro a queimado, etc.).**

Se deixar a unidade a trabalhar em tais circunstâncias, podem ocorrer avarias, choques elétricos ou um incêndio. Contacte o seu revendedor.

O sistema DEVE ser reparado por um técnico qualificado.

| Avaria                                                                                                                                                                                                    | Medida                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se um dispositivo de segurança, como por exemplo um fusível, um disjuntor ou um dispositivo de corrente residual, for acionado frequentemente ou o interruptor LIGAR/DESLIGAR NÃO funcionar corretamente. | DESLIGUE todos os interruptores de alimentação da unidade.                                                                                 |
| Caso haja uma fuga de água da unidade.                                                                                                                                                                    | Interrompa o funcionamento.                                                                                                                |
| O interruptor de funcionamento NÃO funciona corretamente.                                                                                                                                                 | Desligue a fonte de alimentação.                                                                                                           |
| Se a interface de utilizador apresentar  .                                                                               | Avisar o instalador, indicando o código de erro. Para mostrar um código de erro, consulte o guia de referência da interface de utilizador. |

Se, à exceção dos casos anteriores, o sistema NÃO funcionar corretamente e nenhuma das avarias acima mencionadas for evidente, procure estudar o sistema de acordo com os procedimentos a seguir indicados.

| Avaria                                                     | Medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se o sistema não funcionar de todo.                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique se não há uma falha de corrente. Espere até que a corrente seja restabelecida. Se houver uma falha de energia durante o funcionamento, o sistema reinicia-se automaticamente mal a energia seja restabelecida.</li><li>Verifique se algum fusível se queimou ou se disparou um disjuntor. Substitua o fusível ou ligue de novo o disjuntor, se for o caso.</li></ul> |
| O sistema para imediatamente após iniciar o funcionamento. | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique se a entrada ou a saída de ar das unidades interiores e de exterior não estão obstruídas. Retire quaisquer obstáculos e certifique-se de que o ar flui livremente.</li><li>Verifique se o filtro de ar está obstruído (consulte "10.2.1 Limpeza do filtro de ar" [▶ 34]).</li></ul>                                                                                  |

| Avaria                                                                                      | Medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O sistema funciona, mas a refrigeração ou o aquecimento são insuficientes.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique se a entrada ou a saída de ar das unidades interiores e de exterior não estão obstruídas. Retire quaisquer obstáculos e certifique-se de que o ar flui livremente.</li> <li>Verifique se o filtro de ar está obstruído (consulte "<a href="#">10.2.1 Limpeza do filtro de ar</a>" [▶ 34]).</li> <li>Verifique a regulação de temperatura. Consulte o manual da interface de utilizador.</li> <li>Verifique se a regulação da velocidade da ventoinha está definida para velocidade baixa. Consulte o manual da interface de utilizador.</li> <li>Verifique se existem portas ou janelas abertas. Feche as portas ou as janelas, para evitar correntes de ar.</li> <li>Verifique se o compartimento está exposto diretamente à luz solar. Utilize cortinas ou persianas.</li> <li>Verifique se há demasiadas pessoas no compartimento durante o funcionamento em refrigeração. Verifique se as fontes de calor no compartimento são excessivas.</li> <li>Pode haver excesso de calor na divisão (em refrigeração). O efeito de arrefecimento diminui se a produção de calor na divisão for demasiado grande.</li> </ul> |
| O funcionamento é interrompido subitamente. (Luz indicadora de funcionamento intermitente.) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique se o filtro de ar está obstruído (consulte "<a href="#">10.2.1 Limpeza do filtro de ar</a>" [▶ 34]).</li> <li>Verifique se a entrada ou a saída de ar das unidades interiores e de exterior não estão obstruídas. Retire quaisquer obstáculos, coloque o disjuntor na posição OFF e novamente na posição ON. Se a luz continuar intermitente, contacte o seu revendedor.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Durante o funcionamento ocorrem anomalias.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>O aparelho de ar condicionado pode avariar-se devido a relâmpagos ou ondas de rádio. Coloque o disjuntor na posição OFF e novamente na posição ON.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Depois de verificar os itens acima, se não conseguir resolver o problema, contacte o seu instalador e comunique-lhe os sintomas, o nome completo do modelo da unidade (se possível, com o número de série) e a data em que foi efetuada a instalação.

## 11.1 Sintomas que NÃO são avarias do sistema

Os sintomas que se seguem NÃO são avarias do sistema:

### 11.1.1 Sintoma: O sistema não funciona

- O aparelho de ar condicionado não arranca imediatamente após premir o botão de ligar e desligar da interface do utilizador. Se a luz de funcionamento acender, o sistema está em boas condições. Para evitar a sobrecarga do motor do compressor, o aparelho de ar condicionado arranca 5 minutos após ser novamente ligado, caso tenha sido desligado momentos antes. Ocorre o mesmo atraso no arranque após a utilização do botão do seletor de modo de funcionamento.
- O sistema não arranca imediatamente após ser ligado à fonte de alimentação. Espere um minuto, para o microcomputador ficar preparado para funcionar.

### 11.1.2 Sintoma: Sai uma névoa branca da unidade (interior)

- Quando a humidade é elevada durante a refrigeração (em locais com óleos ou pó). Se o interior da unidade estiver extremamente sujo, a distribuição de temperatura dentro do compartimento torna-se irregular. É necessário limpar a unidade interior por dentro. Contacte o seu revendedor para mais informações acerca da limpeza da unidade. Esta operação requer um técnico qualificado.
- Quando o ar condicionado passa para aquecimento, após descongelamento. A humidade gerada pelo descongelamento transforma-se em vapor e é libertada.

### 11.1.3 Sintoma: Sai uma névoa branca da unidade (interior ou de exterior)

Quando o sistema passa para aquecimento, após descongelamento. A humidade gerada pelo descongelamento transforma-se em vapor, que é libertado.

### 11.1.4 Sintoma: A interface de utilizador indica "U4" ou "U5" e apaga-se, mas volta a ativar-se ao fim de alguns minutos

A interface do utilizador está a sofrer interferências de outros aparelhos elétricos, que não o aparelho de ar condicionado. Estas interferências impedem a comunicação entre as unidades, fazendo-as parar. O funcionamento recomeça automaticamente, quando a interferência desaparece. Uma reposição da alimentação pode ajudar a remover este erro.

### 11.1.5 Sintoma: Ruído no aparelho de ar condicionado (unidade interior)

- Ouve-se um "zumbido", imediatamente após ligar a fonte de alimentação. Quando a válvula de expansão eletrónica, dentro de uma unidade interior, começa a funcionar, faz esse ruído. O nível de ruído baixa, passado um minuto.
- Ouve-se um som agudo sempre que o sistema para, após funcionar em aquecimento. Este ruído é originado pela dilatação e contração das peças plásticas, devido à alteração de temperatura.

### 11.1.6 Sintoma: Ruído no aparelho de ar condicionado (unidade interior e de exterior)

- Ouve-se um sibilar grave e contínuo quando o sistema funciona em refrigeração ou descongelamento. É o ruído do gás refrigerante a circular entre as unidades interiores e de exterior.
- Ouve-se um silvo, logo no início do funcionamento ou imediatamente após o fim, bem como em idênticos momentos do descongelamento. É o ruído do líquido de refrigeração causado pela paragem ou alteração do fluxo.

#### 11.1.7 Sintoma: Sai pó da unidade

Quando se volta a utilizar a unidade após um grande interregno. Isso ocorre porque entrou pó para a unidade.

#### 11.1.8 Sintoma: As unidades libertam cheiros

A unidade pode absorver os odores dos compartimentos, móveis, cigarros, etc., libertando-os depois.

## 12 Mudança de local de instalação

Contacte o seu revendedor para remover ou instalar novamente toda a unidade. A mudança de local das unidades requer conhecimentos técnicos.

## 13 Eliminação de componentes

**AVISO**

NÃO tente desmontar pessoalmente o sistema: a desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante, do óleo e de outros componentes DEVEM ser efetuados de acordo com a legislação aplicável. As unidades DEVEM ser processadas numa estação de tratamento especializada, para reutilização, reciclagem e/ou recuperação.

Para o instalador

## 14 Acerca da caixa

Tenha presente as seguintes informações:

- Aquando da entrega, a unidade tem OBRIGATORIAMENTE de ser verificada quanto à existência de danos e à integridade. Quaisquer danos ou peças em falta têm OBRIGATORIAMENTE de ser imediatamente comunicados ao agente de reclamações da transportadora.
- Transporte a unidade embalada até ficar o mais próxima possível da posição de instalação final, para impedir danos no transporte.
- Prepare com antecedência o percurso pelo qual pretende trazer a unidade para a sua posição final de instalação.
- Quando estiver a manusear a unidade, tenha em conta os seguintes aspetos:



Frágil, manuseie a unidade com cuidado.




Mantenha a unidade na vertical para evitar danos.

### 14.1 Unidade de interior


#### 14.1.1 Desempacotamento e manuseamento da unidade

Utilize uma faixa ou fita de material macio, ou placas de proteção envolvidas por uma corda, para levantar a unidade, de forma a evitar que esta sofra danos ou se risque.

- 1 Levante a unidade pelos suportes de suspensão, sem exercer pressão nos demais componentes. Tenha especial cuidado com as tubagens de refrigerante e de drenagem e restantes componentes de polímero.



#### 14.1.2 Para retirar os acessórios da unidade de interior



**A Na unidade**

**a** Manual de instalação e de funcionamento

**b** Medidas gerais de segurança

**B No fundo da embalagem**

**c** Filtro de ar

**C Junto à unidade (no lado do motor da ventoinha)**

**d** Anilhas para o suporte de suspensão

**e** Parafusos para frisos das condutas (M5×12)

**f** Braçadeira de metal

**g** Almofadas vedantes: pequena e grande

**h** Mangueira de drenagem

**i** Vedante

**j** Isolamento: pequeno (tubo de líquido)

**k** Isolamento: grande (tubo do gás)

**l** Braçadeiras grandes e pequenas

**m** Placa de fixação da anilha

**n** Parafusos de nivelamento (M6×25)

# 15 Acerca das unidades e das opções

Neste capítulo

|        |                                                   |    |
|--------|---------------------------------------------------|----|
| 15.1   | Identificação .....                               | 47 |
| 15.1.1 | Placa de identificação: Unidade de interior ..... | 47 |
| 15.2   | Acerca da unidade interior .....                  | 47 |
| 15.3   | Projeto do sistema .....                          | 48 |
| 15.4   | Combinação de unidades e opções .....             | 48 |
| 15.4.1 | Opções possíveis para a unidade de interior ..... | 48 |

## 15.1 Identificação




### AVISO

Quando instalar ou efetuar intervenções técnicas a várias unidades em simultâneo, certifique-se de que NÃO troca os painéis de assistência técnica entre os diferentes modelos.

### 15.1.1 Placa de identificação: Unidade de interior

Local



## 15.2 Acerca da unidade interior



### INFORMAÇÕES


Para os limites de operação consulte os dados técnicos da unidade de exterior ligada.

## 15.3 Projeto do sistema



### INFORMAÇÕES

A figura seguinte é um exemplo e pode NÃO corresponder totalmente à disposição do seu sistema.



- a Unidade interior
- b Unidade exterior
- c Interface de utilizador

## 15.4 Combinação de unidades e opções



### INFORMAÇÕES

Determinadas opções podem NÃO estar disponíveis no seu país.

### 15.4.1 Opções possíveis para a unidade de interior

Certifique-se de que tem as seguintes opções obrigatórias:

- Interface do utilizador: Apenas pode ser utilizado uma interface de utilizador compatível com um sistema de segurança. Veja a ficha técnica de compatibilidade da interface do utilizador (e.g. BRC1H52\*)

**Nota:** A interface do utilizador irá gerar um sinal de aviso visível e audível em caso de deteção de fuga de refrigerante. O Por exemplo, BRC1H52\* interfaces de utilizador podem gerar um alarme de 65 dB (pressão sonora, medida a uma distância de 1 m do alarme). Os dados de som estão disponíveis na ficha de dados técnicos da interface do utilizador. O alarme deve ser sempre 15 dB mais alto do que o ruído de fundo da sala. Em caso de maior ruído de fundo, recomendamos a ligação de um alarme externo (alimentação de campo) à placa de circuito impresso de saída opcional da unidade interna. Este alarme de alimentação de campo deve ser montado em todas as divisões onde está instalada uma unidade interior.



### AVISO

- Cada unidade interior tem que ser ligada a uma interface de utilizador separada. Apenas um controlo remoto compatível com o sistema de segurança pode ser utilizado como interface do utilizador. Consulte a ficha de dados técnica de compatibilidade do controlo remoto (por exemplo, BRC1H52/82\*).
- A interface do utilizador deve ser colocada na mesma sala que a unidade de interior. Para obter detalhes, consulte o manual de instalação e operação da interface do utilizador.

- PCB de saída opcional (para fornecer saída para dispositivo externo): A PCB irá acionar o alarme externo em caso de detecção de fuga, falha do sensor ou quando o sensor for desligado. Para obter o nome do modelo exato, consulte a lista de opções da unidade interior. Para obter mais informações sobre esta opção, consulte o manual de instalação da placa de circuito impresso de saída opcional.
- É necessária uma caixa de instalação adicional (por exemplo, KRP1BC101) para a placa de circuito impresso de saída opcional; para obter o nome exato do modelo, consulte a lista de opções da unidade interior. Para a instalação da caixa de instalação, consulte "[Para instalar a caixa de instalação para a placa de circuito impresso de saída opcional](#)" [▶ 56]. A instalação elétrica entre a PCB principal e a PCB de saída opcional deve ser mantida junto com o cabo de transmissão; nunca utilize a mesma rota que para o cabo de alimentação. Consulte "[18.2 Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior](#)" [▶ 71].



#### INFORMAÇÕES

Todas as opções possíveis são mencionadas na lista de opções da unidade interior. Para obter mais informações sobre uma opção, consulte o manual de instalação e funcionamento da opção.

# 16 Instalação da unidade

Neste capítulo

|        |                                                                    |    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|----|
| 16.1   | Preparação do local de instalação.....                             | 50 |
| 16.1.1 | Requisitos do local de instalação para a unidade de interior ..... | 50 |
| 16.2   | Montagem da unidade de interior.....                               | 52 |
| 16.2.1 | Recomendações ao instalar a unidade interior.....                  | 52 |
| 16.2.2 | Recomendações ao instalar a conduta.....                           | 57 |
| 16.2.3 | Recomendações ao instalar a tubagem de drenagem.....               | 59 |

## 16.1 Preparação do local de instalação



**AVISO**

O aparelho deve ser armazenado numa divisão sem fontes de ignição em operação contínua (exemplo: chamas desprotegidas, um aparelho a gás ou um aquecedor elétrico em funcionamento).

Escolha um local de instalação com espaço suficiente para transportar a unidade para dentro e para fora do local.

Evite a instalação num ambiente com muitos solventes orgânicos, como tinta e siloxano.

NÃO instale a unidade em locais habituais de trabalho. Em caso de trabalhos de construção (por ex., estaleiros de obras) onde se produz muito pó, É NECESSÁRIO cobrir a unidade.

### 16.1.1 Requisitos do local de instalação para a unidade de interior

**Requisitos de área mínima do piso**



**AVISO**

A carga total de refrigerante e/ou carga que pode ser libertada  $m_{rl}$  no sistema não pode exceder os requisitos de área mínima de piso da menor divisão que é servida. Para conhecer os requisitos mínimos de área útil para unidades interiores, vá para <https://www.daikin.eu> e procure a versão mais recente do manual de instalação e funcionamento da unidade exterior ligada.



**INFORMAÇÕES**

O nível de pressão sonora é inferior a 70 dBA.



**AVISO**

Mantenha todas as aberturas de ventilação necessárias livres de obstruções.



**AVISO**

Aparelho elétrico NÃO destinado ao público em geral; a instalar numa área segura, protegida contra acessos fáceis.

Esta unidade, tanto interior como exterior, é adequada para instalação num ambiente comercial ou de indústria ligeira.

**INFORMAÇÕES**

Leia também os requisitos gerais para o local de instalação. Consulte o capítulo "2 Precauções de segurança gerais" [▶ 6].

**AVISO**

O equipamento descrito neste manual pode originar ruído eletrônico, gerado por energia de radiofrequência. O equipamento segue especificações que foram concebidas para produzir um nível aceitável de proteção contra tais interferências. Contudo, não é possível garantir que NUNCA ocorram numa determinada instalação.

Recomenda-se, portanto, instalar o equipamento e os fios elétricos de tal forma que mantenham uma distância adequada de equipamentos de estêreo, computadores pessoais, etc.

Em locais com má qualidade de recepção, mantenha uma distância de pelo menos 3 metros, para evitar as interferências eletromagnéticas noutros equipamentos; e utilize condutas para os cabos de alimentação e de interligação.

NÃO instale a unidade nos seguintes locais:

- Locais com presença atmosférica de névoas de fluidos óleo-minerais ou vapores (de óleo ou outros). Os componentes plásticos podem deteriorar-se e cair ou provocar fugas de água.

NÃO se recomenda que instale a unidade nos locais seguintes, pois pode diminuir a vida útil da unidade:


- Onde existem grandes variações de tensão
- Dentro de veículos ou de navios
- Onde existirem vapores ácidos ou alcalinos
- Certifique-se de que, em caso de fuga de água, não ocorrem danos no espaço da instalação ou nas suas imediações.
- Escolha uma localização onde o ruído da operação ou o ar quente/frio descarregado da unidade não perturbará ninguém; a localização deve ser selecionada de acordo com a legislação aplicável.


**INFORMAÇÕES**

Algumas opções podem requerer espaço de serviço adicional. Vê o manual de instalação da opção utilizada antes da instalação.

- **Drenagem.** Certifique-se de que a água da condensação pode ser adequadamente evacuada.
- **Grelhas de proteção.** Instale proteções como a grelha de entrada/saída (fornecimento local) no lado da sucção e da descarga para evitar que alguém toque nas pás da ventoinha ou no permutador de calor.

**Unidade instalada sem a conduta (vista lateral)** O ângulo do fluxo de ar  $\alpha$  DEVE estar compreendido entre 55° e 90°.




**Unidade instalada com a conduta (vista lateral)**


Certifique-se de que a grelha de descarga/conduta de fluxo de ar está a soprar na direção horizontal ou descendente (a direção do fluxo de ar DEVE estar dentro da "área permitida" **b**). Instale medidas adequadas (por exemplo, lâminas de descarga **c**) que assegurem a direção permitida do fluxo de ar.

- a Área restrita para a direção do fluxo de ar
- b Área permitida para a direção do fluxo de ar
- c Lâminas de descarga (fornecimento local)

- Utilize **varões roscados** na instalação.
- Tenha em conta os seguintes requisitos:



- A Tipo de montagem na parede
- B Tipo de instalação no piso
- a Espaço mínimo

**Vista de cima:**

- a Unidade interior

- Instale a unidade com uma caixa pré-construída totalmente fechada, com painel de acesso, grelha de sucção de ar e grelha de descarga amovíveis. Estas peças amovíveis devem impedir o acesso à unidade e APENAS podem ser retiradas utilizando uma ferramenta de remoção.
- Em caso de instalação por baixo de um parapeito de janela, certifique-se de que não existe curto-circuito de ar.


## 16.2 Montagem da unidade de interior

### 16.2.1 Recomendações ao instalar a unidade interior

**INFORMAÇÕES**


**Equipamento opcional.** Quando instalar equipamento opcional, leia também o manual de instalação do equipamento opcional. Dependendo das condições do local, poderá ser mais fácil instalar primeiro o equipamento opcional.

- **Pressão estática externa.** Consulte a documentação técnica para assegurar que a pressão estática externa da unidade não é excedida.
- **Resistência da parede ou do chão.** Verifique se a parede ou o chão é suficientemente resistente para suportar o peso da unidade. Se existir algum risco, reforce a parede ou o chão antes de instalar a unidade.
- **Varões roscados.** Utilize varões roscados W3/8 M10 na instalação. Encaixe o suporte de suspensão no varão roscado. Fixe-o bem, utilizando uma porca e uma anilha por cima e por baixo do suporte de suspensão.



- A Fixação do suporte de suspensão  
 B Fixação das anilhas  
 a Anilha (acessórios)  
 b Suporte de suspensão  
 c1 Porca (fornecimento local)  
 c2 Porca dupla (fornecimento local)  
 d Placa de fixação da anilha (acessório)


- **Passo do varão roscado para fixação à parede:**



| Classe     | A (mm) |
|------------|--------|
| 20, 25, 32 | 740    |
| 40, 50     | 940    |
| 63         | 1140   |

- **Passagem da tampa de sucção e do filtro de ar (acessório)**


- 1 No caso de sucção frontal, retire a grelha de proteção e a tampa de sucção na parte frontal.



- A Retirar a tampa de sucção

- B Voltar a colocar a tampa de sucção
- a Tampa de sucção
- b Grelha de proteção
- c Entrada de ar
- d Saída de ar


- 2 Retire uma perna do lado oposto ao da caixa dos componentes eletrônicos.
- 3 Volte a colocar a tampa de sucção na parte inferior.
- 4 Instale a grelha de proteção na parte frontal.
- 5 Volte a colocar a perna, caso seja necessário.
- 6 Fixe o filtro de ar (acessório) empurrando para baixo os ganchos (2 ganchos para as classes 20, 25, 32, 3 ganchos para as classes 40, 50, 63).



Opções de instalação

Para esta unidade, existem 2 opções de instalação: de suporte em pé e montado na parede.

Instalação no piso




- A Largura da área de manutenção
- B Largura da grelha de entrada de ar
- a Direção de saída de ar
- b Altura da grelha de entrada de ar
- c Direção de entrada de ar


| Classe     | A (mm) | B (mm) |
|------------|--------|--------|
| 20, 25, 32 | 1350   | 660    |
| 40, 50     | 1550   | 860    |

| Classe | A (mm) | B (mm) |
|--------|--------|--------|
| 63     | 1750   | 1060   |

- **Fixar a unidade.** Nivele a unidade com os parafusos de nivelamento (acessório). Se o chão for demasiado irregular para nivelar a unidade, coloque a unidade sobre uma base plana e nivelada. Se a unidade estiver em risco de tombar, prenda-a à parede utilizando os orifícios existentes de fábrica ou ao chão com fixadores próprios para o efeito (fornecimento local).

**AVISO**

NÃO instale a unidade inclinada. **Consequência possível:** Se a unidade ficar inclinada no sentido contrário à direção do fluxo da condensação (o lado da tubagem de drenagem fica levantado), o interruptor de flutuação pode avariar e provocar fugas de água.


**Instalação na parede**

- A Largura da área de manutenção
- B Largura da grelha de entrada de ar
- a Direção de saída de ar
- b Altura da grelha de entrada de ar
- c Direção de entrada de ar

| Classe     | A (mm) | B (mm) |
|------------|--------|--------|
| 20, 25, 32 | 1350   | 660    |
| 40, 50     | 1550   | 860    |
| 63         | 1750   | 1060   |

### Desmontagem das pernas

Caso seja necessário retirar as pernas, siga estas instruções:



- 1 No caso de sucção inferior, retire o filtro de ar.
- 2 Retire os 4 parafusos (2 de cada lado) que seguram as duas pernas na parte inferior da unidade.
- 3 Retire os 2 parafusos (1 de cada lado) na parte lateral da unidade.
- 4 No caso de sucção inferior, volte a colocar o filtro de ar.
- 5 No caso de sucção frontal, reinstale os 2 parafusos na parte lateral da unidade.

### Instale a unidade temporariamente

- 1 Encaixe o suporte de suspensão no varão roscado.
- 2 Fixe a unidade com segurança.
- 3 Ajuste a unidade para que esta fique colocada entre as paredes.
- 4 Certifique-se de que a unidade está nivelada nos quatro cantos utilizando um nível ou um tubo plástico cheio de água.
- 5 Aperte a porca superior.



#### AVISO


NÃO instale a unidade inclinada. **Consequência possível:** Se a unidade ficar inclinada no sentido contrário à direção do fluxo da condensação (o lado da tubagem de drenagem fica levantado), o interruptor de flutuação pode avariar e provocar fugas de água.

### Para instalar a caixa de instalação para a placa de circuito impresso de saída opcional

Leia também o manual de instalação da caixa de instalação para placa de circuito impresso de saída opcional e o manual de instalação do adaptador para além deste capítulo, antes da instalação e siga as instruções.

### Fixação da tampa da caixa de instalação


- 1 Insira 2 espaçadores nos orifícios do material de isolamento térmico afixado na tampa da caixa de instalação.
- 2 Fixe a tampa da caixa de instalação com os espaçadores inseridos na unidade de interior utilizando 2 parafusos (acessório da caixa de instalação).
- 3 Se instalar 2 placas de circuito impresso adaptadoras, instale a segunda caixa de instalação.



- a Tampa da caixa de instalação para a segunda placa de circuito impresso
- b 2 parafusos (M4×16)
- c Tampa da caixa de instalação para a primeira placa de circuito impresso

### Instalação de cablagem para Caixa de instalação para placa de circuito impresso opcional

- 1 Fixe os fios utilizando o autocolante para cabos (acessório da caixa de instalação) e o grampo (acessório da caixa de instalação).



- a Cablagem de baixa tensão
- b Braçadeira
- c Autocolante para cabo

#### 16.2.2 Recomendações ao instalar a conduta



#### AVISO

NÃO instale fontes de ignição em funcionamento (exemplo: chamas abertas, um aparelho a gás em funcionamento ou um aquecedor elétrico em funcionamento) no trabalho da conduta.



AVISO


- Certifique-se de que a instalação da conduta NÃO excede o intervalo de regulação da pressão estática externa da unidade. Consulte a ficha de especificações técnicas do seu modelo para ver o intervalo de regulação.
- Certifique-se de que instala a conduta flexível, para que as vibrações NÃO sejam transmitidas às tubagens ou ao teto. Utilize um material que absorve o som (isolamento acústico) para revestir a conduta e aplique borrachas antivibráticas nos varões roscados de suspensão.
- Ao soldar, certifique-se de que NÃO salpica solda sobre o depósito de drenagem ou sobre o filtro de ar.
- Caso a tubagem de metal atravesse uma rede metálica, uma rede de arame ou uma chapa metálica da estrutura de madeira, proceda ao isolamento elétrico entre a tubagem e a parede.
- Instale a grelha de saída numa posição em que o fluxo de ar não entre em contacto direto com as pessoas.
- NÃO utilize ventoinhas de apoio na conduta. Utilize a função para ajustar automaticamente a definição da velocidade da ventoinha (consulte "20 Configuração" [▶ 77]).

A conduta deve ser fornecida no local.

- 1 Lado da entrada de ar.** Ligue o friso lateral de entrada (fornecimento local) à unidade interna, utilize os parafusos do acessório (tabela abaixo). Ligue a conduta flexível ao interior do friso lateral de entrada. Ligue a conduta à conduta flexível.

| Número de parafusos de acordo com a classe |       |    |
|--------------------------------------------|-------|----|
| 25~32                                      | 40~50 | 63 |
| 16                                         | 22    | 26 |

- 2 Lado da saída de ar.** Ligue a conduta flexível ao interior do friso lateral de saída. Ligue a conduta à conduta flexível.



- a Parafusos para frisos das condutas  
**Para o lado da entrada de ar:** acessório  
**Para o lado da saída de ar:** na unidade
- b Flange  
**Para o lado da entrada de ar:** fornecimento local  
**Para o lado da saída de ar:** na unidade
- c Unidade interior
- d Isolamento (fornecimento local)
- e Conduta flexível (fornecimento local)
- f Fita de alumínio (fornecimento local)

- 3** Coloque fita de alumínio à volta do friso e da ligação da conduta, em ambos os lados. Certifique-se de que não há fugas de ar em nenhuma outra ligação.
- 4** Isole a conduta para evitar a formação de condensação. Utilize lã de vidro ou espuma de polietileno com 25 mm de espessura.
- **Filtro.** Certifique-se de que instala um filtro de ar no interior da passagem de ar no lado da entrada de ar. Utilize um filtro de ar com uma eficiência de recolha de pó ≥50% (método gravimétrico). O filtro incluído não é utilizado quando a conduta está ligada ao lado da entrada de ar.


### 16.2.3 Recomendações ao instalar a tubagem de drenagem

Certifique-se de que a água da condensação pode ser adequadamente evacuada. Isto envolve:


- Recomendações gerais
- Ligar a tubagem de drenagem à unidade interior
- Verificar a existência de fugas de água

#### Recomendações gerais

- **Comprimento da tubagem.** A tubagem de drenagem deve ser tão curta quanto possível.
- **Dimensão do tubo.** A dimensão do tubo deve ser igual ou superior à do tubo de ligação (tubo plástico com um diâmetro nominal de 20 mm e um diâmetro exterior de 26 mm).
- **Inclinação.** Certifique-se de que a tubagem de drenagem fica inclinada para baixo (pelo menos 1/100) para evitar que o ar fique preso no interior da tubagem. Utilize barras de suspensão conforme indicado.



- **Condensação.** Tome medidas para evitar a condensação. Isole toda a tubagem de drenagem no edifício.
- **Combinação de tubos de drenagem.** É possível combinar os tubos de drenagem. Certifique-se de que utiliza tubos de drenagem e uniões em T com o calibre adequado à capacidade de funcionamento das unidades.




a Tubagem de drenagem central (com uma inclinação de pelo menos 1/100)

#### Ligar a tubagem de drenagem à unidade interior



#### AVISO

Uma ligação incorreta da mangueira de drenagem pode causar fugas, bem como danificar o espaço de instalação e a área em redor.




a Tubos de refrigeração

## b Ligação do tubo de drenagem

## Ligação dos tubos de drenagem

- 1 Empurre a mangueira de drenagem o mais possível sobre a ligação do tubo de drenagem.
- 2 Aperte a braçadeira metálica até que a cabeça do parafuso esteja a menos de 4 mm da envolvente metálica.
- 3 Verifique se existem fugas de água (consulte "[Verificar a existência de fugas de água](#)" [► 60]).
- 4 Envolver com a almofada vedante grande (= isolamento) a braçadeira metálica e a mangueira de drenagem e, em seguida, fixe-a com braçadeiras grandes (acessório).
- 5 Ligue a tubagem de drenagem à mangueira de drenagem.



- a Ligação do tubo de drenagem (ligada à unidade)  
 b Mangueira de drenagem (acessório)  
 c Braçadeira de metal (acessório)  
 d Almofada vedante grande (acessório)  
 e Tubagem de drenagem (fornecimento local)




## AVISO

- NÃO retire o bujão do tubo de drenagem. Pode haver fuga de água.
- A saída de drenagem só deve ser utilizada para descarregar a água antes da manutenção.
- Introduza e retire o bujão de drenagem cuidadosamente. Se exercer muita força poderá deformar o encaixe de drenagem do depósito.

## Verificar a existência de fugas de água

Coloque gradualmente cerca de 1 l de água no depósito de drenagem e, em seguida, verifique se existem fugas de água.



- a Bomba portátil

- b** Balde (adicionar água através da entrada de água)

# 17 Instalação da tubagem

Neste capítulo

17.1

Preparação da tubagem de refrigerante.....

62

17.1.1

Requisitos da tubagem de refrigerante.....

62

17.1.2

Isolamento do tubo de refrigeração.....

63

17.2

Ligação da tubagem do refrigerante.....

63

17.2.1

Ligação da tubagem de refrigerante .....

63

17.2.2

Cuidados na ligação da tubagem de refrigerante .....

64

17.2.3

Indicações na ligação da tubagem de refrigerante .....

65

17.2.4

Recomendações para dobragem da tubagem .....

66

17.2.5

Para abocardar as extremidades dos tubos .....

66

17.2.6

Ligação da tubagem de refrigerante à unidade interior .....

67

## 17.1 Preparação da tubagem de refrigerante

### 17.1.1 Requisitos da tubagem de refrigerante



**AVISO**  
A tubagem DEVE ser instalada de acordo com as instruções dadas em "[17 Instalação da tubagem](#)" [▶ 62]. Só podem ser utilizadas juntas mecânicas (por exemplo, ligações soldadas+abocardadas) que estejam em conformidade com a última versão da ISO14903.



**AVISO**

- Quando os conectores **mecânicos** forem reutilizados em espaços interiores, troque as peças de vedação.
- Quando as **juntas alargadas** forem reutilizadas em espaços interiores, refaça a parte alargada.



**AVISO**  
A tubagem e outros componentes sujeitos a pressão devem ser adequados para refrigerante. Utilize cobre desoxidado com ácido fosfórico, sem soldaduras, próprio para tubagens de refrigerante.



**INFORMAÇÕES**  
Leia também as precauções e requisitos, nas "[2 Precauções de segurança gerais](#)" [▶ 6].

- A presença de materiais estranhos no interior dos tubos (incluindo óleos provenientes da produção) deve ser ≤30 mg/10 m.

### Diâmetro da tubagem de refrigerante

Para ligações de tubagem da unidade interna, utilize os seguintes diâmetros de tubagem:

| Classe | Diâmetro exterior do tubo (mm) |                |
|--------|--------------------------------|----------------|
|        | Tubagem de líquido             | Tubagem de gás |
| 20~32  | Ø6,4 mm                        | Ø9,5 mm        |
| 40~63  | Ø6,4 mm                        | Ø12,7 mm       |

## Material da tubagem de refrigerante

### Material da tubagem

Cobre desoxidado com ácido fosfórico sem soldaduras

### Ligações abocardadas

Utilize apenas material recozido.

### Grau de têmpera e espessura das tubagens

| Diâmetro exterior ( $\varnothing$ ) | Grau de têmpera | Espessura (t) <sup>(a)</sup> |                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6,4 mm (1/4 pol.)                   | Recozido (O)    | ≥0,8 mm                      |  |
| 9,5 mm (3/8 pol.)                   |                 |                              |                                                                                     |
| 12,7 mm (1/2 pol.)                  |                 |                              |                                                                                     |

<sup>(a)</sup> Dependendo da legislação aplicável e da pressão máxima de trabalho da unidade (consulte "PS High" na placa de identificação da unidade), poderá ser necessária uma maior espessura da tubagem.

### 17.1.2 Isolamento do tubo de refrigeração

- Utilize espuma de polietileno como material de isolamento:
  - com uma taxa de transferência de calor entre 0,041 e 0,052 W/mK (0,035 e 0,045 kcal/mh°C)
  - com uma resistência térmica de pelo menos 120°C
- Espessura do isolamento:

| Diâmetro exterior do tubo ( $\varnothing_p$ ) | Diâmetro interior do isolamento ( $\varnothing_i$ ) | Espessura do isolamento (t) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 6,4 mm (1/4 pol.)                             | 8~10 mm                                             | ≥10 mm                      |
| 9,5 mm (3/8 pol.)                             | 12~15 mm                                            | ≥13 mm                      |
| 12,7 mm (1/2 pol.)                            | 14~16 mm                                            | ≥13 mm                      |



Se a temperatura for superior a 30°C e a humidade relativa for superior a RH 80%, a espessura dos materiais isolantes deve ser de pelo menos 20 mm, para prevenir a condensação na superfície do isolamento.

## 17.2 Ligação da tubagem do refrigerante

### 17.2.1 Ligação da tubagem de refrigerante

#### Antes de fazer a ligação da tubagem de refrigerante,

certifique-se de que a unidade de exterior e a unidade interior estão montadas.

#### Fluxo de trabalho adicional

A ligação da tubagem de refrigerante implica:

- Ligar a tubagem de refrigerante à unidade interior
- Ligar a tubagem de refrigerante à unidade de exterior

- Isolamento da tubagem de refrigerante
- Tenha presentes as indicações para:
  - Dobragem de tubos
  - Abocardamento das extremidades do tubo
  - Utilização das válvulas de corte

### 17.2.2 Cuidados na ligação da tubagem de refrigerante



#### INFORMAÇÕES

Leia também as medidas e os requisitos nos seguintes capítulos:

- "2 Precauções de segurança gerais" [▶ 6]
- "17.1 Preparação da tubagem de refrigerante" [▶ 62]



#### PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA



#### AVISO

- NÃO utilize óleo mineral na parte abocardada.
- NÃO reutilize tubagens de instalações anteriores.
- NUNCA instale um secador nesta unidade R32 para garantir a sua vida útil. O material de secagem poderá dissolver-se e danificar o sistema.



#### AVISO


- Utilize a porca de alargamento fornecida com a unidade principal.
- Para evitar fugas de gás, aplique óleo de refrigeração apenas no interior do abocardado. Utilize óleo de refrigeração para R32 (**Exemplo:** FW68DA, óleo SUNISO).
- NÃO reutilize juntas.



#### AVISO

Tenha em conta as seguintes precauções para as tubagens de refrigerante:

- Evite tudo exceto o refrigerante designado para misturar no ciclo de refrigerante (ex.: ar).
- Utilize apenas o R32 quando adicionar refrigerante.
- Utilize apenas as ferramentas de instalação (ex.: conjunto do indicador do coletor) que são utilizadas exclusivamente para as instalações do R32, de modo a aguentar a pressão e evitar que materiais estranhos (ex.: óleos minerais e humidade) se misturem no sistema.
- Instale a tubagem de modo a que o abocardado NÃO fique sujeito à tensão mecânica.
- NÃO deixe os tubos sem supervisão na localização. Se a instalação NÃO for concluída no prazo de 1 dia, proteja a tubagem de acordo com a descrição da tabela que se segue, para evitar que entre sujidade, líquido ou pó na tubagem.
- Tenha cuidado quando passar os tubos de cobre pelas paredes (ver figura abaixo).



| Unidade             | Período de instalação        | Método de proteção                           |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Unidade de exterior | >1 mês                       | Estrangule o tubo                            |
|                     | <1 mês                       | Estrangule o tubo ou vede-o com fita adesiva |
| Unidade interior    | Independentemente do período |                                              |


**AVISO**

NÃO abra a válvula de paragem do refrigerante antes de verificar a tubagem de refrigerante. Quando for necessário carregar com mais refrigerante, recomendamos que abra a válvula de paragem do refrigerante depois de ter carregado.


## 17.2.3 Indicações na ligação da tubagem de refrigerante

Tenha as seguintes recomendações em conta quando ligar os tubos:

- Cubra a superfície interior do abocardado com óleo éter ou óleo éster quando apertar uma porca de alargamento. Aperte à mão 3 ou 4 voltas, antes de apertar com firmeza.



- Utilize SEMPRE 2 chaves em conjunto quando desapertar uma porca de alargamento.
- Utilize SEMPRE uma chave de bocas e uma chave dinamométrica em conjunto para apertar a porca de alargamento quando ligar a tubagem. Assim, evitará que a porca tenha fendas e fugas.



- a Chave dinamométrica  
b Chave inglesa  
c União de tubagem  
d Porca de alargamento

| Dimensões da tubagem (mm) | Binário de aperto (N•m) | Dimensões do abocardado (A) (mm) | Formato do abocardado (mm) |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Ø6,4                      | 15~17                   | 8,7~9,1                          |                            |
| Ø9,5                      | 33~39                   | 12,8~13,2                        |                            |
| Ø12,7                     | 50~60                   | 16,2~16,6                        |                            |

17.2.4 Recomendações para dobragem da tubagem

Efetue as dobras com um torcedor de tubos. Todas as curvas dos tubos devem ser tão suaves quanto possível (o raio de curvatura deve ser de 30~40 mm ou maior).


17.2.5 Para abocardar as extremidades dos tubos



**AVISO**

- Um abocardamento incompleto pode causar uma fuga de gás refrigerante.
- NÃO reutilize extremidades abocardadas. Utilize extremidades abocardadas novas para evitar fugas de gás refrigerante.
- Utilize as porcas abocardadas que estão incluídas com a unidade. A utilização de outras porcas abocardadas poderá provocar fugas de gás refrigerante.

- 1 Corte a extremidade do tubo com um corta-tubos.
- 2 Retire as rebarbas com a superfície de corte virada para baixo, de forma a que as lascas NÃO entrem no tubo.




- a Corte exatamente em ângulos retos.
- b Retire as rebarbas.

- 3 Retire a porca abocardada da válvula de paragem e coloque a porca abocardada no tubo.
- 4 Abocardar o tubo. Defina a posição exata conforme é indicado na figura seguinte.



|   | Abocardador para o R32 (tipo de engate) | Abocardador convencional     |                                          |
|---|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
|   |                                         | Tipo de engate (tipo Ridgid) | Tipo de porca de orelhas (tipo Imperial) |
| A | 0~0,5 mm                                | 1,0~1,5 mm                   | 1,5~2,0 mm                               |

- 5 Verifique se o abocardamento é realizado corretamente.



- a A superfície interior do abocardado NÃO deve ter qualquer falha.
- b A extremidade do tubo DEVE ficar abocardada por igual, formando um círculo perfeito.
- c Certifique-se de que a porca abocardada é instalada.

## 17.2.6 Ligação da tubagem de refrigerante à unidade interior


**AVISO**

Instale a tubagem de refrigerante ou os componentes numa posição em que seja improvável a sua exposição a qualquer substância que possa corroer os componentes que contêm refrigerante, a menos que os componentes sejam fabricados de materiais naturalmente resistentes à corrosão ou estejam adequadamente protegidos da potencial corrosão.

**A2L****ADVERTÊNCIA: MATERIAL MODERADAMENTE INFLAMÁVEL**

O refrigerante contido nesta unidade é ligeiramente inflamável.

- **Comprimento da tubagem.** A tubagem de refrigerante deve ser tão curta quanto possível.
- **Ligações abocardadas.** Utilize ligações abocardadas para ligar a tubagem de refrigerante à unidade.
- **Isolamento.** Isole a tubagem de refrigerante na unidade interior da seguinte forma:



- A** Tubagem de gás  
**B** Tubagem de líquido

- a** Isolamento (alimentação local)  
**b** Braçadeiras de cabos: Grandes (acessório)  
**c** Isolamentos: Grande (tubo do gás), pequeno (tubo de líquido) (acessórios)  
**d** Porca bicone (instalada na unidade)  
**e** Ligação do tubo de refrigerante (ligada à unidade)  
**f** Unidade  
**g** Almofadas vedantes: Pequeno (tubo de gás) (acessório)

- 1 Vire as costuras dos isolamentos para cima.
- 2 Fixe à base da unidade.
- 3 Aperte a braçadeira para cabos nas peças de isolamento.
- 4 Envolve a almofada vedante da base da unidade até à parte superior da porca bicone.

**AVISO**

Certifique-se de que isola toda a tubagem de refrigerante. Qualquer tubagem exposta poderá originar condensação.

# 18 Instalação elétrica

Neste capítulo

|        |                                                                     |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 18.1   | Sobre a ligação da instalação eléctrica .....                       | 68 |
| 18.1.1 | Precauções a ter quando fizer as ligações eléctricas.....           | 68 |
| 18.1.2 | Orientações para as ligações eléctricas.....                        | 69 |
| 18.1.3 | Especificações dos componentes das ligações eléctricas padrão ..... | 70 |
| 18.2   | Para efetuar a instalação eléctrica à unidade interior .....        | 71 |

## 18.1 Sobre a ligação da instalação eléctrica

### Fluxo de trabalho adicional

Fazer as ligações eléctricas consiste, geralmente, nas seguintes etapas:

- 1 Certificar-se de que a alimentação eléctrica do sistema respeita os especificações eléctricas das unidades.
- 2 Efetuar a instalação eléctrica à unidade de exterior.
- 3 Efetuar a instalação eléctrica à unidade interior.
- 4 Ligar o fornecimento de alimentação principal.

### 18.1.1 Precauções a ter quando fizer as ligações eléctricas

**PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO**

**AVISO**

- Todas as instalações eléctricas DEVEM ser efetuadas por um eletricista autorizado e DEVEM estar em conformidade com o regulamento nacional de cablagem.
- Estabeleça ligações eléctricas às instalações eléctricas fixas.
- Todos os componentes obtidos no local e todas as construções eléctricas DEVEM estar em conformidade com a legislação aplicável.

**AVISO**

Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para os cabos de alimentação.

**INFORMAÇÕES**

Leia também as precauções e requisitos, nas "2 Precauções de segurança gerais" [▶ 6].

**INFORMAÇÕES**

Consulte também "18.1.3 Especificações dos componentes das ligações eléctricas padrão" [▶ 70].

**AVISO**

- Se na fonte de alimentação faltar ou estiver errada uma fase-N, o equipamento poderá ficar danificado.
- Estabeleça uma ligação à terra adequada. NÃO efetue ligações à terra da unidade através de canalizações, acumuladores de sobretensão ou fios de terra da rede telefónica. Uma ligação à terra incompleta pode originar choques elétricos.
- Instale os fusíveis ou disjuntores necessários.
- Fixe a instalação elétrica com braçadeiras de cabos, para que NÃO entre em contacto com a tubagem ou com arestas afiadas, particularmente no lado de alta pressão.
- NÃO utilize fios com fita adesiva, cabos de extensão nem ligações a partir de um sistema em estrela. Podem provocar sobreaquecimento, choques elétricos ou incêndios.
- NÃO instale um condensador de avanço de fase pois esta unidade está equipada com um inversor. Um condensador de avanço de fase irá diminuir o desempenho e pode provocar acidentes.

**AVISO**

Se NÃO for instalado de fábrica, TEM de ser instalado na cablagem fixa um interruptor geral ou outra forma de interrupção do circuito, com quebra de contacto em todos os polos, proporcionando uma interrupção total em estado de sobretensão de categoria III.

**AVISO**

Se o cabo de alimentação ficar danificado, DEVE ser substituído pelo fabricante, por um técnico de assistência ou por alguém com qualificação semelhante, para evitar acidentes.

### 18.1.2 Orientações para as ligações elétricas


**AVISO**

Recomendamos a utilização de cabos (unifilares) sólidos. Se forem utilizados fios encalhados, torcer ligeiramente os fios para consolidar a extremidade do condutor para a utilização direta na braçadeira do terminal ou para inserção num terminal redondo ao estilo de engaste.

#### Para preparar fio condutor torcido para a instalação

##### Método 1: Condutor de torção


- 1 Descarte o isolamento (20 mm) dos fios.
- 2 Torça ligeiramente a extremidade do condutor para criar uma ligação "tipo sólida".



##### Método 2: Utilizar terminais de engaste redondo (recomendado)

- 1 Tirar o isolamento dos fios e torcer ligeiramente a extremidade de cada fio.

- 2 Instale um terminal de engaste redondo na extremidade do fio. Coloque o terminal de engaste redondo no fio até à parte coberta e aperte o terminal com a ferramenta adequada.



Utilize os métodos seguintes para instalar os fios:

| Tipo de fio                                                                                          | Método de instalação                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cabo elétrico unifilar<br>Ou<br>Fio condutor torcido<br>entrançado para uma<br>ligação "tipo sólido" | <br><b>a</b> Cabo frisado (unifilar ou fio condutor torcido<br>entrançado)<br><b>b</b> Parafuso<br><b>c</b> Anilha plana |
| Fio condutor torcido com<br>terminal de engaste<br>redondo                                           | <br><b>a</b> Terminal<br><b>b</b> Parafuso<br><b>c</b> Anilha plana<br>✓ Permitido<br>✗ NÃO permitido                    |

Binários de aperto

| Ligações elétricas                          | Dimensão do parafuso | Binário de aperto (N•m) |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Cabo da fonte de alimentação                | M4                   | 1,08~1,32               |
| Cabo de interligação<br>(interior↔exterior) | M3.5                 | 0,79~0,97               |
| Cabo da interface do utilizador             |                      |                         |

- O cabo de ligação à terra entre a braçadeira e o terminal deve ser mais comprido do que os outros cabos.



18.1.3 Especificações dos componentes das ligações elétricas padrão

| Fonte de alimentação do produto |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Tensão                          | 220~240 V/220 V |

| Fonte de alimentação do produto |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Frequência                      | 50/60 Hz                             |
| Fase                            | 1~                                   |
| MCA <sup>(a)</sup>              | FXNA20~32: 0,9 A<br>FXNA40~63: 1,1 A |

<sup>(a)</sup> MCA=Amp. mínima do circuito. Os valores indicados são valores máximos (consulte os dados eletrotécnicos de unidades interiores, para obter os valores exatos).

| Cablagem/disjuntor (fornecido no local) |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cabo da fonte de alimentação            | DEVE cumprir com as regulações nacionais de cablagem.<br><br>Cabo elétrico de 3 condutores<br>Tamanho do fio com base na corrente, mas não inferior a 1,5 mm <sup>2</sup>                                        |
| Cablagem de transmissão                 | Utilizar apenas fio harmonizado que proporcione isolamento duplo e seja adequado para a tensão aplicável<br><br>Cabo elétrico de 2 condutores<br>Tamanho mínimo 0,75 mm <sup>2</sup>                             |
| Cabo da interface do utilizador         | Utilizar apenas fio harmonizado que proporcione isolamento duplo e seja adequado para a tensão aplicável<br><br>Cabo elétrico de 2 condutores<br>Tamanho mínimo 0,75 mm <sup>2</sup><br>Comprimento máximo 500 m |
| Disjuntor recomendado                   | 6 A                                                                                                                                                                                                              |
| Dispositivo de corrente residual        | DEVE cumprir com as regulações nacionais de cablagem                                                                                                                                                             |

## 18.2 Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior



### AVISO

- Siga o esquema elétrico (fornecido com a unidade, localizado no interior da tampa para assistência técnica).
- Para obter instruções sobre como ligar o equipamento opcional, consulte o manual de instalação fornecido com o equipamento opcional.
- Certifique-se de que as ligações elétricas NÃO bloqueiam a reinstalação correta da tampa para assistência técnica.


É importante manter a fonte de alimentação e a cablagem de interligação separadas uma da outra. Para evitar quaisquer interferências elétricas, a distância entre ambas as ligações elétricas deve ser SEMPRE de pelo menos 50 mm.



### AVISO

Certifique-se de que as linhas de alimentação e de interligação estão afastadas uma da outra. A cablagem de interligação e de alimentação podem cruzar-se, mas NÃO podem estar paralelas.

**1 Retire a tampa para assistência técnica.**




- A Interior da unidade
- B Exterior da unidade
- a Tampa para assistência técnica
- b Esquema elétrico
- c Ligação da cablagem de interligação e da interface de utilizador
- d Ligação da fonte de alimentação
- e Abertura para cabos
- f Fio
- g Material vedante (acessório)

**2 Cabo da interface de utilizador:** Passar o cabo através do quadro, ligar os cabos ao bloco de terminais (símbolos P1, P2).

**3 Cabo de interligação:** Passe o cabo através do quadro, ligue o cabo ao bloco de terminais (certifique-se que os símbolos F1, F2 coincidem com os símbolos na unidade exterior).

**4 Cabo de alimentação elétrica:** Passe o cabo através do quadro e ligue o cabo ao bloco de terminais (L, N, terra).

**5 Grampo de plástico para braçadeira:** Passe as abraçadeiras de plástico e prenda para fixar os cabos.




- a Disjuntor
- b Dispositivo de corrente residual
- a Abertura para cabos
- b Cablagem de interligação e da interface de utilizador
- c Cabos da fonte de alimentação
- d Braçadeira de cabos grande (acessório)
- X Não permitido

○ Permitido

- 6 Envolve os cabos com o material vedante (acessório) para evitar a infiltração de água na unidade. Vede todos os espaços vazios para evitar a entrada de pequenos animais no sistema.
- 7 Volte a encaixar a tampa para assistência técnica.

### Exemplo de sistema completo

1 interface de utilizador controla 1 unidade interior.



- a Unidade exterior
- b Unidade interior
- c Interface de utilizador
- d Unidade interior mais afastada



#### AVISO

Para obter informações sobre a utilização do controlo de grupo e limitações relacionadas, consulte o manual da unidade exterior.



#### AVISO

- Cada unidade interior tem que ser ligada a uma interface de utilizador separada. Apenas um controlo remoto compatível com o sistema de segurança pode ser utilizado como interface do utilizador. Consulte a ficha de dados técnica de compatibilidade do controlo remoto (por exemplo, BRC1H52/82\*).
- A interface do utilizador deve ser colocada na mesma sala que a unidade de interior. Para obter detalhes, consulte o manual de instalação e operação da interface do utilizador.



#### AVISO

No caso de ser utilizado fio blindado, ligue a blindagem apenas ao lado da unidade exterior.

# 19 Ativação



**AVISO**

**Lista de verificação geral para ativação.** Além das instruções de ativação incluídas neste capítulo, está disponível também uma lista de verificação geral para ativação no Daikin Business Portal (requer autenticação).

A lista de verificação geral para ativação complementa as instruções deste capítulo e pode ser utilizada como guia e modelo de relatório durante a ativação e a entrega ao utilizador.

## Neste capítulo

|      |                                             |    |
|------|---------------------------------------------|----|
| 19.1 | Descrição geral: Activação.....             | 74 |
| 19.2 | Precauções na ativação .....                | 74 |
| 19.3 | Lista de verificação antes da ativação..... | 75 |
| 19.4 | Efetuar um teste de funcionamento.....      | 76 |

## 19.1 Descrição geral: Activação

Esta secção descreve o que tem de fazer e de saber para colocar em serviço o sistema após a sua instalação.

**Fluxo de trabalho adicional**

A activação consiste normalmente nas etapas seguintes:

- 1 Verificar a "Lista de verificação antes da ativação".
- 2 Realização de um teste de funcionamento ao sistema.

## 19.2 Precauções na ativação



**AVISO**

Antes de colocar o sistema em funcionamento, a unidade DEVE ser energizada durante, pelo menos, 6 horas para evitar falhas do compressor durante o arranque.



**AVISO**

Opere SEMPRE a unidade com termístores e/ou pressóstatos/sensores de pressão. CASO CONTRÁRIO, pode ocorrer a queimadura do compressor.



**AVISO**

Complete SEMPRE a tubagem de refrigerante da unidade antes de a colocar em funcionamento. Caso CONTRÁRIO, o compressor irá avariar.



**AVISO**

**Modo de refrigeração.** Efetue o teste de funcionamento no modo de refrigeração para que possam ser detetadas as válvulas de corte que não abrem. Mesmo que a interface do utilizador esteja regulada para o modo de aquecimento, a unidade irá operar em modo de refrigeração durante 2-3 minutos (apesar de a interface do utilizador apresentar o ícone de aquecimento), mudando automaticamente depois para o modo de aquecimento.

## 19.3 Lista de verificação antes da ativação

- 1 Após a instalação da unidade, verifique os itens abaixo listados.
- 2 Feche a unidade.
- 3 Ligar a unidade.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Leu as instruções de instalação e operação na íntegra, que se encontram descritas no <b>guia para instalação e utilização</b> .                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | <b>Instalação</b><br>Verifique se a unidade está adequadamente instalada, para evitar ruídos e vibrações anormais após o arranque.                                                                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> | <b>Drenagem</b><br>Certifique-se de que a drenagem flui sem problemas.<br><b>Consequência possível:</b> Pode pingar água da condensação.                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | <b>Conduta</b><br>Certifique-se de que as condutas estão corretamente instaladas e isoladas.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> | <b>Ligações elétricas locais</b><br>Verifique se as ligações elétricas locais foram efetuadas de acordo com as instruções descritas no capítulo " <a href="#">18 Instalação elétrica</a> " [▶ 68], segundo os esquemas elétricos e em conformidade com os regulamentos de instalação elétrica nacionais aplicáveis.           |
| <input type="checkbox"/> | <b>Tensão da fonte de alimentação</b><br>Verifique a tensão da fonte de alimentação no painel local do circuito elétrico. A tensão DEVE corresponder à indicada na placa de especificações da unidade.                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | <b>Ligação à terra</b><br>Certifique-se de que os fios de terra foram adequadamente ligados e que os terminais de terra estão bem apertados.                                                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> | <b>Fusíveis, disjuntores e dispositivos de proteção</b><br>Verifique se os fusíveis, disjuntores e dispositivos locais de proteção apresentam as dimensões e os tipos especificados na secção " <a href="#">18 Instalação elétrica</a> " [▶ 68]. Certificar-se de que nenhum fusível ou dispositivo de proteção é contornado. |
| <input type="checkbox"/> | <b>Ligações elétricas internas</b><br>Verifique visualmente a caixa de comutação e o interior da unidade, para detetar ligações soltas ou componentes elétricos danificados.                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> | <b>Dimensões e isolamento dos tubos</b><br>Certifique-se de que os tubos instalados têm os tamanhos corretos e o trabalho de isolamento foi adequadamente executado.                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | <b>Equipamento danificado</b><br>Verifique se existem componentes danificados ou tubos estrangulados no interior da unidade.                                                                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> | <b>Regulações locais</b><br>Certifique-se de que definiu todas as regulações locais que pretendia. Consulte " <a href="#">20.1 Regulação local</a> " [▶ 77].                                                                                                                                                                  |

## 19.4 Efetuar um teste de funcionamento

**INFORMAÇÕES**

- Realize o teste de acordo com as instruções do manual da unidade de exterior.
- O teste de funcionamento só fica concluído se não surgir nenhum código de avaria na interface de utilizador nem no visor de 7 segmentos da unidade de exterior.
- Consulte o manual de serviço para obter a lista completa de códigos de erro e uma diretriz detalhada de resolução de problemas para cada erro.

**AVISO**

NÃO interrompa o teste de funcionamento.

## 20 Configuração

### 20.1 Regulação local

Efetue as seguintes regulações locais de modo a que correspondam à configuração da instalação efetiva e às necessidades do utilizador:

- Pressão estática
- Volume de ar quando o controlo por termostato está DESLIGADO
- Limpar o filtro de ar
- Seleção de sensor para o termostato
- Diferencial para comutação automática
- Reinício automático após uma falha de energia
- Definição de entrada T1/T2



#### INFORMAÇÕES

- A velocidade da ventoinha da unidade interior está predefinida para assegurar a pressão estática externa padrão.
- Para definir uma pressão estática externa superior ou inferior, reponha a definição inicial com a interface de utilizador.

#### Definição: Pressão estática

Altere o valor (—) de acordo com a pressão estática externa da conduta a ligar, como se mostra na tabela abaixo. Consulte a documentação técnica para obter detalhes.

| Regulação <sup>(1)</sup> |    |    | Pressão estática externa           |
|--------------------------|----|----|------------------------------------|
| M                        | SW | —  |                                    |
| 13 (23)                  | 5  | 01 | Padrão                             |
|                          |    | 02 | Regulação de alta pressão estática |

#### Definição: Volume de ar quando o controlo por termostato está DESLIGADO

Esta definição deve corresponder às necessidades do utilizador. Determina a velocidade da ventoinha da unidade interior com o termostato desligado.

- 1 Caso tenha regulado a ventoinha para funcionar, regule também a velocidade do volume de ar:

<sup>(1)</sup> As regulações locais são definidas da seguinte forma:

- **M**: Número do modo – **Primeiro número**: para o grupo de unidades – **Número entre parênteses**: para a unidade individual
- **SW**: Número da regulação
- **—**: Número do valor
- **■**: Predefinido

| Se pretender...                                                           |                                   | Então <sup>(1)</sup> |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----|----|
|                                                                           |                                   | M                    | SW | —  |
| Quando o termóstato impõe a operação de DESLIGAR, em modo de refrigeração | L <sup>(2)</sup>                  | 12 (22)              | 6  | 01 |
|                                                                           | Volume configurado <sup>(2)</sup> |                      |    | 02 |
|                                                                           | DESLIGAR <sup>(a)</sup>           |                      |    | 03 |
|                                                                           | Monitorização 1 <sup>(2)</sup>    |                      |    | 04 |
|                                                                           | Monitorização 2 <sup>(2)</sup>    |                      |    | 05 |
| Quando o termóstato impõe a operação de DESLIGAR, em modo de aquecimento  | L <sup>(2)</sup>                  | 12 (22)              | 3  | 01 |
|                                                                           | Volume configurado <sup>(2)</sup> |                      |    | 02 |
|                                                                           | DESLIGAR <sup>(a)</sup>           |                      |    | 03 |
|                                                                           | Monitorização 1 <sup>(2)</sup>    |                      |    | 04 |
|                                                                           | Monitorização 2 <sup>(2)</sup>    |                      |    | 05 |

<sup>(a)</sup> Utilizar apenas em conjunto com o sensor remoto ou quando a configuração **M** 10 (20), **SW** 2, — 03 for utilizada.

Definição: Limpar o filtro de ar

Esta definição deve corresponder à contaminação do ar na divisão. Determina o intervalo em que a notificação "Tempo para limpeza do filtro" é apresentada na interface de utilizador.

| Se pretender um intervalo de...<br>(contaminação do ar) | Então <sup>(1)</sup> |    |    |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----|----|
|                                                         | M                    | SW | —  |
| ±200 h (reduzida)                                       | 10 (20)              | 0  | 01 |
| ±100 h (elevada)                                        |                      |    | 02 |
| Notificação LIGADA                                      |                      | 3  | 01 |
| Notificação DESLIGADA                                   |                      |    | 02 |

Definição: Seleção de sensor para o termóstato

Esta definição deve corresponder a como/se o sensor do termóstato do controlador remoto é/for utilizado.

<sup>(1)</sup> As regulações locais são definidas da seguinte forma:

- **M**: Número do modo – **Primeiro número**: para o grupo de unidades – **Número entre parênteses**: para a unidade individual
- **SW**: Número da regulação
- **—**: Número do valor
- **■**: Predefinido

<sup>(2)</sup> Velocidade da ventoinha:

- **LL**: Velocidade baixa do ventilador (definida durante o termóstato DESLIGADO)
- **L**: Velocidade baixa do ventilador (definida pela interface de utilizador)
- **Volume configurado**: A velocidade da ventoinha corresponde à velocidade que o utilizador definiu (baixa, média, elevada) utilizando o botão de velocidade da ventoinha na interface de utilizador.
- **Monitorização 1, 2**: O ventilador está DESLIG, mas funciona durante breves instantes a cada 6 minutos para detetar a temperatura ambiente através **LL** da (monitorização 1) ou da **L** (Monitorização 2).

| Quando o sensor do termostato do controlador remoto é...    | Então <sup>(1)</sup> |    |    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----|----|
|                                                             | M                    | SW | —  |
| Utilizado em combinação com o termistor da unidade interior | 10 (20)              | 2  | 01 |
| Não utilizado (apenas termistor da unidade interior)        |                      |    | 02 |
| Utilizado exclusivamente                                    |                      |    | 03 |

#### Definição: Comutação diferencial do termostato (se sensor remoto for utilizado)

Caso o sistema contenha um sensor remoto, regule os incrementos de aumento/diminuição.

| Se pretender mudar os incrementos para... | Então <sup>(1)</sup> |    |    |
|-------------------------------------------|----------------------|----|----|
|                                           | M                    | SW | —  |
| 1°C                                       | 12 (22)              | 2  | 01 |
| 0,5°C                                     |                      |    | 02 |

#### Definição: Diferencial para comutação automática

Definir a diferença de temperatura entre o ponto de arrefecimento e o ponto de aquecimento no modo automático (a disponibilidade depende do tipo de sistema). O diferencial é o ponto de regulação de refrigeração menos o ponto de regulação de aquecimento.

| Caso pretenda regular... | Então <sup>(1)</sup> |    |    | Exemplo                                |
|--------------------------|----------------------|----|----|----------------------------------------|
|                          | M                    | SW | —  |                                        |
| 0°C                      | 12 (22)              | 4  | 01 | refrigeração 24°C/<br>aquecimento 24°C |
| 1°C                      |                      |    | 02 | refrigeração 24°C/<br>aquecimento 23°C |
| 2°C                      |                      |    | 03 | refrigeração 24°C/<br>aquecimento 22°C |
| 3°C                      |                      |    | 04 | refrigeração 24°C/<br>aquecimento 21°C |
| 4°C                      |                      |    | 05 | refrigeração 24°C/<br>aquecimento 20°C |
| 5°C                      |                      |    | 06 | refrigeração 24°C/<br>aquecimento 19°C |
| 6°C                      |                      |    | 07 | refrigeração 24°C/<br>aquecimento 18°C |
| 7°C                      |                      |    | 08 | refrigeração 24°C/<br>aquecimento 17°C |

#### Definição: Reinício automático após uma falha de energia

Dependendo das necessidades do utilizador, pode desativar/ativar o reinício automático após uma falha de energia.

<sup>(1)</sup> As regulações locais são definidas da seguinte forma:

- **M**: Número do modo – **Primeiro número**: para o grupo de unidades – **Número entre parênteses**: para a unidade individual
- **SW**: Número da regulação
- **—**: Número do valor
- **■**: Predefinido


| Se pretender o reinício automático após uma falha de energia... | Então <sup>(1)</sup> |    |    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----|----|
|                                                                 | M                    | SW | —  |
| Desativado                                                      | 12 (22)              | 5  | 01 |
| Ativado                                                         |                      |    | 02 |

### Definição: Definição de entrada T1/T2




#### AVISO

No caso do refrigerante R32, as ligações dos terminais T1/T2 são APENAS para entrada de alarme de incêndio. O alarme de incêndio tem maior prioridade do que a segurança do R32 e desliga todo o sistema.



um sinal de entrada de alarme de incêndio (contacto livre de potência)

O controlo remoto está disponível através da transmissão da entrada externa para os terminais T1 e T2 no bloco de terminais para a interface do utilizador e para a cablagem de transmissão.



a DESLIGAR forçado  
b Entrada A

| Requisitos de ligações elétricas  |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Especificações de cablagem        | Cabo de vinil revestido ou cabo de 2 fios                          |
| Tamanho da cablagem               | 0,75~1,25 mm <sup>2</sup>                                          |
| Comprimento da cablagem           | Máximo 100 m                                                       |
| Especificação do contacto externo | Contacto que pode fazer e quebrar a carga mínima de CC 15 V - 1 mA |

Esta definição deve corresponder às necessidades do utilizador.

| Caso pretenda regular...                         | Então <sup>(1)</sup> |    |    |
|--------------------------------------------------|----------------------|----|----|
|                                                  | M                    | SW | —  |
| DESLIGAR forçado                                 | 12 (22)              | 1  | 01 |
| Operação de LIGAR/DESLIGAR                       |                      |    | 02 |
| Emergência (recomendado para operação de alarme) |                      |    | 03 |
| Desativação forçada - vários utilizadores        |                      |    | 04 |
| Definição de interbloqueio A                     |                      |    | 05 |
| Definição de interbloqueio B                     |                      |    | 06 |

<sup>(1)</sup> As regulações locais são definidas da seguinte forma:

- **M**: Número do modo – **Primeiro número**: para o grupo de unidades – **Número entre parênteses**: para a unidade individual
- **SW**: Número da regulação
- **—**: Número do valor
- **■**: Predefinido

## 21 Fornecimento ao utilizador

Assim que o teste de funcionamento esteja concluído e a unidade funcione adequadamente, certifique-se de que o utilizador tem os seguintes aspetos esclarecidos:

- Certifique-se de que o utilizador possui a documentação impressa e peça-lhe que a guarde para referência futura. Informe o utilizador de que poderá aceder à documentação completa no URL referido anteriormente neste manual.
- Explique ao utilizador como operar o sistema adequadamente e o que fazer em caso de problemas.
- Mostre ao utilizador o que fazer para a manutenção da unidade.

## 22 Resolução de problemas

### 22.1 Resolução de problemas com base em códigos de erro

Se a unidade tiver um problema, a interface de utilizador irá exibir um código de erro. É importante compreender o problema e tomar medidas antes de repor um código de erro. Isto deverá ser realizado por um instalador autorizado ou pelo seu representante local.

Este capítulo contém uma descrição geral dos códigos de erro mais comuns e das suas descrições à medida que aparecem na interface de utilizador.



#### INFORMAÇÕES

Consulte o manual de assistência técnica para:

- A lista completa de códigos de erro
- As recomendações de resolução de problemas mais detalhadas para cada erro

#### 22.1.1 Códigos de erro: Descrição geral

Caso sejam apresentados outros códigos de erro, contacte o seu revendedor.

| Código       | Descrição                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>RQ-11</i> | O sensor R32 detetou uma fuga de líquido de refrigeração                           |
| <i>RQ/CH</i> | Erro no sistema de segurança (deteção de fugas)                                    |
| <i>CH-01</i> | Avaria do sensor R32                                                               |
| <i>CH-02</i> | Fim de vida útil do sensor R32                                                     |
| <i>CH-05</i> | 6 meses antes do fim da vida útil do sensor R32                                    |
| <i>R1</i>    | Avaria na unidade interior PCB                                                     |
| <i>R3</i>    | Avaria do sistema de controlo de nível de drenagem                                 |
| <i>R4</i>    | Avaria da proteção contra congelamento                                             |
| <i>R5</i>    | Controlo de alta pressão, controlo de proteção contra congelamento na refrigeração |
| <i>R6</i>    | Avaria do motor da ventoinha                                                       |
| <i>R7</i>    | Avaria no motor da aleta de oscilação                                              |
| <i>R8</i>    | Avaria da fonte de alimentação ou sobrecorrente de entrada CA                      |
| <i>R9</i>    | Avaria da válvula eletrónica de expansão                                           |
| <i>RF</i>    | Avaria de um sistema humidificador                                                 |
| <i>RH</i>    | Avaria do coletor de poeira do filtro de ar                                        |
| <i>RJ</i>    | Avaria da definição da capacidade (PCB da unidade interior)                        |
| <i>C1</i>    | Falha na transmissão (entre a PCI da unidade interior e a PCI sub)                 |
| <i>C4</i>    | Avaria do termístor de tubo de líquido do permutador de calor                      |
| <i>C5</i>    | Avaria do termístor de tubo de gás do permutador de calor                          |
| <i>C6</i>    | Avaria do termístor de tubo de gás do permutador de calor                          |
| <i>C9</i>    | Avaria no termístor do ar de sucção                                                |
| <i>CR</i>    | Avaria no termístor do ar de descarga                                              |

| Código | Descrição                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| EJ     | Anomalia no termistor de temperatura ambiente no controlo remoto |

## 23 Eliminação de componentes



### AVISO

NÃO tente desmontar pessoalmente o sistema: a desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante, do óleo e de outros componentes DEVEM ser efetuados de acordo com a legislação aplicável. As unidades DEVEM ser processadas numa estação de tratamento especializada, para reutilização, reciclagem e/ou recuperação.



## 24 Dados técnicos

- Um **subconjunto** dos mais recentes dados técnicos está disponível no website regional Daikin (de acesso público).
- O **conjunto completo** dos dados técnicos mais recentes está disponível no Daikin Business Portal (autenticação necessária).

### 24.1 Esquema elétrico

#### 24.1.1 Legenda unificada do esquema elétrico

Para peças aplicadas e numeração, consulte o esquema elétrico na unidade. A numeração das peças utiliza numeração árabe por ordem crescente para cada peça e é representada na visão geral abaixo pelo símbolo "\*" no código da peça.

| Símbolo                                                                             | Significado                      | Símbolo                                                                               | Significado                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | Disjuntor                        |    | Ligação à terra de proteção             |
|    |                                  |    | Terra sem ruído                         |
|    |                                  |    | Ligação de proteção de terra (parafuso) |
|   | Ligação                          |   | Retificador                             |
|  | Conector                         |  | Conector do relé                        |
|  | Ligação à terra                  |  | Conector de curto-circuito              |
|  | Ligações elétricas locais        |  | Borne                                   |
|  | Fusível                          |  | Placa de terminal                       |
|  | Unidade interior                 |  | Braçadeira                              |
|  | Unidade exterior                 |  | Aquecedor                               |
|  | Dispositivo de corrente residual |                                                                                       |                                         |

| Símbolo | Cor      | Símbolo  | Cor            |
|---------|----------|----------|----------------|
| BLK     | Preto    | ORG      | Cor de laranja |
| BLU     | Azul     | PNK      | Cor de rosa    |
| BRN     | Castanho | PRP, PPL | Roxo           |
| GRN     | Verde    | RED      | Vermelho       |
| GRY     | Cinzento | WHT      | Branco         |
| SKY BLU | Azul céu | YLW      | Amarelo        |

| Símbolo | Significado                                        |
|---------|----------------------------------------------------|
| A*P     | Placa de circuito impresso                         |
| BS*     | Botão LIGAR/DESLIGAR, interruptor de funcionamento |

| Símbolo                                                                                      | Significado                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| BZ, H*O                                                                                      | Alarme                                            |
| C*                                                                                           | Condensador                                       |
| AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE             | Ligação, conector                                 |
| D*, V*D                                                                                      | Díodo                                             |
| DB*                                                                                          | Ponte de díodos                                   |
| DS*                                                                                          | Interruptor DIP                                   |
| E*H                                                                                          | Aquecedor                                         |
| FU*, F*U, (consulte as características na placa de circuito impresso no interior da unidade) | Fusível                                           |
| FG*                                                                                          | Conector (ligação à terra da estrutura)           |
| H*                                                                                           | Arnês                                             |
| H*P, LED*, V*L                                                                               | Lâmpada piloto, díodo emissor de luz              |
| HAP                                                                                          | Díodo emissor de luz (monitor de serviço - verde) |
| HIGH VOLTAGE                                                                                 | Tensões elevadas                                  |
| IES                                                                                          | Sensor visual inteligente                         |
| IPM*                                                                                         | Módulo de alimentação inteligente                 |
| K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M                                                                     | Relé magnético                                    |
| L                                                                                            | Energizado                                        |
| L*                                                                                           | Bobina                                            |
| L*R                                                                                          | Reator                                            |
| M*                                                                                           | Motor de passo                                    |
| M*C                                                                                          | Motor do compressor                               |
| M*F                                                                                          | Motor do ventilador                               |
| M*P                                                                                          | Motor da bomba de drenagem                        |
| M*S                                                                                          | Motor de oscilação                                |
| MR*, MRCW*, MRM*, MRN*                                                                       | Relé magnético                                    |
| N                                                                                            | Neutro                                            |
| n=*, N=*                                                                                     | Número de passagens pelo núcleo de ferrite        |
| PAM                                                                                          | Modulação por amplitude de impulso                |
| PCB*                                                                                         | Placa de circuito impresso                        |
| PM*                                                                                          | Módulo de alimentação                             |
| PS                                                                                           | Fonte de alimentação de comutação                 |
| PTC*                                                                                         | Termístor PTC                                     |

| Símbolo     | Significado                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Q*          | Transistor bipolar com porta isolada (IGBT)                                      |
| Q*C         | Disjuntor                                                                        |
| Q*DI, KLM   | Disjuntor de fugas à terra                                                       |
| Q*L         | Proteção de sobrecarga                                                           |
| Q*M         | Interruptor térmico                                                              |
| Q*R         | Dispositivo de corrente residual                                                 |
| R*          | Resistência                                                                      |
| R*T         | Termistor                                                                        |
| RC          | Recetor                                                                          |
| S*C         | Interruptor de limite                                                            |
| S*L         | Interruptor de boia                                                              |
| S*NG        | Deteção de fugas de refrigerante                                                 |
| S*NPH       | Sensor de pressão (alta)                                                         |
| S*NPL       | Sensor de pressão (baixa)                                                        |
| S*PH, HPS*  | Pressóstato (alta pressão)                                                       |
| S*PL        | Pressóstato (baixa pressão)                                                      |
| S*T         | Termóstato                                                                       |
| S*RH        | Sensor de humidade                                                               |
| S*W, SW*    | Interruptor de operação                                                          |
| SA*, F1S    | Descarregador de sobretensão                                                     |
| SR*, WLU    | Recetor de sinal                                                                 |
| SS*         | Interruptor-seletor                                                              |
| SHEET METAL | Placa de bornes fixa                                                             |
| T*R         | Transformador                                                                    |
| TC, TRC     | Transmissor                                                                      |
| V*, R*V     | Varistor                                                                         |
| V*R         | Ponte do diodo, módulo de potência do transistor bipolar de porta isolada (IGBT) |
| WRC         | Controlo remoto sem fios                                                         |
| X*          | Borne                                                                            |
| X*M         | Placa de bornes (bloco)                                                          |
| Y*E         | Serpentina da válvula de expansão eletrónica                                     |
| Y*R, Y*S    | Serpentina da válvula solenoide de inversão                                      |
| Z*C         | Núcleo de ferrite                                                                |
| ZF, Z*F     | Filtro de ruído                                                                  |

## 25 Glossário

**Representante**

Distribuidor de vendas para o produto.

**Instalador autorizado**

Pessoa com competências técnicas, qualificada para instalar o produto.

**Utilizador**

Pessoa detentora do produto e/ou que o utiliza.

**Legislação aplicável**

Todas as diretivas e leis, e todos os regulamentos e/ou códigos, a nível internacional, europeu, nacional e local, que são relevantes e aplicáveis a um certo produto ou domínio.

**Empresa de manutenção**

Empresa certificada, que pode efetuar ou coordenar a prestação de intervenções técnicas sobre o produto.

**Manual de instalação**

Manual de instruções especificado para um certo produto ou instalação, que explica como instalá-lo, configurá-lo e fazer-lhe a manutenção.

**Manual de operações**

Manual de instruções especificado para um certo produto ou instalação, que explica a forma de utilização.

**Instruções de manutenção**

Manual de instruções especificado para um certo produto ou instalação, que explica (quando tal é relevante) como instalar, configurar, utilizar e/ou efetuar a manutenção desse produto ou instalação.

**Acessórios**



Etiquetas, manuais, fichas informativas e equipamentos que acompanham o produto e que precisam ser instalados de acordo com as instruções da documentação que o acompanha.



**Equipamento opcional**



Equipamento fabricado ou aprovado pela Daikin que pode ser combinado com o produto de acordo com as instruções na documentação que acompanha.

**Fornecimento local**

Equipamento NÃO fabricado pela Daikin que pode ser combinado com o produto de acordo com as instruções na documentação que acompanha.







**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium