




Manual de instalação



Ar-condicionado de sala Daikin



FTXP50N2V1B
FTXP60N2V1B
FTXP71N2V1B

Manual de instalação
Ar-condicionado de sala Daikin

Português

EU – Safety declaration of conformity	EU – Samsvarserklæring for sikkerhet	EU – Izjava o skladnosti za sigurnost	EU – Varnostna izjava o skladnosti	EC – Декларация о соответствии
EU – Sicherheits-Konformitätserklärung	EU – Tuusallisuuden vaatimustenmukaisuusvakuutus	EU – Býtostnosti neprohlášení vyhláskoz	EU – Otulutus vaatimusteklaratsioon	ES – Dozbiha abilitats deklaracija
UE – Déclaration de conformité de sécurité	EU – Sikkerheds-overensstemmelseserklæring	UE – Bezpečností prohlášení o shodě	EC – Deklaracija o varnostnem zaupnosti	EU – Vyhlasenie o zhode Bezpečnost
EU – Conformitéatverklaring veiligheid	EU – Konformitetsdeklaration for sikkerhet	UE – Konformitetsdeklaration for sikkerhet	UE – Deklarate de conformitate de siguranta	AB – Govenik ogutluk beyan

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

01 	déclares under the sole responsibility that the products to which this declaration relates:	09 	заявляет, исключительно под свою ответственность, что продукция, к которой относятся настоящие заявления:	17 	deklaruje na vlastnú výslovnú zodpovednosť, že produkty, ktorých tá deklarácia dočty:	EC – Декларация о соответствии
02 	explains in all languages Verantwoording, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht:	10 	erklarer som eneansvarlig, at produktene, som er omfattet af denne erklæring:	18 	sunt in conformitate cu următoarele directive sau regulamente, cu condiția ca produsele să fie utilizate în conformitate cu instrucțiunile noastre:	ES – Dozbiha abilitats deklaracija
03 	explains in all languages Verantwoording, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht:	11 	deklarerer i alle sprog ansvar for at produktene som berørt af denne deklaration imødebrer alt:	19 	z svojo odgovornostjo izjavlja, da so izdelki, na katere se izjava nanaša:	EU – Vyhlasenie o zhode Bezpečnost
04 	verklæret hermed, jeg egen ansvar for de produkter, waerop deze verklaring betrekking heeft:	12 	erklarer et fuldt selv ansvar for at produktene som er underlagt denne erklæring:	20 	krmitam oma vastutusele, et tooted, mille kohta käesolev deklaratsioon kehtib:	AB – Govenik ogutluk beyan
05 	declara bajo su única responsabilidad que los productos a los que hace referencia está declaración:	13 	imroala ystnomaan omalla vastuullaan, että laimin ilmoituksen tarkoituksella tuotteen:	21 	deklaracija na svojih oimov odgovornost, ve produktivna, za koro se omaco tavi deklaracija:	
06 	declara bajo su única responsabilidad que los productos a los que hace referencia está declaración:	14 	prohlásej na svou plnou odpovědnost, že výrobky, ke kterým se toto prohlášení vztahuje:	22 	savo škratna asakompe paraskia, kad gaminiai, kuriems ši deklaracija taikoma:	
07 	declara bajo su única responsabilidad que los productos a los que hace referencia está declaración:	15 	izjavuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su proizvodi na koje se ova izjava odnosi:	23 	ar pliniu abilitu apieclia, ka cistidajumi, uz kuro alticars ši deklaracija:	
08 	declara sub sua exclusiva responsabilidade que os produtos a que esta declaração se refere:	16 	tepes felebségesz tudatában kijelent, hogy a termék, melyekre a nyilatkozat vonatkozik:	24 	vihaseje na vlastnu zodpovednost, že výrobky, na kore sa vztahuje toto vyhlásenie:	

FTXP60N2V1B, FTXP60N2V1B, FTXP71N2V1B,

01 	are in conformity with the following directives (or regulations), provided that the products are used in accordance with our instructions:	09 	отвечает требованиям упомянутых ниже директив или нормативных документов при условии эксплуатации данной продукции в соответствии с нашими инструкциями:	17 	sprehaja vrnogj naslednjim direktivam ali zakonodajnim, pod pogojem, da proizvodi izhajane sa zpolnje z nashimi instrukcijami:	EU – Varnostna izjava o skladnosti
02 	folgender Richtlinien oder Vorschriften entsprechen, vorausgesetzt, dass diese gemäß unseren Anweisungen verwendet werden:	10 	uphyldor bestemmelseme (følgende direktiver) eller bestemmelser, forudsat at produktene anvendes i overensstemmelse med vores instruktioner:	18 	sunt in conformitate cu următoarele directive sau regulamente, cu condiția ca produsele să fie utilizate în conformitate cu instrucțiunile noastre:	ES – Dozbiha abilitats deklaracija
03 	sont conformes à laux directives (ou règlements) suivants, à condition que les produits soient utilisés conformément à nos instructions:	11 	overholder følgende direktiv (eller forskrifter), under forudsætning at produktet anvendes i henhold med vore instruktioner:	19 	v skladu z naslednjimi direktivami ali predpisi(-i) pod pogojem, da se izdelki uporabljajo v skladu z našimi navodili:	EU – Vyhlasenie o zhode Bezpečnost
04 	in overeenstemming zijn met de volgende richtlijnen (of verordeningen), op voorwaarde dat de producten worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:	12 	er i overensstemmelse med følgende direktiv(er) eller forskrifter, forudsat at produktene bruges i henhold til vore instruktioner:	20 	vastavard jargisise (jargisise) direktiv(-ide) ja määrise (määrise) nõuetele, tingimusel, et need kasutatakse vastavusse meie juhistele:	AB – Govenik ogutluk beyan
05 	están en conformidad con las siguientes directivas (o reglamentos), siempre que se utilicen de acuerdo con nuestras instrucciones:	13 	ovat suuraanien direktivien tai asetusten mukaisia, edellytettien että tuotetta käytetään ohjeiden mukaisesti:	21 	sa v a sootvetstave oac cscpataa dpekaenai(-i) min remaneri(-i), pri usovavie ve produktivne se izkotozat v a sootvetstave s nashimi instrukcijami:	
06 	sont conformes aux directives (ou règlements) suivants, à pato que i produits vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:	14 	asu ve shodě s následujícími směrnici nebo předpisy za předpokladu, že tyto výrobky jsou používány v souladu s našimi pokyny:	22 	atitika toliau, nurodymas direktyvas arba reglamentus, su sąlyga, kad gaminiai bus eksploatuojami laikantis mūsų instrukcijų:	
07 	conformi alle direttive (o regolamenti) seguenti, a patto che i prodotti vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:	15 	u skladu sa sjednolim direktivama ili odredbama, uz uvjet da se proizvodi koriste skladno našim uputama:	23 	atitisi šadim direktyvām vai regulām, ja vien šie izstrādājumi tiek leoti saskaņā ar mūsu instrukcijām:	
08 	estão em conformidade com as seguintes (diretivas ou regulamentos), desde que os produtos sejam utilizados de acordo com as nossas instruções:	16 	megfeleleek az alábbi irányelvek vagy egyéb szabványok(ot)nak, ha a termékeket előírás szerinti használatk:	24 	suv zhode s nasledujúcimi (mi) smernici(-ami) alebo predpismi(-i) za predpokladu, že sa výrobky používajú v zhode s našimi pokynmi:	

Machinery 2006/42/EC**

Low Voltage 2014/35/EU

Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU*

01 	following the provisions of:	19 	v skladu z dohodami:	01 	as amended,	14 	v platném znění,	20 	kios mudataseja,
02 	gemäß der Bestimmungen in:	20 	vastavard nõuetele:	02 	in de jeweils gültigen Fassung,	15 	kako je izmijenjeno anandaminama,	21 	s temine imavienija,
03 	conformément aux dispositions de:	21 	onepakeimi krajy arto ne:	09 	teles que modifiés,	16 	es modifikasiak rendelezéssel,	22 	ar tolesness redakcijas,
04 	vögen de bepalingen van:	22 	vaatavajenis šio dokumento nustatomis:	10 	mit illeitet,	17 	es modifikasiak zmanami,	23 	ar grozījumiem,
05 	siguendo las disposiciones de:	23 	atitosis šadū standartu prastibam:	11 	mit illeitet,	18 	cu amendamentele respective,	24 	v poslednom platnom vydaní,
06 	secondo le disposizioni di:	24 	nasledovimj usarovniam:	12 	mit illeitet,	19 	kakor je bilo spremljeno,	25 	degritiradji šedlyja,
07 	ojuvavio je tiz trodijavus tui:	25 	su standardam tukmetirne:	13 	se lasisina kum ne oia mutlebutna,				
08 	segundo as disposições de:								
09 	в соответствии с положениями:								

01 	as set out in and (judged positively) by 	16 	Megjegyzás*	al2) <A> alapján, al2) igazolta a megjelölést, 21. Zabezpečení*	arto v katoeneno v v ošepeno pozitivnoho ot
02 	according to the Certificate <A>	17 	Uvaga*	22. Pastaba*	<A> istatocno Certipicpara <A>
03 	we in <A> aufgibt und von positiv beurteilt gemäß Zertifikat <A>	18 	Huom*	18. Noda*	kapi nurodija <A> ir begamina nuspresta pagal vaivavajenis Sertifikatu <A>
04 	telles que définies dans <A> et évaluées positivement par conformément au Certificat <A>	19 	Poznimka*	19. Opomba*	ka noratils <A> ir pozitivjioverils saskana ar Sertifikatu <A>
05 	zoals uiteengezet in <A> en positief beoordeeld door overeenkomstig het Certificaat <A>	20 	Märkus*	20. Märkus*	ako bolo stanoveno v <A> a kladne posúdené podľa Osvedčenia <A>
06 	tal como se estabelece em <A> e valorado positivamente por de acordo com el Certificado <A>			25. Not*	<A> de beifitigji ve Sertifikasna gine tarafian olumju gotijs abidritigji izere.

01** DDCz** is authorised to compile the Technical Construction File.

02** DDCz** is authorised to compile the Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.

03** DDCz** est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.

04** DDCz** is beregtigt om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.

05** DDCz** est autorizzato a compilare il Archivio di Costruzione Tecnica.

06** DDCz** è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

***DDCz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.



Yasuto Hiraoka

Managing Director

Pilsen, 1st of September 2022

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Píseň Skvrňany, Czech Republic

13** DDCz** on valutieltu laittamla Teknisen asiakirjan.

14** Společnost DDCz** má omezení ke kompilaci souboru technické konstrukce.

15** DDCz** est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.

16** ADICz** je beregtigt at sammensætte den tekniske konstruktionsfil.

17** DDCz** est autorizzato a compilare l'Archivio di Costruzione Tecnica.

18** DDCz** har tillatelse til at kompilere den Tekniske konstruktionsfil.

19** DDCz** je pooblašten za sestavo datoteke s tehnično mapo.

20** DDCz** on voluttu koostama tehnilisi dokumentatsiooni.

21** DDCz** e otoprapana ba sctraaa Akra za revizevacia konstrukcija.

22** DDCz** ya galacia sudaryt ši techninis konstrukcijos failą.

23** Spoločnosť DDCz** je oprávnená vyvíori súbor technickej konštrukcie.

24** DDCz** je pooblašten za sestavu datoteke s tehnično mapo.

25** DDCz** on voluttu koostama tehnilisi dokumentatsiooni.

UKCA – Safety declaration of conformity

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

FTXP50N2V1B, FTXP60N2V1B, FTXP71N2V1B,

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:

S.I. 2008/1597: Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008**
S.I. 2016/1091: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016*

as amended,

following the provisions of: BS EN 60335-2-40,

* as set out in <A> and judged positively by according to the **Certificate <C>**.

** D/Cz*** is authorised to compile the Technical Construction File.

*** D/Cz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

<A>	DAIKIN.TCF.032E22/09-2022
	—
<C>	—

Índice

1	Acerca da documentação	4
1.1	Acerca deste documento	4
2	Instruções específicas de segurança do instalador	5
3	Acerca da caixa	5
3.1	Unidade de interior	5
3.1.1	Para retirar os acessórios da unidade de interior	5
4	Acerca da unidade	6
5	Instalação da unidade	6
5.1	Preparação do local de instalação	6
5.1.1	Requisitos do local de instalação para a unidade de interior	6
5.2	Montagem da unidade de interior	6
5.2.1	Instalação da placa de montagem	6
5.2.2	Para fazer um orifício na parede	7
5.2.3	Para retirar a tampa do orifício do tubo	7
5.3	Ligação da tubagem de drenagem	7
5.3.1	Ligação da tubagem no lado direito, na parte traseira direita ou na parte inferior direita	7
5.3.2	Ligação da tubagem no lado esquerdo, na parte traseira esquerda ou na parte inferior esquerda	8
5.3.3	Verificar a existência de fugas de água	8
6	Instalação da tubagem	8
6.1	Preparação da tubagem de refrigerante	8
6.1.1	Requisitos da tubagem de refrigerante	8
6.1.2	Isolamento do tubo de refrigeração	9
6.2	Ligação da tubagem do refrigerante	9
6.2.1	Ligação da tubagem de refrigerante à unidade interior	9
7	Instalação elétrica	9
7.1	Especificações dos componentes das ligações elétricas padrão	9
7.2	Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior	10
8	Concluir a instalação da unidade de interior	10
8.1	Isolamento da tubagem de drenagem, da tubagem de refrigerante e do cabo de interligação	10
8.2	Para passar os tubos pelo orifício na parede	11
8.3	Fixação da unidade na placa de montagem	11
9	Instalação do adaptador LAN sem fios	11
9.1	Sobre a LAN sem fios	11
9.1.1	Parâmetros básicos	11
9.2	Instalação do adaptador	11
9.2.1	Ligação do adaptador LAN sem fios à unidade	12
9.2.2	Colocação do adaptador na unidade	12
9.2.3	Verificação da funcionalidade do adaptador	12
9.3	Para instalar a aplicação ONECTA	13
10	Configuração	13
11	Ativação	13
11.1	Lista de verificação antes da ativação	13
11.2	Efetuar um teste de funcionamento	13
11.2.1	Efetuar um teste de funcionamento no Inverno	14
12	Eliminação de componentes	14
13	Dados técnicos	14
13.1	Esquema elétrico	14
13.1.1	Legenda unificada do esquema elétrico	14

1 Acerca da documentação

1.1 Acerca deste documento



AVISO

Certifique-se de que a instalação, assistência técnica, manutenção, reparação e materiais aplicados cumprem as instruções da Daikin (incluindo todos os documentos listados no "Conjunto de documentação") e também a legislação aplicável, e que são realizadas apenas por pessoal qualificado. Na Europa e zonas onde se aplicam as normas IEC, a EN/IEC 60335-2-40 é a norma aplicável.



INFORMAÇÕES

Certifique-se de que o utilizador possui a documentação impressa e peça-lhe que a guarde para referência futura.

Público-alvo

Instaladores autorizados



INFORMAÇÕES

Este aparelho deve ser utilizado por utilizadores especializados ou com formação em lojas, indústrias ligeiras e em quintas, ou para utilização comercial e doméstica por pessoas não qualificadas.

Conjunto de documentação

Este documento faz parte de um conjunto de documentação. O conjunto completo é constituído por:

• Medidas gerais de segurança:

- Instruções de segurança que DEVE ler antes de instalar
- Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)

• Manual de instalação da unidade interior:

- Instruções de instalação
- Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)

• Guia de referência do instalador:

- Preparação da instalação, boas práticas, dados de referência, etc.
- Formato: ficheiros digitais em <https://www.daikin.eu>. Utilize a função de pesquisa 🔍 para procurar o seu modelo.

As mais recentes revisões da documentação fornecida estão disponíveis no website Daikin regional e está disponível através do seu revendedor.

Digitalize o código QR abaixo para encontrar o conjunto completo de documentação e mais informações sobre o seu produto no website da Daikin.



As instruções foram escritas originalmente em inglês. Todas as versões noutras línguas são traduções da redacção original.

Dados de engenharia

- Um **subconjunto** dos mais recentes dados técnicos está disponível no website regional Daikin (de acesso público).
- O **conjunto completo** dos dados técnicos mais recentes está disponível no Daikin Business Portal (autenticação necessária).

2 Instruções específicas de segurança do instalador

Observe sempre as seguintes instruções e regulamentos de segurança.

Instalação da unidade (consulte "[5 Instalação da unidade](#)" [p. 6])



AVISO

A instalação deve ser efectuada por um instalador, devendo a escolha de materiais e a instalação cumprir a legislação aplicável. Na Europa, a norma aplicável é a EN378.



AVISO

O aparelho deve ser armazenado de modo a evitar danos mecânicos, numa divisão bem ventilada, sem fontes de ignição em operação contínua (aberto chamas desprotegidas, um aparelho a gás ou um aquecedor eléctrico em operação). A dimensão da divisão deve ser especificada nas medidas gerais de segurança.



AVISO

Para paredes com uma estrutura de metal ou uma placa de metal, utilize um tubo embutido na parede e uma tampa da parede no orifício de passagem para evitar um possível aquecimento, choques eléctricos ou incêndios.

Instalação da tubagem (consulte "[6 Instalação da tubagem](#)" [p. 8])



AVISO

As tubagens e juntas de um sistema tipo split devem ser feitas com juntas permanentes quando no interior de um espaço ocupado, exceto as juntas que ligam diretamente as tubagens às unidades interiores.



PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA



AVISO

- Um abocardamento incompleto pode causar uma fuga de gás refrigerante.
- NÃO reutilize extremidades abocardadas. Utilize extremidades abocardadas novas para evitar fugas de gás refrigerante.
- Utilize as porcas abocardadas que estão incluídas com a unidade. A utilização de outras porcas abocardadas poderá provocar fugas de gás refrigerante.

Instalação elétrica (consulte "[7 Instalação elétrica](#)" [p. 9])



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO



AVISO

Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para os cabos de alimentação.



AVISO

- Todas as instalações elétricas DEVEM ser efetuadas por um electricista autorizado e DEVEM estar em conformidade com o regulamento nacional de cablagem.
- Estabeleça ligações elétricas às instalações elétricas fixas.
- Todos os componentes obtidos no local e todas as construções elétricas DEVEM estar em conformidade com a legislação aplicável.



AVISO

- Se na fonte de alimentação faltar ou estiver errada uma fase-N, o equipamento poderá ficar danificado.
- Estabeleça uma ligação à terra adequada. NÃO efetue ligações à terra da unidade através de canalizações, acumuladores de sobretensão ou fios de terra da rede telefónica. Uma ligação à terra incompleta pode originar choques eléctricos.
- Instale os fusíveis ou disjuntores necessários.
- Fixe a instalação elétrica com braçadeiras de cabos, para que NÃO entre em contacto com a tubagem ou com arestas afiadas, particularmente no lado de alta pressão.
- NÃO utilize fios com fita adesiva, cabos de extensão nem ligações a partir de um sistema em estrela. Podem provocar sobreaquecimento, choques eléctricos ou incêndios.
- NÃO instale um condensador de avanço de fase pois esta unidade está equipada com um inversor. Um condensador de avanço de fase irá diminuir o desempenho e pode provocar acidentes.



AVISO

Utilize um disjuntor do tipo omnipolar, com corte de contactos de pelo menos 3 mm que proporcione uma interrupção total em estado de sobretensão de categoria III.



AVISO

Se o cabo de alimentação ficar danificado, DEVE ser substituído pelo fabricante, por um técnico de assistência ou por alguém com qualificação semelhante, para evitar acidentes.



AVISO

NÃO ligue a fonte de alimentação à unidade interior. Tal pode originar choques eléctricos ou um incêndio.



AVISO

- NÃO utilize peças eléctricas adquiridas localmente no interior do produto.
- NÃO ramifique a fonte de alimentação para a bomba de drenagem, etc., a partir da placa de bornes. Tal pode originar choques eléctricos ou um incêndio.



AVISO

Mantenha a cablagem de interligação afastada dos tubos de cobre sem isolamento térmico, pois esses tubos ficam muito quentes.

3 Acerca da caixa

3.1 Unidade de interior



INFORMAÇÕES

As figuras seguintes são exemplos e podem NÃO corresponder totalmente à disposição do seu sistema.


3.1.1 Para retirar os acessórios da unidade de interior

1 Retire:

- o saco de acessórios localizado na parte inferior da embalagem,

4 Acerca da unidade

- a placa de montagem fixa na parte de trás da unidade interior.



- a Manual de instalação
- b Manual de operações
- c Medidas gerais de segurança
- d Filtro desodorizante de apatite de titânio e filtro de partículas de prata (filtro de iões de prata)
- e Parafuso de fixação da unidade interior (M4×12L). Consulte "8.3 Fixação da unidade na placa de montagem" [p. 11].
- f Pilha AAA.LR03 (alcalina) para a interface de utilizador
- g Suporte da interface de utilizador
- h Interface de utilizador
- i Placa de montagem
- j Adaptador LAN sem fios

4 Acerca da unidade



ADVERTÊNCIA: MATERIAL MODERADAMENTE INFLAMÁVEL

O refrigerante contido nesta unidade é ligeiramente inflamável.

5 Instalação da unidade



INFORMAÇÕES

Se não tem a certeza de como abrir ou fechar partes da unidade (painel frontal, caixa de instalação elétrica, grelha frontal...), consulte o guia de referência do instalador da unidade para procedimentos de abertura e fecho. Para a localização do guia de referência do instalador, consulte "1.1 Acerca deste documento" [p. 4].



AVISO

A instalação deve ser efectuada por um instalador, devendo a escolha de materiais e a instalação cumprir a legislação aplicável. Na Europa, a norma aplicável é a EN378.

5.1 Preparação do local de instalação



AVISO

O aparelho deve ser armazenado de modo a evitar danos mecânicos, numa divisão bem ventilada, sem fontes de ignição em operação contínua (aberto chamas desprotegidas, um aparelho a gás ou um aquecedor eléctrico em operação). A dimensão da divisão deve ser especificada nas medidas gerais de segurança.


5.1.1 Requisitos do local de instalação para a unidade de interior



INFORMAÇÕES

O nível de pressão sonora é inferior a 70 dBA.

- Fluxo de ar.** Certifique-se de que nada bloqueia o fluxo de ar.
- Drenagem.** Certifique-se de que a água da condensação pode ser adequadamente evacuada.
- Isolamento da parede.** Quando as condições ambientes na parede excederem os 30°C e uma humidade relativa de 80%, ou quando for introduzido ar fresco na parede, é necessário um isolamento adicional (espuma de polietileno com uma espessura mínima de 10 mm).
- Resistência da parede.** Verifique se a parede ou o chão é suficientemente resistente para suportar o peso da unidade. Se existir algum risco, reforce a parede ou o chão antes de instalar a unidade.
- Espaçamento.** Instale a unidade a uma distância de pelo menos 1,8 m do chão e tenha presente os seguintes requisitos para as distâncias das paredes e do teto:



5.2 Montagem da unidade de interior


5.2.1 Instalação da placa de montagem

- 1 Instale temporariamente a placa de montagem.
- 2 Nivele a placa de montagem.
- 3 Marque os centros dos pontos de perfuração na parede com uma fita métrica. Posicione a extremidade da fita métrica no símbolo ">".
- 4 Conclua a instalação fixando a placa de montagem à parede com parafusos M4×25L (fornecimento local).



INFORMAÇÕES

A tampa do orifício do tubo retirada pode ser mantida no compartimento da placa de montagem.



- a Pontos de fixação recomendados da placa de montagem
- b Compartimento para a tampa do orifício do tubo
- c Patilhas para colocar um nível de bolha
- d Orifício através da parede de Ø80 mm
- e Posição da mangueira de drenagem

- f1 Ponto de medida para o centro do orifício da tubagem "▷" (à esquerda)
- f2 Ponto de medida para o centro do orifício da tubagem "▷" (à direita)
- g Extremidade do tubo de gás
- h Extremidade do tubo de líquido
- i Centro da unidade

5.2.2 Para fazer um orifício na parede



AVISO


Para paredes com uma estrutura de metal ou uma placa de metal, utilize um tubo embutido na parede e uma tampa da parede no orifício de passagem para evitar um possível aquecimento, choques eléctricos ou incêndios.



AVISO

Certifique-se de que veda as folgas à volta dos tubos com material vedante (fornecimento local), para evitar fugas de água.

- Com uma broca, fure um orifício de passagem amplo de 80 mm na parede com uma inclinação descendente em direcção ao exterior.
- Introduza um tubo embutido na parede no orifício.
- Introduza uma tampa da parede no tubo da parede.



- a Tubagem incorporada na parede (fornecimento local)
- b Massa (fornecimento local)
- c Tampa do orifício da parede (fornecimento local)

- Depois de concluir as ligações eléctricas, a tubagem de refrigerante e a tubagem de drenagem, NÃO se esqueça de vedar a folga com massa.


5.2.3 Para retirar a tampa do orifício do tubo




INFORMAÇÕES

Para ligar a tubagem no lado direito, na parte inferior direita, no lado esquerdo ou na parte inferior esquerda, é **NECESSÁRIO** remover a tampa do orifício do tubo.

- Corte a tampa do orifício do tubo a partir do interior da grelha frontal com uma serra de metais.



- Retire as rebarbas ao longo da secção de corte utilizando uma lima semirredonda de ponta fina.



AVISO

NÃO utilize um alicate para retirar a tampa do orifício do tubo, pois pode danificar a grelha frontal.

5.3 Ligação da tubagem de drenagem

5.3.1 Ligação da tubagem no lado direito, na parte traseira direita ou na parte inferior direita




INFORMAÇÕES

A tubagem vem ligada de fábrica no lado direito. Para ligar a tubagem no lado esquerdo, retire a tubagem do lado direito e instale-a no lado esquerdo.

6 Instalação da tubagem

- 1 Fixe a mangueira de drenagem com fita adesiva de vinil à parte inferior dos tubos de refrigerante.
- 2 Envolver a mangueira de drenagem e os tubos de refrigerante com fita isoladora.



- A Tubagem no lado direito
- B Tubagem na parte inferior direita
- C Tubagem na parte traseira direita
- a Retire a tampa do orifício do tubo aqui para a tubagem no lado direito
- b Retire a tampa do orifício do tubo aqui para a tubagem na parte inferior direita

5.3.2 Ligação da tubagem no lado esquerdo, na parte traseira esquerda ou na parte inferior esquerda



INFORMAÇÕES

A tubagem vem ligada de fábrica no lado direito. Para ligar a tubagem no lado esquerdo, retire a tubagem do lado direito e instale-a no lado esquerdo.


- 1 Retire o parafuso de fixação do isolamento do lado direito e retire a mangueira de drenagem.
- 2 Retire o bujão de drenagem do lado esquerdo e coloque-o do lado direito.



AVISO


NÃO aplique óleo lubrificante (óleo refrigerante) no bujão de drenagem ao inseri-lo. O bujão de drenagem pode deteriorar-se e causar fuga de drenagem do bujão.

- 3 Introduza a mangueira de drenagem no lado esquerdo e não se esqueça de a apertar com o parafuso de fixação; caso contrário podem ocorrer fugas de água.



- a Parafuso de fixação do isolamento
- b Mangueira de drenagem


- 4 Fixe a mangueira de drenagem à parte inferior dos tubos de refrigerante com fita adesiva de vinil.



- A Tubagem no lado esquerdo
- B Tubagem na parte traseira esquerda
- C Tubagem na parte inferior esquerda
- a Retire a tampa do orifício do tubo aqui para a tubagem no lado esquerdo
- b Retire a tampa do orifício do tubo aqui para a tubagem na parte inferior esquerda

5.3.3 Verificar a existência de fugas de água

- 1 Retire os filtros de ar.
- 2 Coloque gradualmente cerca de 1 l de água no depósito de drenagem e, em seguida, verifique se existem fugas de água.



6 Instalação da tubagem

6.1 Preparação da tubagem de refrigerante

6.1.1 Requisitos da tubagem de refrigerante



AVISO

As tubagens e juntas de um sistema tipo split devem ser feitas com juntas permanentes quando no interior de um espaço ocupado, exceto as juntas que ligam diretamente as tubagens às unidades interiores.



AVISO

A tubagem e outros componentes sujeitos a pressão devem ser adequados para refrigerante. Utilize cobre desoxidado com ácido fosfórico, sem soldaduras, próprio para tubagens de refrigerante.

- A presença de materiais estranhos no interior dos tubos (incluindo óleos provenientes da produção) deve ser ≤30 mg/10 m.

Diâmetro da tubagem de refrigerante

Utilize os mesmos diâmetros como ligações nas unidades de exterior:

Diâmetro exterior do tubo	
Tubagem de líquido	Tubagem de gás
Ø6,4 mm (1/4 pol.)	Ø12,7 mm (1/2 pol.)

Material da tubagem de refrigerante

- Material da tubagem: cobre desoxidado com ácido fosfórico sem soldaduras
- Ligações abocordadas: Utilize apenas material recozido.
- Grau de têmpera e espessura das tubagens:

Diâmetro exterior (Ø)	Grau de têmpera	Espessura (t) ^(a)	
6,4 mm (1/4 pol.)	Recozido (O)	≥ 0,8 mm	
12,7 mm (1/2 pol.)			

(a) Dependendo da legislação aplicável e da pressão máxima de trabalho da unidade (consulte "PS High" na placa de identificação da unidade), poderá ser necessária uma maior espessura da tubagem.

6.1.2 Isolamento do tubo de refrigeração

- Utilize espuma de polietileno como material de isolamento:
 - com uma taxa de transferência de calor entre 0,041 e 0,052 W/mK (0,035 e 0,045 kcal/mh°C)
 - com uma resistência térmica de pelo menos 120°C
- Espessura do isolamento:

Diâmetro exterior do tubo ($\varnothing_p$)	Diâmetro interior do isolamento ($\varnothing_i$)	Espessura do isolamento (t)
6,4 mm (1/4 pol.)	8~10 mm	≥10 mm
12,7 mm (1/2 pol.)	14~16 mm	≥13 mm



Se a temperatura for superior a 30°C e a humidade relativa for superior a RH 80%, a espessura dos materiais isolantes deve ser de pelo menos 20 mm, para prevenir a condensação na superfície do isolamento.

6.2 Ligação da tubagem do refrigerante



PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA


6.2.1 Ligação da tubagem de refrigerante à unidade interior



ADVERTÊNCIA: MATERIAL MODERADAMENTE INFLAMÁVEL

O refrigerante contido nesta unidade é ligeiramente inflamável.

- Comprimento da tubagem.** A tubagem de refrigerante deve ser tão curta quanto possível.
- 1 Utilize **ligações abocadadas** para ligar a tubagem de refrigerante à unidade.
- 2 Envolver a ligação da tubagem de refrigeração com fita adesiva de vinil, sobrepondo pelo menos metade da largura da fita em cada volta. Mantenha a fenda da cobertura do tubo de isolamento térmico para cima. Evite envolver a fita demasiado apertada.



- a Tampa do tubo de isolamento térmico (no lado da unidade de interior)
- b Ligações abocadadas
- c Tubos para líquido (com isolamento) (fornecimento local)
- d Tubos para gás (com isolamento) (fornecimento local)
- e Ranhura na tampa do tubo de isolamento térmico virada para cima
- f Fita de vinil (fornecimento local)

- 3 **Isole** a tubagem de refrigerante, o cabo de interligação e a mangueira de drenagem na unidade interior: Consulte "8.1 Isolamento da tubagem de drenagem, da tubagem de refrigerante e do cabo de interligação" [p 10].



AVISO

Certifique-se de que isola toda a tubagem de refrigerante. Qualquer tubagem exposta poderá originar condensação.

7 Instalação elétrica



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO



AVISO

Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para os cabos de alimentação.



AVISO

Utilize um disjuntor do tipo omnipolar, com corte de contactos de pelo menos 3 mm que proporcione uma interrupção total em estado de sobretensão de categoria III.



AVISO

Se o cabo de alimentação ficar danificado, DEVE ser substituído pelo fabricante, por um técnico de assistência ou por alguém com qualificação semelhante, para evitar acidentes.



AVISO

NÃO ligue a fonte de alimentação à unidade interior. Tal pode originar choques eléctricos ou um incêndio.



AVISO

- NÃO utilize peças eléctricas adquiridas localmente no interior do produto.
- NÃO ramifique a fonte de alimentação para a bomba de drenagem, etc., a partir da placa de bornes. Tal pode originar choques eléctricos ou um incêndio.



AVISO

Mantenha a cablagem de interligação afastada dos tubos de cobre sem isolamento térmico, pois esses tubos ficam muito quentes.

7.1 Especificações dos componentes das ligações eléctricas padrão



AVISO

Recomendamos a utilização de cabos (unifilares) sólidos. Se forem utilizados fios encalhados, torcer ligeiramente os fios para consolidar a extremidade do condutor para a utilização direta na braçadeira do terminal ou para inserção num terminal redondo ao estilo de engaste. Os detalhes estão descritos em "Indicações para ligar as ligações eléctricas" no guia de referência do instalador.

8 Concluir a instalação da unidade de interior

Componente		
Cabo de interligação (interior↔exterior)	Tensão	220~240 V
	Tamanho do fio	Utilizar apenas fio harmonizado que proporcione isolamento duplo e seja adequado para a tensão aplicável Cabo elétrico de 4 condutores 1,5 mm²~2,5 mm² (com base na unidade exterior)

7.2 Para efetuar a instalação elétrica à unidade interior

AVISO


Tome medidas adequadas de modo a evitar que a unidade possa ser utilizada como abrigo para animais pequenos. Se entrarem em contacto com os componentes elétricos, os animais pequenos podem provocar avarias, fumo ou um incêndio.

AVISO

- Mantenha as linhas de alimentação e de transmissão afastadas uma da outra. A cablagem de transmissão e a de alimentação podem cruzar-se, mas NÃO seguir em paralelo.
- Para evitar quaisquer interferências elétricas, a distância entre ambas as ligações elétricas deve ser SEMPRE de pelo menos 50 mm.

As ligações elétricas devem ser efetuadas segundo o disposto no manual de instalação, cumprindo as normas e os códigos de conduta nacionais relativamente a instalações elétricas.

- 1 Coloque a unidade interior nos ganchos da placa de montagem. Utilize as marcas "Δ" como guia.




- a Placa de montagem (acessório)
- b Cabo de interligação
- c Guia dos fios

- 2 Passe o cabo de interligação da unidade de exterior através do orifício de passagem na parede, através da parte traseira da unidade interior e através da parte frontal.

Nota: Caso o cabo de interligação já esteja descarnado, cubra as extremidades com fita isoladora.


- 3 Dobre a extremidade do cabo para cima.



- a Placa de bornes
- b Placa de componentes elétricos
- c Braçadeira de cabos


- 4 Descarne as extremidades dos fios aproximadamente 15 mm.

- 5 Faça corresponder as cores dos fios aos números dos terminais nas placas de bornes das unidades interiores e aperte firmemente os fios aos terminais correspondentes.
- 6 Ligue o fio de ligação à terra ao terminal correspondente.
- 7 Aperte firmemente os fios com os parafusos dos bornes.
- 8 Puxe os fios para se certificar de que estão bem seguros e, em seguida, prenda-os com a braçadeira.
- 9 Organize os fios de forma a que a tampa para assistência técnica encaixe firmemente e, em seguida, feche a tampa para assistência técnica.




8 Concluir a instalação da unidade de interior

8.1 Isolamento da tubagem de drenagem, da tubagem de refrigerante e do cabo de interligação



- a Ranhura
- b Tampa do tubo de isolamento térmico
- c Tubo de líquido
- d Tubo de gás
- e Tubo de drenagem
- f Fio de interligação
- g Fita de isolamento
- h Fita adesiva de vinil

- 1 Depois de terminada a tubagem de drenagem, a tubagem de refrigerante e a cablagem elétrica, envolva a tubagem de refrigerante, o cabo de interligação e a mangueira de drenagem com fita isoladora. Sobreponha pelo menos metade da largura da fita em cada volta.




- a Mangueira de drenagem
- b Cabo de interligação
- c Placa de montagem (acessório)

- d Tubos de refrigerante
- e Parafuso de fixação da unidade interior M4×12L (acessório)
- f Estrutura inferior

8.2 Para passar os tubos pelo orifício na parede

- 1 Organize os tubos de refrigerante ao longo da marcação do caminho do tubo na placa de montagem.




- a Mangueira de drenagem
- b Calafete este orifício com massa ou material de calafetagem
- c Fita adesiva de vinil
- d Fita de isolamento
- e Placa de montagem (acessório)



AVISO


- NÃO dobre os tubos de refrigerante.
- NÃO pressione os tubos de refrigerante contra a estrutura inferior ou a grelha frontal.



- 2 Passe a mangueira de drenagem e os tubos do refrigerante pelo orifício na parede e vede os espaços com massa.

8.3 Fixação da unidade na placa de montagem

- 1 Coloque a unidade interior nos ganchos da placa de montagem. Utilize as marcas "△" como guia.



- 2 Pressione a estrutura inferior da unidade com as duas mãos para a colocar nos ganchos inferiores da placa de montagem. Certifique-se de que os fios NÃO ficam estrangulados em lado nenhum.

Nota: Tenha cuidado para que o cabo de interligação NÃO fique preso na unidade interior.

- 3 Pressione a extremidade inferior da unidade interior com as duas mãos até esta ficar bem presa nos ganchos da placa de montagem.
- 4 Fixe a unidade interior à placa de montagem utilizando 2 parafusos de fixação da unidade interior M4×12L (acessório).

9 Instalação do adaptador LAN sem fios



INFORMAÇÕES

O adaptador LAN sem fios é ligado ao conector S21. Para ligar o acessório opcional, o cabo adaptador LAN sem fios tem de ser desligado. O adaptador LAN sem fios NÃO pode ser utilizado juntamente com outro acessório opcional. Para obter os procedimentos, consulte a guia de referência do instalador (consulte "1 Acerca da documentação" ▶ 4)).

9.1 Sobre a LAN sem fios

Para obter especificações detalhadas, instruções de instalação, métodos de regulação, FAQ, a declaração de conformidade e a versão mais recente deste manual, consulte app.daikineurope.com.



INFORMAÇÕES: Declaração de conformidade

- A Daikin Industries Czech Republic s.r.o. declara que o tipo de equipamento de rádio no interior desta unidade está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
- Esta unidade é considerada equipamento combinado de acordo com a definição da Diretiva 2014/53/UE.



INFORMAÇÕES

Instale o adaptador LAN sem fios após concluir a instalação da unidade interior. Consulte "9 Instalação do adaptador LAN sem fios" ▶ 11].

9.1.1 Parâmetros básicos

O quê	Valor
Gama de frequências	2400 MHz~2483,5 MHz
Protocolo de radiocomunicações	IEEE 802.11b/g/n
Canal de radiofrequência	1~11
Potência de saída	0 dBm~18 dBm
Potência aparente radiada	17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm (11n)
Fornecimento de energia	CC 14 V / 100 mA

9.2 Instalação do adaptador



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO


- Desligue a fonte de alimentação antes de instalar o adaptador.
- NÃO manuseie o adaptador com as mãos molhadas.
- NÃO permita que o adaptador fique molhado.
- Não desmonte, modifique nem repare o adaptador.
- Segure o conector ao desligar o cabo de ligação.
- DESLIGUE a fonte de alimentação caso o adaptador se danifique.

Símbolo	Explicação
	Os aparelhos de protecção assinalados com este símbolo estão equipados com isolamento duplo e não requerem uma ligação de segurança à terra.

9 Instalação do adaptador LAN sem fios


9.2.1 Ligação do adaptador LAN sem fios à unidade

- 1 Remova a fita que prende o conector do cabo de ligação.




a Fita

- 2 Corte o encaixe e retire o conector da manga de protecção.




a Manga de protecção
b Encaixe

- 3 Retire a caixa superior do adaptador LAN sem fios.



a Manga de protecção
b Encaixe
c Caixa inferior


- 4 Encaixe o conector do cabo de ligação (branco).




a Manga de protecção
b Encaixe

- 5 Prenda o cabo de ligação ao entalhe na caixa (inferior) do adaptador. Certifique-se de que não é transmitida força externa.

- 6 Encaixe a parte superior da caixa superior no encaixe na parte superior da caixa inferior e pressione para fechar a caixa.




- 7 Fixe a caixa superior do adaptador com 2 parafusos (acessórios).




9.2.2 Colocação do adaptador na unidade


- 1 Coloque o adaptador LAN sem fios no suporte.



- 2 Exerça pressão sobre o adaptador para fixá-lo no suporte.




- 3 Para retirar o adaptador, dobre um grampo do suporte com um dedo para soltar o adaptador sem fios e retire-o do suporte.



9.2.3 Verificação da funcionalidade do adaptador

- 1 Ligue a fonte de alimentação e verifique se a luz RUN do produto está intermitente.



9.3 Para instalar a aplicação ONECTA

- 1 Ir ao Google Play (para dispositivos Android) ou à App Store (para dispositivos iOS) e procurar por "ONECTA".
- 2 Siga as instruções no ecrã para instalar a aplicação ONECTA.



INFORMAÇÕES

Leia o código QR para transferir e instalar a aplicação ONECTA no seu telemóvel ou tablet:



10 Configuração



INFORMAÇÕES

Caso 2 unidades interiores estejam instaladas numa divisão, defina endereços diferentes para as 2 interfaces de utilizador. Para obter os procedimentos consulte a guia de referência do instalador, para consultar a localização consulte "[1.1 Acerca deste documento](#)" [p 4].

11 Ativação



AVISO

Lista de verificação geral para ativação. Além das instruções de ativação incluídas neste capítulo, está disponível também uma lista de verificação geral para ativação no Daikin Business Portal (requer autenticação).

A lista de verificação geral para ativação complementa as instruções deste capítulo e pode ser utilizada como guia e modelo de relatório durante a ativação e a entrega ao utilizador.



AVISO

Opere SEMPRE a unidade com termístores e/ou pressóstatos/sensores de pressão. CASO CONTRÁRIO, pode ocorrer a queimadura do compressor.

11.1 Lista de verificação antes da ativação

- 1 Após a instalação da unidade, verifique os itens abaixo listados.
- 2 Feche a unidade.
- 3 Ligar a unidade.



Leu integralmente as instruções de instalação, tal como descrito no **guia de referência do instalador**.

☐	As unidades interiores estão montadas adequadamente.
☐	A unidade de exterior está montada adequadamente.
☐	Entrada e saída de ar Verifique se a entrada e a saída de ar da unidade NÃO estão obstruídas por papéis, cartões ou qualquer outro material.
☐	NÃO há fases em falta nem inversões de fase .
☐	Os tubos de refrigerante (gás e líquido) têm isolamento térmico.
☐	Drenagem Certifique-se de que a drenagem flui sem problemas. Consequência possível: Pode pingar água da condensação.
☐	O sistema está corretamente ligado à terra e os terminais de ligação à terra estão apertados.
☐	Os fusíveis ou os dispositivos de proteção localmente instalados são instalados em conformidade com este documento e NÃO foram desviados.
☐	A tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão indicada na placa de especificações da unidade.
☐	Os fios especificados são utilizados para o cabo de interligação .
☐	A unidade interior recebe os sinais da interface de utilizador .
☐	NÃO existem ligações soltas nem componentes eléctricos danificados na caixa de distribuição.
☐	A resistência de isolamento do compressor está boa.
☐	NÃO existem componentes danificados nem tubos estrangulados dentro das unidades de interior e de exterior.
☐	NÃO existem fugas de refrigerante .
☐	O tamanho correcto dos tubos está instalado e os tubos estão adequadamente isolados.
☐	As válvulas de paragem (gás e líquido) na unidade de exterior estão totalmente abertas.

11.2 Efetuar um teste de funcionamento

Pré-requisito: A alimentação elétrica DEVE encontrar-se no intervalo especificado.

Pré-requisito: O teste de funcionamento pode ser realizado no modo de refrigeração ou de aquecimento.

Pré-requisito: Consulte o manual de operações da unidade interior para definir a temperatura, modo de funcionamento...

- 1 No modo de refrigeração, selecione a temperatura programável mais baixa. No modo de aquecimento, selecione a temperatura programável mais alta. Se necessário, é possível desativar o teste de funcionamento.
- 2 Quando o teste de funcionamento estiver concluído, regule a temperatura para um nível normal. No modo de refrigeração: 26~28°C, no modo de aquecimento: 20~24°C.
- 3 Certifique-se de que todas as funções e peças estão a funcionar corretamente.
- 4 O funcionamento do sistema é interrompido 3 minutos depois de a unidade ser desligada.

12 Eliminação de componentes

11.2.1 Efectuar um teste de funcionamento no Inverno

Ao utilizar o aparelho de ar condicionado no modo de **refrigeração** no Inverno, regule-o para realizar um teste de funcionamento utilizando o método seguinte.

Para unidades FTXP

- 1 Prima e em simultâneo.
- 2 Prima .
- 3 Selecione .
- 4 Prima .
- 5 Prima para ligar o sistema.

Resultado: O teste de funcionamento pára automaticamente decorridos cerca de 30 minutos.

- 6 Para interromper o funcionamento, prima .

INFORMAÇÕES

Algumas funções NÃO podem ser utilizadas no modo de teste de funcionamento.

Se houver uma falha de energia durante o funcionamento, o sistema reinicia-se automaticamente mal a energia seja restabelecida.

12 Eliminação de componentes

AVISO

NÃO tente desmontar pessoalmente o sistema: a desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante, do óleo e de outros componentes DEVEM ser efetuados de acordo com a legislação aplicável. As unidades DEVEM ser processadas numa estação de tratamento especializada, para reutilização, reciclagem e/ou recuperação.

13 Dados técnicos

- Um **subconjunto** dos mais recentes dados técnicos está disponível no website regional Daikin (de acesso público).
- O **conjunto completo** dos dados técnicos mais recentes está disponível no Daikin Business Portal (autenticação necessária).

13.1 Esquema elétrico

O esquema elétrico é fornecido com a unidade, localizado no lado direito interior da grelha dianteira da unidade de interior.

13.1.1 Legenda unificada do esquema elétrico

Para peças aplicadas e numeração, consulte o esquema elétrico na unidade. A numeração das peças utiliza numeração árabe por ordem crescente para cada peça e é representada na visão geral abaixo pelo símbolo "*" no código da peça.

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Disjuntor		Ligação à terra de proteção
			Terra sem ruído
			Ligação de proteção de terra (parafuso)
	Ligação		Retificador

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Conector		Conector do relé
	Ligação à terra		Conector de curto-circuito
	Ligações elétricas locais		Borne
	Fusível		Placa de terminal
	Unidade interior		Braçadeira
	Unidade exterior		Aquecedor
	Dispositivo de corrente residual		

Símbolo	Cor	Símbolo	Cor
BLK	Preto	ORG	Cor de laranja
BLU	Azul	PNK	Cor de rosa
BRN	Castanho	PRP, PPL	Roxo
GRN	Verde	RED	Vermelho
GRY	Cinzento	WHT	Branco
SKY BLU	Azul céu	YLW	Amarelo

Símbolo	Significado
A*P	Placa de circuito impresso
BS*	Botão LIGAR/DESLIGAR, interruptor de funcionamento
BZ, H*O	Alarme
C*	Condensador
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE	Ligação, conector
D*, V*D	Díodo
DB*	Ponte de díodos
DS*	Interruptor DIP
E*H	Aquecedor
FU*, F*U, (consulte as características na placa de circuito impresso no interior da unidade)	Fusível
FG*	Conector (ligação à terra da estrutura)
H*	Arnês
H*P, LED*, V*L	Lâmpada piloto, díodo emissor de luz
HAP	Díodo emissor de luz (monitor de serviço - verde)
HIGH VOLTAGE	Tensões elevadas
IES	Sensor visual inteligente
IPM*	Módulo de alimentação inteligente
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	Relé magnético
L	Energizado
L*	Bobina
L*R	Reator
M*	Motor de passo
M*C	Motor do compressor
M*F	Motor do ventilador
M*P	Motor da bomba de drenagem
M*S	Motor de oscilação
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	Relé magnético

Símbolo	Significado
N	Neutro
n=*, N=*	Número de passagens pelo núcleo de ferrite
PAM	Modulação por amplitude de impulso
PCB*	Placa de circuito impresso
PM*	Módulo de alimentação
PS	Fonte de alimentação de comutação
PTC*	Termistor PTC
Q*	Transistor bipolar com porta isolada (IGBT)
Q°C	Disjuntor
Q*DI, KLM	Disjuntor de fugas à terra
Q*L	Proteção de sobrecarga
Q*M	Interruptor térmico
Q*R	Dispositivo de corrente residual
R*	Resistência
R*T	Termistor
RC	Recetor
S*C	Interruptor de limite
S*L	Interruptor de boia
S*NG	Deteção de fugas de refrigerante
S*NPH	Sensor de pressão (alta)
S*NPL	Sensor de pressão (baixa)
S*PH, HPS*	Pressóstato (alta pressão)
S*PL	Pressóstato (baixa pressão)
S*T	Termóstato
S*RH	Sensor de humidade
S*W, SW*	Interruptor de operação
SA*, F1S	Descarregador de sobretensão
SR*, WLU	Recetor de sinal
SS*	Interruptor-seletor
SHEET METAL	Placa de bornes fixa
T*R	Transformador
TC, TRC	Transmissor
V*, R*V	Varistor
V*R	Ponte do díodo, módulo de potência do transistor bipolar de porta isolada (IGBT)
WRC	Controlo remoto sem fios
X*	Borne
X*M	Placa de bornes (bloco)
Y*E	Serpentina da válvula de expansão eletrónica
Y*R, Y*S	Serpentina da válvula solenoide de inversão
Z*C	Núcleo de ferrite
ZF, Z*F	Filtro de ruído



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2022 Daikin

3P695637-2F 2024.01